Abgeordnetenhaus BERLIN

Drucksache 17 / 17 613
Schriftliche Anfrage

17. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Jutta Matuschek (LINKE)

vom 15. Dezember 2015 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 16. Dezember 2015) und **Antwort**

BER Entrauchungsmatrix

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Die Antworten beruhen auf Angaben der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit der Angaben im ausschließlichen Verantwortungsbereich der Geschäftsführung der FBB liegt

Frage 1: Liegt inzwischen eine vollständige und fehlerfreie Entrauchungsmatrix als Grundlage für die Programmierung der Entrauchungssteuerungsanlagen für alle Segmente im BER- Terminalgebäude vor?

Antwort zu Frage 1: Für das Main Pier Nord und Süd ja. Für das Main Pier Mitte noch nicht vollumfänglich.

Frage 2: Wer hat diese erstellt bzw. soll diese erstellen, falls sie noch nicht vorliegt?

Antwort zu Frage 2: Da sich die Entrauchungsmatrix aus dem Brandschutzkonzept in Kombination mit der vollständigen Planung der mechanischen Entrauchungsanlagen, der notwendigen Strömungsberechnungen, der abschließenden Architektur der Räume, der Logik der Steuerungen und der Matrix der Alarmierungsbereiche der Brandmeldeanlagen ergibt, sind nahezu alle für den BER tätigen Planungsbüros direkt oder indirekt beteiligt

Frage 3: Seit wann hat die verantwortliche Firma unter Frage 2 den Auftrag der Erstellung der vollständigen und fehlerfreien Entrauchungsmatrix?

Antwort zu Frage 3: Die Aufträge zur Erstellung einer vollständigen und fehlerfreien Entrauchungsmatrix sowie die beauftragten Inhalte und die sich daraus abgeleiteten geschuldeten Leistungen haben sich im Laufe des Projektes mehrfach verändert. Seit 2014 ist die Firma Arcadis mit der Erstellung der Entrauchungsmatrix beauftragt.

Frage 4: Liegen alle nötigen Planungsunterlagen für die mechanischen Bestandteile der Entrauchungs- und Nachströmanlagen vor? Wenn nicht, was fehlt noch?

Antwort zu Frage 4: Die erforderlichen Planungsunterlagen der mechanischen Entrauchungsanlagen und Nachströmungsanlagen liegt für das Main Pier Nord und das Main Pier Süd plangeprüft und ohne Forderungen vor.

Für das Main Pier Mitte erwarten wir den Abschluss der Planprüfung der Planungsunterlagen abschließend für Mitte Januar 2016. Einige dieser sich aus der Planprüfung ergebenden weiteren Planungen sind bereits in die Wege geleitet und müssen für die Montage noch in eine Ausführungsplanung überführt werden. Auch hier ist mit einem Abschluss der dazu erfolgenden Planprüfung Mitte Januar 2016 zu rechnen.

Erst wenn die Planungsunterlagen der Mechanik aller Entrauchungsanlagen (Kanalnetzsystem, Ventilatoren, Nachströmungen) mit allen Berechnungen konsistent und konfliktfrei vorliegt, kann die Entrauchungsmatrix endstellig erstellt werden.

Berlin, den 30. Dezember 2015

Michael Müller
Regierender Bürgermeister

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 04. Jan. 2016)

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen.
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28.