

18. Wahlperiode

## Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Jörn Jakob Schultze-Berndt (CDU)**

vom 31. August 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 02. September 2020)

zum Thema:

**24/7 Tankstellen mit geringem Flächenverbrauch**

und **Antwort** vom 16. September 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 16. Sep. 2020)

Senatsverwaltung für  
Integration, Arbeit und Soziales

Herrn Abgeordneten Jörn Jakob Schultze-Berndt (CDU)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

**A n t w o r t**  
**auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/24739**  
**vom 31.08.2020**  
**über**  
**24/7 Tankstellen mit geringem Flächenverbrauch**

---

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Welche Vorgaben gibt es hinsichtlich der Größe und Ausstattung von Tankstellen in Berlin?

Zu 1.: Grundstücksgrößen und angebotene Kraftstoffsorten werden in Berlin nicht vorgeschrieben. Alle sicherheitstechnischen Ausrüstungen und Gegebenheiten betrachten die Technischen Regeln der Betriebssicherheit (TRBS) 3151 bzw. TRBS 2152 Teil 1 und 2.

2. Muss an den Tankstellen Aufsichtspersonal anwesend sein?

Zu 2.: An Tankstellen muss kein Aufsichtspersonal vorhanden sein. Die Anforderungen hierfür sind in der TRBS 3151, 4.1.3/ 4.1.6 geregelt.

3. Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit, wie auch in anderen Ländern üblich, die Zapfsäulen mit integrierter Bezahl-Funktion die Versorgung mit Brennstoff sicherstellen können?

Zu 3.: Dem Senat sind keine Anforderungen für Zapfsäulen mit integrierter „Bezahlfunktion“ bekannt.

Berlin, den 16. September 2020

In Vertretung

Alexander F i s c h e r

---

Senatsverwaltung für  
Integration, Arbeit und Soziales