

18. Wahlperiode

## Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Paul Fresdorf (FDP)

vom 28. August 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 02. September 2020)

zum Thema:

**Legionellenbefall in den Berliner Schulen**

und **Antwort** vom 16. September 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 17. Sep. 2020)

Herrn Abgeordneten Paul Fresdorf (FDP)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

**A n t w o r t**  
**auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/24 766**  
**vom 28. August 2020**  
**über Legionellenbefall in den Berliner Schulen**

---

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1.) Kam es in den letzten 5 Jahren in einer Berliner Schule zu einem Legionellenbefall?

2) Falls 1. Ja:

2.1. Bei welchen Berliner Schulen?

2.2. Welche Einschränkungen hatte für den Schulbetrieb?

2.3. Wie lange war die jeweilige Schule durch den Legionellenbefall beeinträchtigt?

2.4. Kam es durch den jeweiligen Legionellenbefall zu Erkrankungen bei den Schülerinnen und Schülern?

2.5. Kam es durch den jeweiligen Legionellenbefall zu Erkrankungen bei den Lehrkräften oder anderen Beschäftigten?

3) Wie häufig werden in Berliner Schulen routinemäßig Wasserproben entnommen?

Zu 1., 2., 3.:

Die Fragen 1 bis 3 betreffen Sachverhalte, die der Senat nicht in eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er hat daher die Bezirke und die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) um Auskunft gebeten.

Die hierzu gegebenen Informationen sind den beigefügten Tabellen im Anhang zu entnehmen.

Berlin, den 16. September 2020

In Vertretung  
Beate Stoffers  
Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie

## S 18 – 24 766 Antworten der Bezirke und der BIM zu den Fragen 1, 2 und 3

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Bezirk                         | Frage<br>1. Kam es in den letzten 5 Jahren in einer Berliner Schule zu einem Legionellenbefall?  |
| Mitte                          | Ja, über den Betrachtungszeitraum hinweg wurden Kontaminationen festgestellt.  |
| Friedrichshain -<br>Kreuzberg  | Ja   |
| Pankow                         | Ja   |
| Charlottenburg -<br>Wilmerdorf | Nein   |
| Spandau                        | Ja, allerdings sind die Daten bis 2017 durch die Umstellung von Octoware nicht einfach abrufbar.   |
| Steglitz - Zehlendorf          | Ja   |
| Tempelhof -<br>Schöneberg      | Ja   |
| Neukölln                       | Bei einer Kontamination des Trinkwassers mit Legionellen wird in drei Kategorien unterschieden.<br><br>Dabei wird eine Kontamination mit bis zu 100 koloniebildenden Einheiten (KBE) pro 100 ml als gering, eine Kontamination mit bis zu 1.000 KBE pro 100ml als mittel und eine Kontamination mit über 10.000 KBE pro 100ml als hoch bewertet.<br>Wir gehen davon aus, dass die oben genannte Fragestellung sich auf eine hohe Kontamination, also über 10.000 KBE pro 100ml, bezieht. Diese hohe Konzentration hat die unmittelbare Sperrung des betroffenen Bereiches zur Folge und das Gesundheitsamt ist umgehend zu informieren.<br><br>Im Bezirk Neukölln gab es in den letzten 5 Jahren Legionellenbefall in Schulen. |
| Treptow - Köpenick             | Ja   |
| Marzahn -<br>Hellersdorf       | Legionellen befinden sich immer wieder im Trinkwasser, ein hundertprozentiger Ausschluss ist meist nicht gegeben. An den Schulen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf wurden jedoch die Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung eingehalten, sodass es zu keinen Beeinträchtigungen oder Sperrungen kam.  |
| Lichtenberg                    | Ja   |
| Reinickendorf                  | In den letzten 5 Jahren kam es an 24 Reinickendorfer Schulen in 28 unterschiedlichen Bereichen zum Legionellenbefall. Dabei waren ausschließlich Teilbereiche betroffen, in denen die Wasserentnahmestellen sehr selten genutzt werden.<br>In 11 Fällen gab es einen leichten Befall mit einer KBE (Koloniebildende Einheiten) von 100 bis 1.000, bei denen eine thermische Spülung zur Beseitigung der Legionellen ausreichend war.<br>In 16 Fällen gab es einen mittleren Befall mit einer KBE von 1.000 bis 10.000, bei der eine chemische Spülung, ggf. in Verbindung  |

## S 18 – 24 766 Antworten der Bezirke und der BIM zu den Fragen 1, 2 und 3

|   |   |
|---|---|
|   | <p>mit dem Austausch von wasserführenden Leitungen und Entnahmestellen zur Beseitigung notwendig war.</p> <p>In einem Fall gab es einen hohen Befall mit einer KBE von mehr als 10.000, bei dem der betroffene Bereich gesperrt und die entsprechenden trinkwasserführenden Leitungen und Entnahmestellen saniert wurden.</p> <p>Um die Schülerinnen und Schüler, sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulen besser vor einem Legionellenbefall schützen zu können, werden Trinkwasseranlagen bei Sanierungen und Neubauten zwischenzeitlich in Bereichen mit seltener Nutzung mit zeitgesteuerten Ventilen ausgestattet, welche in einem vorgegebenen Intervall eine automatisierte thermische Spülung vornehmen und die regelmäßige Nutzung der Sanitärbereiche simulieren.</p> |
| BIM (für die berufl. und zentral verwalteten Schulen) | Ja  |

## S 18 – 24 766 Antworten der Bezirke und der BIM zu den Fragen 1, 2 und 3

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Bezirk                      | <p>Frage</p> <p>2) Falls 1. Ja:</p> <p>2.1. Bei welchen Berliner Schulen?</p> <p>2.2. Welche Einschränkungen hatte das für den Schulbetrieb?</p> <p>2.3. Wie lange war die jeweilige Schule durch den Legionellenbefall beeinträchtigt?</p> <p>2.4. Kam es durch den jeweiligen Legionellenbefall zu Erkrankungen bei den Schülerinnen und Schülern?</p> <p>2.5. Kam es durch den jeweiligen Legionellenbefall zu Erkrankungen bei den Lehrkräften oder anderen Beschäftigten?</p>   |
| Mitte                       | <p>Zu 2.1: Siehe Anlage 5</p> <p>Zu 2.2:</p> <p>Für den Schulbetrieb gab es keine gesamtheitlichen Einschränkungen. Vereinzelt mussten Instandsetzungsarbeiten in Teilen von Sanitärbereichen durchgeführt werden, diese Bereiche wurde lokal für den regulären Betrieb gesperrt.</p> <p>Zu 2.3</p> <p>Die Beeinträchtigungen waren auf die lokalen Instandsetzungen begrenzt und haben i.d.R. 3-5 Werkstage beansprucht.</p> <p>Zu 2.4 und 2.5:</p> <p>Es sind keine Erkrankungen bekannt</p>   |
| Friedrichshain<br>Kreuzberg | <p>Zu 2.1. :</p> <p>02G04 Pettenkofer-Grundschule – mittlere Kontamination</p> <p>02G11 Thalia-Grundschule – mittlere Kontamination</p> <p>02G13 Charlotte-Salomon-Grundschule – hohe Kontamination</p> <p>02G16 Lenau-Grundschule – hohe Kontamination</p> <p>02G18 Nürtingen-Grundschule – mittlere Kontamination</p> <p>02G19 Fanny-Hensel-Grundschule – mittlere Kontamination</p> <p>02G22 Jens-Nydahl-Grundschule – mittlere Kontamination</p> <p>02G31 Adolf-Glaßbrenner-Grundschule – extrem hohe Kontamination</p> <p>02G32 Clara-Grunwald-Grundschule – mittlere Kontamination</p> <p>02G35 Rosa-Parks-Grundschule – hohe Kontamination</p> <p>02K03 Hector-Peterson-Schule – hohe Kontamination</p> |

## S 18 – 24 766 Antworten der Bezirke und der BIM zu den Fragen 1, 2 und 3

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | <p>02K05 Schule am Königstor – hohe Kontamination<br/> 02K06 Emanuel-Lasker-Schule – mittlere Kontamination<br/> 02K07 Georg-Weerth-Schule – mittlere Kontamination<br/> 02K08 Refik-Veseli-Schule – mittlere Kontamination<br/> 2. Bildungsweg/SIBUZ – hohe Kontamination in der Turnhalle<br/> 02Y01 Andreas-Gymnasium – extrem hohe Kontamination<br/> 02S02 Gustav-Meyer-Schule – hohe Kontamination</p> <p>Zu 2.2:<br/> Bei Schulen, an denen eine hohe Kontamination festgestellt wurde, erfolgte eine vorübergehende Nutzungsuntersagung der Duschen. Dies hatte keine Einschränkungen für den Schulbetrieb zur Folge, da die Schüler ohnehin keine Duschen nutzen.</p> <p>Zu 2.3:<br/> Da lediglich die Duschen nicht genutzt werden durften, hatten die Schulen keine weiteren Beeinträchtigungen.</p> <p>Zu 2.4 und 2.5:<br/> Nein, bzw. ist diesbezüglich nichts bekannt.<br/> Auch dem Gesundheitsamt wurden keine Erkrankungen im Zusammenhang mit Legionellen-Kontaminationen an Schulen gemeldet.</p> |
| Pankow                       | <p>Zu 2.1:<br/> 2015<br/> Schule am Hohen Feld, Bedeweg 1, 02/15 – 03/15 zum Duschen gesperrt, Nachbeprobung in Ordnung<br/> GS im Panketal, Achillesstr. 31, 02/15 – 03/15 zum Duschen gesperrt, Nachbeprobung in Ordnung<br/> 2016<br/> -Kurt-Tucholsky-Oberschule, Neumannstr. 9-11, 09/16 – 12/16 Duschen gesperrt, Nachbeprobung in Ordnung<br/> 2018<br/> Kurt-Tucholsky-Oberschule, Neumannstr. 9-11, 06/18 – 07/18 Duschen gesperrt, Nachbeprobung in Ordnung</p> <p>Zu 2.2:<br/> Siehe Antwort zur Frage 2.1.</p> <p>Zu 2.3:<br/> Siehe Antwort zur Frage 2.1.</p> <p>Zu 2.4 und 2.5:<br/> Ist nicht bekannt, es wurden jedoch keine Infektionen durch das Gesundheitsamt gemeldet.</p>   |
| Charlottenburg<br>Wilmerdorf | Entfällt   |
| Spandau                      | <p>Zu 2.1:<br/> Seit 2018 wurden in 8 Spandauer Schulen Legionellen bis unter 10.000 KBE, in 2 Schulen über 10.000 KBE festgestellt.</p>   |

## S 18 – 24 766 Antworten der Bezirke und der BIM zu den Fragen 1, 2 und 3

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | <p>Zu 2.2:<br/>Da es sich in der Regel um Turnhallen in den Schulen handelt, wurden seitens des Betreibers Duschverbote bei den Einrichtungen mit hoher Kontamination ausgesprochen. Ab 10.000 KBE (extrem hohe Kontamination) wurde das Duschverbot durch das Gesundheitsamt ausgesprochen</p> <p>Zu 2.3:<br/>Da es in den Einrichtungen einen Sanierungsrückstau gab und gibt, sind fast alle Einrichtungen weiterhin von Legionellenbefall betroffen. Allerdings wurde durch Maßnahmen seitens des Betreibers i. d. R. eine Reduzierung erreicht.</p> <p>Zu 2.4 und 2.5:<br/>Nein, Erkrankungen durch die Nutzung der Duschen in den Schulen sind dem Gesundheitsamt Spandau nicht gemeldet worden.</p>  |   |  |
| Steglitz Zehlendorf   | <p>Zu 2.1:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <p>Grundschule unter den Kastanien,<br/>Grundschule Alt Lankwitz,<br/>Paul Schneider Grundschule,<br/>Beethoven-Oberschule,<br/>Willy Graf Gymnasium,<br/>Mühlenau Grundschule,<br/>Emil Molt Schule,<br/>John-F-Kennedy Schule,<br/>Droste Hülshoff Gymnasium,<br/>Grundschule an der Bäke,<br/>Zinnowwald- Grundschule,<br/>Peter-Lenné-Schule,<br/>Johannes Tews Grundschule,<br/>Werner von Siemens Oberschule,</p> </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <p>Dreilinden Grundschule,<br/>Bisalski Schule,<br/>Nord-Grundschule,<br/>Erich-Kästner Grundschule,<br/>Paul-Braune Schule,<br/>Clemens-Brentano Grundschule,<br/>Giesensdorfer Grundschule,<br/>Kopernikus Schule,<br/>Kranach Grundschule,<br/>Wilma-Rudolph-Oberschule,<br/>Dunant Grundschule,<br/>Grundschule am Insulaner,<br/>Schmidt-Ott-Oberschule,<br/>Sachsenwald Grundschule,<br/>Gymnasium Steglitz.</p> </td> </tr> </table> <p>Zu 2.2:<br/>Es kam zu keinen Einschränkungen, der Schulbetrieb wurde weitergeführt.</p> <p>Zu 2.3:<br/>Es lagen keine Beeinträchtigungen vor. Bei hohen und extrem hohen Konzentrationen wurden Legionellenfilter montiert.</p> <p>Zu 2.4 und 2.5:<br/>Dem Gesundheitsamt Steglitz / Zehlendorf sind keine Erkrankungen durch einen Legionellenbefall bekannt.</p> | <p>Grundschule unter den Kastanien,<br/>Grundschule Alt Lankwitz,<br/>Paul Schneider Grundschule,<br/>Beethoven-Oberschule,<br/>Willy Graf Gymnasium,<br/>Mühlenau Grundschule,<br/>Emil Molt Schule,<br/>John-F-Kennedy Schule,<br/>Droste Hülshoff Gymnasium,<br/>Grundschule an der Bäke,<br/>Zinnowwald- Grundschule,<br/>Peter-Lenné-Schule,<br/>Johannes Tews Grundschule,<br/>Werner von Siemens Oberschule,</p> | <p>Dreilinden Grundschule,<br/>Bisalski Schule,<br/>Nord-Grundschule,<br/>Erich-Kästner Grundschule,<br/>Paul-Braune Schule,<br/>Clemens-Brentano Grundschule,<br/>Giesensdorfer Grundschule,<br/>Kopernikus Schule,<br/>Kranach Grundschule,<br/>Wilma-Rudolph-Oberschule,<br/>Dunant Grundschule,<br/>Grundschule am Insulaner,<br/>Schmidt-Ott-Oberschule,<br/>Sachsenwald Grundschule,<br/>Gymnasium Steglitz.</p> |
| <p>Grundschule unter den Kastanien,<br/>Grundschule Alt Lankwitz,<br/>Paul Schneider Grundschule,<br/>Beethoven-Oberschule,<br/>Willy Graf Gymnasium,<br/>Mühlenau Grundschule,<br/>Emil Molt Schule,<br/>John-F-Kennedy Schule,<br/>Droste Hülshoff Gymnasium,<br/>Grundschule an der Bäke,<br/>Zinnowwald- Grundschule,<br/>Peter-Lenné-Schule,<br/>Johannes Tews Grundschule,<br/>Werner von Siemens Oberschule,</p> | <p>Dreilinden Grundschule,<br/>Bisalski Schule,<br/>Nord-Grundschule,<br/>Erich-Kästner Grundschule,<br/>Paul-Braune Schule,<br/>Clemens-Brentano Grundschule,<br/>Giesensdorfer Grundschule,<br/>Kopernikus Schule,<br/>Kranach Grundschule,<br/>Wilma-Rudolph-Oberschule,<br/>Dunant Grundschule,<br/>Grundschule am Insulaner,<br/>Schmidt-Ott-Oberschule,<br/>Sachsenwald Grundschule,<br/>Gymnasium Steglitz.</p>  |   |  |
| Tempelhof<br>Schöneberg   | <p>Zu 2.1:<br/>Carl-Sonnenschein-Schule (angemietet), Georg Büchner Gymnasium, Grundschule Am Barbarossaplatz,</p>  |   |  |

## S 18 – 24 766 Antworten der Bezirke und der BIM zu den Fragen 1, 2 und 3

|          |   |
|----------|---|
|          | <p>Stechlinsee-Grundschule., Havelland Schule, Ikarus Grundschule, Käthe-Kollwitz Grundschule, Mascha Kaléko Grundschule, Marienfelder Grundschule, Marianne-Cohn Schule, Neumark-Grundschule, Prignitz-Schule<br/>Rheingau Gymnasium, Ruppin Grunschule, Robert-Blum Gymnasium, Friedenauer Gemeinschaftsschule, Grundschule auf dem Tempelhofer Feld, Grundschule im Taunusviertel, Grundschule am Dielingsgrund, Solling Schule, Sophie-Scholl Schule, Sporthalle der Elisabeth-Rotten Schule, Spreewald Grundschule, Sternberg Grundschule, Tempelherren Grundschule, Turnhalle der Maria-Montessori Schule, Turnhalle und Sportplatz der Gustav-Heinemann-Schule, Werbellinsee Grundschule, Johanna-Eck-Schule</p> <p>Zu 2.2:<br/>Das Gesundheitsamt steht im engen Kontakt mit dem für die Instandhaltung der Schulgebäude zuständigen Facility Management (FM).<br/>Die Überschreitungen betrafen überwiegend Probenahmestellen in Turnhallen.<br/>Die notwendigen Maßnahmen erfolgen nach den Vorgaben des Umweltbundesamtes (UBA). Überwiegend kommt es zu keinen Einschränkungen des Schulbetriebes.<br/>Bei Überschreitungen des Technischen Maßnahmewert (TMW) werden Maßnahmen wie z.B thermische Desinfektion, ausreichende Spülung, Einbau Spülarmatur, sowie anderweitige bautechnische Maßnahmen im Sinne der Trinkwasserhygiene und Vorgaben entsprechender DIN-Normen und allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T) veranlasst. Nur bei seltenen Fällen mit extrem hoher Überschreitung des TMW wird vorbeugend eine Sperrung der Einheit veranlasst um einer Übertragung / Infektion vorzubeugen. Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt ausschließlich über FM. Der Fachbereich Hygiene Umweltmedizin des Gesundheitsamtes wird regelmäßig über den laufenden Maßnahmen informiert.</p> <p>Zu 2.3:<br/>Bis bei Nachuntersuchungen keine Überschreitungen des TM mehr festgestellt werden. I.d.R. 1-4 Wochen bis eine erneute Untersuchung nach Überschreitung TMW veranlasst wird.</p> <p>Zu 2.4 und 2.5:<br/>Nein, nicht bekannt</p> |
| Neukölln | <p>Zu 2.1:<br/>In folgenden Schulen des Bezirks mussten in den letzten 5 Jahre Sperrungen wegen Legionellenbefall vorgenommen werden:<br/>2019 Karl-Weise-Grundschule Sporthalle, Weisestr. 19, 12049 Berlin<br/>2019 Lisa-Tetzner-Schule, Hasenhegerweg 12, 12353 Berlin<br/>2019 Sonnen-Grundschule Sporthalle, Dammweg 228, 12057 Berlin<br/>2019 Löwenzahn-Grundschule Sporthalle, Drorystr. 3, 12055 Berlin<br/>2018 Hans-Fallada-Grundschule Sporthalle, Harzer Str. 73, 12059 Berlin<br/>2015 Otto-Hahn-Schule Sporthalle, Buschkrugallee 63, 12359 Berlin</p>   |

## S 18 – 24 766 Antworten der Bezirke und der BIM zu den Fragen 1, 2 und 3

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Zu 2.2:<br/>Die Nutzung der Sporthallen wurde nicht eingeschränkt, nur das Duschen war nicht möglich.</p> <p>Zu 2.3:<br/>Sporthalle der Karl-Weise-Schule ca. 5 Wochen<br/>Lisa-Tetzner-Schule ca. 3 Wochen<br/>Sporthalle der Sonnen-Grundschule ca. 4 Wochen<br/>Sporthalle der Löwenzahn-Grundschule ca. 4 Wochen<br/>Sporthalle der Hans-Fallada-Grundschule wird aktuell grundsaniert<br/>Sporthalle der Otto-Hahn-Schule ca. 1 Jahr</p> <p>Zu 2.4 und 2.5:<br/>Nein</p>                                |
| Treptow Köpenick                              | <p>Antwort zu 2.1, 2.2 und 2.3: siehe Anlage 1 "Übersicht Legionellenbefall in Treptow-Köpenick"</p> <p>Zu 2.4 und 2.5:<br/>Nein</p>  |
| Marzahn Hellersdorf                           | Entfällt gem. Beantwortung zu Frage 1.  |
| Lichtenberg                                   | <p>Zu 2.1: s. Anlage 2 "Übersicht Legionellenbefall in Lichtenberg"</p> <p>Zu 2.2:<br/>Bei sehr hoher Grenzwertüberschreitung vorübergehende Sperrung der Duschen.</p> <p>Zu 2.3:<br/>Im Einzelfall zwischen 4 - 8 Wochen</p> <p>Zu 2.4. und 2.5:<br/>Ist nicht bekannt</p>   |
| Reinickendorf                                 | <p>Zu 2.1: s. Anlage 3 "Übersicht Legionellenbefall an Schulen in Reinickendorf"</p> <p>Zu 2.2.:<br/>Während der Beseitigung des Legionellenbefalls kam es zu sehr geringfügigen Einschränkungen durch Sperrung der betroffenen Sanitärbereiche und Entnahmestellen.</p> <p>Zu 2.3:<br/>Die betroffenen Bereiche wurden innerhalb von 2 Monaten nach der jeweils notwendigen Gegenmaßnahme freigegeben.</p> <p>Zu 2.4 und 2.5:<br/>Der Serviceeinheit Facility Management ist kein Erkrankungsfall bekannt.</p> |
| BIM (für die berufl. und zentral verwalteten) | <p>Zu 2.1:<br/>S. Anlage 4"Übersicht BIM- OSZ Legionellenbefall"</p> <p>Zu 2.2:</p>   |

## S 18 – 24 766 Antworten der Bezirke und der BIM zu den Fragen 1, 2 und 3

|          |  |
|----------|--|
| Schulen) | <p>Es kann lediglich zu ganz kurzen Einschränkungen für Teilbereiche kommen, da nach Feststellung sofort Legionellenfilter für den Kontaminationszeitraum installiert. Dadurch können die Duschen, Wascharmaturen etc. uneingeschränkt weiter genutzt werden.</p> <p>Zu 2.3:<br/>s. Antwort zu 2.2</p> <p>Zu 2.4 und 2.5:<br/>Der Berliner Immobilienmanagement GmbH liegen keine Informationen zu Erkrankungen vor.</p> |
|----------|--|

| Bezirk                       | Frage  |
|------------------------------|--|
|                              | 3) Wie häufig werden in Berliner Schulen routinemäßig Wasserproben entnommen?  |
| Mitte                        | Einmal jährlich wird sowohl Trinkwarmwasser als auch Trinkkaltwasser untersucht (gemäß Vorgabe aus der Trinkwasserverordnung).   |
| Friedrichshain<br>Kreuzberg  | Das Schul- und Sportamt Friedrichshain-Kreuzberg führt seit Jahren regelmäßige Trinkwasserprüfungen auf Legionellen in den bezirklichen Schulen durch. Neben einer aktuellen Beprobung (derzeit in der Umsetzung) fanden vergangene Beprobungen in den Jahren 2016, 2017 und 2018 statt.<br>Zur Wasserbeprobung wurde ein Rahmenvertrag abgeschlossen, der eine jährliche Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen zum Leistungsgegenstand hat. |
| Pankow                       | Die Kontrolle erfolgt gemäß TWVO (Trinkwasserverordnung) durch den Betreiber einmal im Jahr.   |
| Charlottenburg<br>Wilmerdorf | Die für die Schulgebäude zuständigen Stellen (in unserem Bezirk das Facility Management) überprüfen einmal im Jahr das Trinkwasser entsprechend den Empfehlungen des Umweltbundesamtes. Überschreitungen werden dem Gesundheitsamt gemeldet.   |
| Spandau                      | In den Schulen werden jährlich Untersuchungen auf Legionellen vorgenommen. Die Untersuchungsergebnisse werden dem Gesundheitsamt vorgelegt. Besprechungen (Jour Fixe) zwischen Schulamt und dem Gesundheitsamt finden halbjährlich statt.  |
| Steglitz Zehlendorf          | Gemäß der Trinkwasserverordnung werden die Schulen jährlich untersucht.  |
| Tempelhof<br>Schöneberg      | Routinemäßig einmal jährlich. Bei Überschreitungen des TMW zusätzliche Untersuchungen nach den Vorgaben der Trinkwasserverordnung (Nachuntersuchung bzw. Weitergehende Untersuchung).  |
| Neukölln                     | Im Allgemeinen werden in den Schulen des Bezirks Neukölln 1x jährlich Wasserproben genommen.<br>Im Jahr 2020 ist die Überprüfung durch „Corona“ nur lückenhaft durchführbar.   |
| Treptow Köpenick             | Durch die SE FM –Objektmanagement- werden 1x jährlich Beprobungen an den Trinkwarmwasseranlagen und Trinkwarmwasserspeicher auf Legionellenbefall beprobt.<br>Beprobungen der Trinkkaltwasseranlagen werden bei Bedarf nach Abschluss von Baumaßnahmen durch die SE FM (Objektmanagement / Hoch ) vor Inbetriebnahme durchgeführt.   |

## S 18 – 24 766 Antworten der Bezirke und der BIM zu den Fragen 1, 2 und 3

|   |  |
|---|--|
| Marzahn Hellersdorf                                   | Die Beprobung erfolgt gemäß Trinkwasserverordnung 1x im Jahr.  |
| Lichtenberg   | Jährlich werden in Berliner Schulen Wasserproben entnommen   |
| Reinickendorf   | Gemäß aktuell gültiger Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ist die Beprobung von öffentlichen Gebäuden und Schulen 1 mal pro Jahr durchzuführen. Dazu hat die Serviceeinheit Facility Management eine Fachfirma über einen Rahmenvertrag gebunden.                 |
| BIM (für die berufl. und zentral verwalteten Schulen) | Die Immobilienmanagement GmbH beprobt sämtliche prüfpflichtige Objekte nach Vorgabe der TrinkwV jährlich. In Objekten, bei den Grenzwertüberschreitungen festgestellt wurden, entsprechend den Vorgaben des DVGW Arbeitsblattes W551 im 3-monatigen Intervall. |

Anlage 1 Legionellenbefall an Schulen in Treptow-Köpenick

| Frage 2.1: Bei welchen Berliner Schulen? |  |   | Frage 2.2: Welche Einschränkungen hatte für den Schulbetrieb? | Frage 2.3: Wie lange war die jeweilige Schule durch den Legionellenbefall beeinträchtigt? |
|--|--|---|---|---|
| BSN                                      | Schulname                                  | Adresse   | Einschränkungen *   | Zeitraum *  |
| 09A05                                    | Treptow- Kolleg                            | Kiefholzstr. 274, 12437 Berlin, Sporthalle alte & neue          | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09K01                                    | Bouché Schule                              | Bouchéstr. 5-7, 12435 Berlin, Sporthalle                        | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09G03                                    | Schule am Heidekampgraben                  | Hänselstr. 14, 12437 Berlin, Sporthalle                         | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09G04                                    | Sonnenblumen Schule                        | Radener Str.16, 12437 Berlin, Schule                            | Trinkwassernetz eingeschränkt nutzbar                         | 3 bis 4 Wochen  |
| 09G05                                    | Schule am Ginkobaum                        | Springbornstr. 250, 12487 Berlin, Sporthalle                    | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09G06                                    | Melli Beese Schule                         | Engelhardstr. 18, 12487 Berlin, Sporthalle                      | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09G09                                    | Heide Schule                               | Florian- Geyer- Str. 87, 12489 Berlin, Sporthalle alte und neue | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09G11                                    | Schule am Pegasussee                       | Pegasussee 5, 12524 Berlin, Schule                              | Trinkwassernetz eingeschränkt nutzbar                         | 3 bis 4 Wochen  |
| 09G14                                    | GS am Buntzelberg                          | Schulendorfer Str. 112, 12526 Berlin, Schulgebäude, Sporthalle  | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09G15                                    | Schule am Mohnweg                          | Mohnweg 20, 12524 Berlin, Sporthalle                            | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09G16                                    | Wendenschloß Schule                        | Köpenzeile 123, 12557 Berlin, Sporthalle                        | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09G17                                    | Uhlenhorst Schule                          | Wongrowitzer Steig 37, 12555 Berlin, Sporthalle und Küche       | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09G19                                    | Amsfeld Schule                             | Pablo-Neruda-Str. 8, 12559 Berlin, Sporthalle                   | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09G20                                    | Müggelheimer Schule                        | Oderheimer Str. 28, 12559 Berlin, Sporthalle                    | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09G21                                    | Edison Schule                              | Wattstr. 69/70, 12459 Berlin, Sporthalle                        | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09G22                                    | Schule an der Wuhlheide                    | Kottmeierstr. 2-4, 12459 Berlin, Sporthalle                     | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09G23                                    | Hauptmann von Köpenick Schule              | Borgmannstr. 2-3, 12555 Berlin, Sporthalle                      | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09G25                                    | Müggelschloßchen Schule                    | Alfred-Randt-Str. 56, 12559 Berlin, Sporthalle                  | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09G26                                    | Schule an den Püttbergen                   | Fürstenwalder Allee 182, 12589 Berlin, Sporthalle               | Duschen in Sph gesperrt nicht nutzbar                         | 3 bis 4 Wochen  |
| 09G27                                    | Friedrichshagener GS                       | Peter- Hille- Str. 7, 12587 Berlin                              | Trinkwassernetz eingeschränkt nutzbar                         | 3 bis 4 Wochen  |
| 09K01                                    | Merian-Schule                              | Hoernlestr. 80, 12555 Berlin, Schule                            | Trinkwassernetz eingeschränkt nutzbar                         | 3 bis 4 Wochen  |
| 09K01                                    | Merian-Schule<br>2. Standort Merian-Schule | Mittelheide 49, 12555 Berlin, Sporthalle                        | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09K02                                    | Anna-Seghers Schule                        | Radickestraße 43, 12459 Berlin, Sporthalle                      | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09K03                                    | Fritz Kühn-Schule                          | Dahmestr. 45, 12526 Berlin, Sporthalle                          | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09K04                                    | Isaac-Newton Schule                        | Zeppelinstr. 76/80 12459 Berlin, Sporthalle                     | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |
| 09K06                                    | Hans Grade Schule                          | Heuberger Weg 37, 12487 B, Sporthalle                           | Duschen in Sph eingeschränkt nutzbar                          | 3 bis 4 Wochen  |

|       |   |   |   |                |
|-------|---|---|---|----------------|
| 09K07 | Sophie-Brahe<br>Gemeinschaftsschule         | Am Plänterwald 17-23, 12435 Berlin, Sporthalle            | Duschen in Sph<br>eingeschränkt<br>nutzbar              | 3 bis 4 Wochen |
| 09K07 | Sophie-Brahe<br>Gemeinschaftsschule Filiale | Willi-Sänger-Str.1, 12437 Berlin, Sporthalle              | Duschen in Sph<br>eingeschränkt<br>nutzbar              | 3 bis 4 Wochen |
| 09K08 | Schule an der Dahme                         | Glienicker Straße 24-30, 12557 Berlin, Sporthalle         | Duschen in Sph<br>eingeschränkt<br>nutzbar              | 3 bis 4 Wochen |
| 09K09 | Grünauer Schule                             | Walchenseestraße 40, 12527 Berlin, Sporthalle             | Duschen in Sph<br>eingeschränkt<br>nutzbar              | 3 bis 4 Wochen |
| 09Y04 | Anne Frank Gymnasium                        | Uranusstr. 17, 12524 Berlin, Sporthalle                   | Duschen in Sph<br>eingeschränkt<br>nutzbar              | 3 bis 4 Wochen |
| 09Y05 | Alexander v.Humboldt<br>Gymnasium           | Oberspreestr.173, 12555 Berlin, Sporthalle                | Duschen in Sph<br>eingeschränkt<br>nutzbar              | 3 bis 4 Wochen |
| 09Y10 | Gebrüder Montgolfier<br>Gymnasium           | Ellernweg 20, 12487 Berlin, Sporthalle                    | Duschen in Sph<br>eingeschränkt<br>nutzbar              | 3 bis 4 Wochen |
| 09Y11 | Emmy Noether Gymnasium                      | Pablo-Neruda-Str.6/7, 12559 Berlin, Sporthalle            | Duschen in Sph<br>eingeschränkt<br>nutzbar              | 3 bis 4 Wochen |
| 09S03 | Albatros- Schule                            | Treskowallee 222, 12459 Berlin, Sporthalle                | Duschen in Sph<br>gesperrt nicht<br>nutzbar             | 3 bis 4 Wochen |
| 09S04 | Ahornschule                                 | Peter-Hille-Str. 118, 12587 Berlin, Schule und Sporthalle | Trinkwassernetz,<br>Duschen<br>eingeschränkt<br>nutzbar | 3 bis 4 Wochen |
| 09S06 | Schule am Wildgarten                        | Köpenicker Landstr 185a, 12437 Berlin, Schule             | Trinkwassernetz<br>eingeschränkt<br>nutzbar             | 3 bis 4 Wochen |
| 09P15 | WIR-Schule                                  | Grüne Trift 23d, 12557 Berlin, Sporthalle                 | Duschen in Sph<br>gesperrt nicht                        | 3 bis 4 Wochen |

\* Die Einschränkungen beziehen sich auf die temporäre Nichtnutzung von Duschanlagen in den Sporthallen. Des Weiteren werden ggf. Aushänge bzw. Beschilderungen mit der Aufschrift kein Trinkwasser an den Zapfstellen der betroffenen Objekte / Gebäude angebracht. Der angegebene Zeitraum der Einschränkungen bezieht sich ab dem Datum des bekannt werden bei der SE FM - Objektmanagement -bis zur erneuten Beprobung nach Realisierung eingeleiteter Maßnahmen.

**Anlage 2**  
**Übersicht Legionellenbefall an Lichtenberger Schulen**

**Beantwortung zu 2.1**

| Lfd. Nr. | PLZ   | Standort                    | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
|          | 13051 | Bartherstr. 27              |      |      |      |      | X    |
|          | 13051 | Doberanerstr. 55            |      | X    | X    |      | X    |
|          | 13051 | Doberanerstr. 58            |      | X    |      |      | X    |
|          | 13051 | Malchower Ch. 2             |      |      |      |      | X    |
|          | 13051 | Wustrower Str. 26           | X    |      | X    | X    | X    |
|          | 13053 | Am Breiten Luch 5           | X    | X    |      |      |      |
|          | 13053 | Am Breiten Luch 19          |      | X    |      |      |      |
|          | 13053 | Rüdickenstr. 24             | X    |      |      |      | X    |
|          | 13057 | Ahrensfelder Chaussee 41    | X    | X    | X    | X    | X    |
|          | 13057 | Randowstr. 45               |      |      |      | X    |      |
|          | 13057 | Wartiner Str. 23            |      |      |      |      |      |
|          | 13057 | Wartiner Str. 47            | X    | X    | X    | X    | X    |
|          | 13059 | Prendener Str. 29           | X    |      | X    | X    | X    |
|          | 10365 | Harnackstr. 17 / 25         |      |      |      |      | X    |
|          | 10365 | Schulze-Boysen-Str. 12 / 20 |      |      |      | X    | X    |
|          | 10367 | Joseph-Orlopp-Str. 20       | X    |      |      |      |      |
|          | 10367 | Paul-Junius-Str. 15         | X    | X    | X    | X    | X    |
|          | 10367 | Paul-Junius-Str.25/27       |      |      |      |      | X    |
|          | 10367 | Paul-Junius-Str.69          | X    | X    |      |      |      |
|          | 10369 | Franz-Jacob-Str. 8          | X    |      |      |      |      |
|          | 10369 | Franz-Jacob-Str. 33         |      | X    | X    |      | X    |
|          | 13055 | Sandinostr. 8               | X    | X    |      | X    | X    |
|          | 13055 | Sandinostr. 10              | X    |      | X    | X    |      |
|          | 10315 | Alt Friedrichsfelde 66      | X    | X    |      |      | X    |
|          | 10315 | Lincolnstr. 67              | X    |      |      |      |      |
|          | 10317 | Nöldnerstr. 44              |      |      |      |      | X    |
|          | 10317 | Wönnichstr. 7               | X    | X    |      |      | X    |
|          | 10318 | Lisztstr. 6                 | X    |      | X    |      |      |
|          | 10318 | Ehrenfelsstr. 36            | X    |      |      |      |      |
|          | 10319 | Erich-Kurz-Str. 6-10        | X    | X    |      |      | X    |
|          | 10319 | Sewanstr. 223               |      |      |      |      | X    |

## Anlage 3 Übersicht Legionellenbefall an Schulen in Reinickendorf

### 2.1 Bei welchen Berliner Schulen?

Leichter Legionellenbefall (100 bis 1.000 KBE/100ml):

| Schulnummer | Schulname                           | Bereich des Legionellenbefalls  |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 12G06       | Hausotter-Grundschule"              | Schulküche                      |
| 12G10       | Peter-Witte-Grundschule"            | Hauptgebäude Heizraum           |
| 12G34       | Otfried-Preußler-Grundschule"       | Hauptgeb. Personal WC           |
| 12G34       | Otfried-Preußler-Grundschule"       | Turnhalle Dusche                |
| 12K11       | Albrecht-Haushofer-Oberschule"      | Turnhalle Dusche                |
| 12S01       | Stötzner-Schule für Lernbehinderte" | Sporthalle Dusche               |
| 12S04       | Schule am Park"                     | Neubau WC 1. OG                 |
| 12K10       | Carl-Bosch-Oberschule"              | Küche                           |
| 12G20       | Grundschule am Vierrutenberg"       | Hauptgebäude 2.OG               |
| 12G17       | Ellef-Ringnes-Grundschule           | Sporthalle 1. OG                |
| 12K03       | Max-Beckmann-Oberschule"            | Hauptgebäude Heizraum und 3. OG |

Mittlerer Legionellenbefall (1.000 bis 10.000 KBE/100ml):

| Schulnummer | Schulname                            | Bereich des Legionellenbefalls        |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 12K01F      | Hort der Franz-Marc-Grundschule      | Hort 1. OG WC                         |
| 12G21       | Grundschule am Fließtal"             | Turnhalle Dusche                      |
| 12G09       | Grundschule an der Peckwisch"        | Hauptgebäude Dusche                   |
| 12K07       | Jean-Krämer-Schule"                  | Sporthalle Sanitärräume               |
| 12K06       | Benjamin-Franklin-Oberschule"        | Mensaküche Gastropüle                 |
| 12G23       | Victor-Gollancz-Grundschule"         | Hauptgebäude Dusche                   |
| 12Y02       | Bertha-von-Suttner-Oberschule"       | Kleine Sporthalle Dusche              |
| 12G26       | Märkische-Grundschule                | Sporthalle Dusche                     |
| 12K04       | "Paul-Löbe-Oberschule"               | Hauptgebäude Heizraum                 |
| 12G32       | Hort der Charlie-Chaplin-Grundschule | Hort Dusche                           |
| 12K05       | Gustav-Freytag-Oberschule"           | Hauptgebäude Lehrerzimmer             |
| 12G02       | Grundschule am Schäfersee"           | Hauptgebäude Heizraum                 |
| 12K01       | Julius-Leber-Oberschule"             | Turnhalle Dusche                      |
| 12G30       | Hort der Reinecke-Fuchs-Grundschule  | Hauptgebäude 2. OG WC                 |
| 12G32       | Charlie-Chaplin-Grundschule"         | Sporthalle Dusche                     |
| 12G12       | Borsigwalder-Grundschule"            | Hauptgebäude Heizraum und Duschaum EG |

Hoher Legionellenbefall (über 10.000 KBE/100ml):

| Schulnummer | Schulname                   | Bereich des Legionellenbefalls |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 12G24       | Rennee-Sintenis-Grundschule | Turnhalle 1. OG                |

Anlage 4 Übersicht BIM Legionellenbefall berufliche und zentral verwaltete Schulen

| Wirtschaftseinheit        | Gebäude | Zusatz                            | Befunde festgestellt |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|---|
|                           |         |                                   | 2015                 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |   |
| 121                       |         |                                   |                      |      |      |      |      |      |   |
| Allee der Kosmonauten 18  | Haus 01 | Schule Nord                       |                      |      | x    |      |      |      |   |
| Allee der Kosmonauten 18  | Haus 02 | Schule Süd (Haus B)               |                      |      |      |      |      |      |   |
| Allee der Kosmonauten 18  | Haus 03 | Sporthalle                        | x                    | x    | x    |      |      |      |   |
| Allee der Kosmonauten 18  | Haus 04 | Werkstatt (Haus C)                |                      |      |      |      |      |      |   |
| Alt-Moabit 10             | Haus 01 | Schule / Hauptgebäude             |                      |      |      |      |      |      |   |
| Alt-Moabit 10             | Haus 02 | Sporthalle                        |                      |      |      |      |      |      |   |
| Am Fort 48d               | Haus 03 | WW-Rückbau bis Ende Jan 2020      |                      |      | x    |      |      | x    |   |
| Birkenstr. 11             | Haus 01 | Schule                            |                      |      | x    |      |      | x    |   |
| Birkenstr. 11             | Haus 02 | Sporthalle                        |                      |      |      |      |      |      |   |
| Birkenstr. 11             | Haus 03 | Schule                            |                      |      |      |      |      |      |   |
| Birkenstr. 11             | Haus 05 |                                   |                      |      |      |      |      |      |   |
| Bismarckstr. 20           | Haus 01 | Schule                            | x                    | x    | x    | x    |      | x    | x |
| Bismarckstr. 20           | Haus 02 | Sporthalle                        | x                    | x    | x    | x    |      | x    | x |
| Bochumer Str. 8           | Haus 01 | Sporthalle                        |                      |      |      | x    |      | x    | x |
| Buschallee 23a            | Haus 02 | Schulgebäude                      |                      |      |      |      |      | x    | x |
| Buschallee 23a            | Haus 03 | Schulgebäude                      |                      |      |      |      |      |      |   |
| Buschallee 23a            | Haus 04 | Sporthalle                        |                      |      |      |      |      |      |   |
| Cyclopstr. 1-7            | Haus 01 |                                   | x                    |      | x    | x    |      | x    | x |
| Cyclopstr. 1-7            | Haus 02 | Sporthalle                        | x                    |      | x    | x    |      | x    |   |
| Dammweg 216               | Haus 11 |                                   |                      |      |      |      |      |      |   |
| Danckelmannstr. 25-28     | Haus 01 | Altbau                            |                      |      |      |      |      |      | x |
| Danckelmannstr. 25-28     | Haus 02 | Schulgebäude - Erweiterungsba     |                      |      | x    |      |      | x    | x |
| Danckelmannstr. 25-28     | Haus 04 | Gymnastikhalle                    |                      |      |      |      |      |      |   |
| Danckelmannstr. 25-28     | Haus 03 | Turnhalle / Sporthalle            |                      |      |      |      |      |      |   |
| Darßer Str. 97            | Haus 01 | Schulgebäude 01                   | x                    |      |      |      |      |      |   |
| Darßer Str. 97            | Haus 03 | Sporthalle                        |                      |      | x    | x    |      |      |   |
| Driesener Str. 22         | Haus 04 | Verwaltungsgebäude                |                      |      |      |      |      | x    | x |
| Driesener Str. 22         | Haus 05 | Sporthalle                        |                      |      |      |      |      | x    |   |
| Dudenstr. 35-37           | Haus 01 | Schule                            |                      |      | x    |      |      | x    |   |
| Dudenstr. 35-37           | Haus 03 | Sporthalle                        |                      |      | x    |      |      |      |   |
| Erbeskopfweg 6-10         | Haus 01 |                                   |                      |      |      |      |      |      |   |
| Erich-Weinert-Str. 103    | Haus 01 | Theoriegebäude                    |                      |      |      | x    |      | x    |   |
| Erich-Weinert-Str. 103    | Haus 03 | Mensa                             | x                    | x    | x    | x    |      | x    | x |
| Erich-Weinert-Str. 103    | Haus 04 | Internat                          |                      |      |      |      |      |      |   |
| Erich-Weinert-Str. 103    | Haus 05 | Artistenhalle                     |                      |      |      |      |      | x    | x |
| Fischerstr. 32            | Haus 02 | Sporthalle                        |                      |      |      |      |      |      |   |
| Fischerstr. 36            | Haus 02 | Cafeteria                         |                      |      | x    |      |      |      |   |
| Florastr. 13              | Haus 02 | Sporthalle                        |                      |      |      |      |      |      |   |
| Fritz-Lesch-Str. 35       | Haus 01 | Internat                          |                      |      |      |      |      |      |   |
| Fritz-Lesch-Str. 35       | Haus 02 | Verpflegungsgebäude               |                      |      | x    |      |      |      |   |
| Fritz-Lesch-Str. 35       | Haus 03 | Internat                          |                      |      |      |      |      |      |   |
| Fritz-Lesch-Str. 35       | Haus 04 | Internat                          |                      |      |      |      |      |      | x |
| Gierkeplatz 1-3           | Haus 01 |                                   |                      |      | x    |      |      |      |   |
| Gierkeplatz 1-3           | Haus 02 |                                   |                      |      | x    |      |      |      |   |
| Goldbeckweg 8-14          | Haus 04 | Sporthalle                        | x                    |      | x    |      |      |      | x |
| Goldbeckweg 8-14          | Haus 05 | Schulgebäude (Haus 01 - 30405001) |                      |      | x    | x    |      | x    | x |
| Gustav-Adolf-Str. 66      | Haus 01 | Schulgebäude                      |                      |      |      |      |      |      |   |
| Gustav-Adolf-Str. 66      | Haus 04 | Sporthalle                        | x                    | x    | x    | x    |      | x    | x |
| Haarlemer Str. 27         | Haus 01 |                                   | x                    | x    | x    | x    |      | x    | x |
| Haarlemer Str. 27         | Haus 02 |                                   | x                    |      | x    |      |      | x    | x |
| Haarlemer Str. 27         | Haus 04 | Sporthalle                        | x                    | x    | x    |      |      | x    | x |
| Haarlemer Str. 27         | Haus 07 | Vereinshaus                       |                      |      |      | x    |      | x    | x |
| Halemweg 24               | Haus 01 | ehem. Pölchau-Schule              | x                    |      |      |      |      |      |   |
| Halemweg 24               | Haus 02 | Anna-Freud-Schule                 | x                    |      |      |      |      |      |   |
| Hartmannsweilerweg 29     | Haus 01 | Schule                            | x                    | x    | x    | x    |      | x    | x |
| Hartmannsweilerweg 29     | Haus 03 | Sporthalle                        |                      |      |      |      |      |      |   |
| Hartmannsweilerweg 29     | Haus 09 | Gewächshaus                       |                      |      |      |      |      |      |   |
| Helmholtzstr. 37          | Haus 02 | Neubau - Schulgebäude             |                      |      |      | x    |      | x    | x |
| Hermann-Hesse-Str. 34, 36 | Haus 01 |                                   |                      |      |      |      |      |      |   |
| Immenweg 6-10             | Haus 01 |                                   |                      | x    | x    | x    |      | x    |   |
| Immenweg 6-10             | Haus 02 |                                   |                      |      | x    | x    |      | x    | x |
| Immenweg 6-10             | Haus 03 |                                   |                      |      |      | x    |      | x    | x |
| Immenweg 6-10             | Haus 04 |                                   |                      |      |      |      |      |      |   |
| Klixstr. 6-9              | Haus 02 | Sporthalle                        |                      |      | x    |      |      |      |   |
| Kochstr. 9                | Haus 01 |                                   |                      |      |      |      |      | x    |   |
| Kühleweinstr. 5           | Haus 01 | Schule                            |                      |      |      |      | x    | x    | x |

|                             |            |  |   |   |   |  |   |   |   |
|-----------------------------|------------|--|---|---|---|--|---|---|---|
| Kühleweinstr. 5             | Haus 02    | Sporthalle                             | x | x | x |  |   |   |   |
| Leinestr. 37-45             | Haus 01    |  |   | x | x |  |   |   | x |
| Lippstädter Str. 9-11       | Haus 01    | Schule                                 | x | x |   |  | x |   | x |
| Lippstädter Str. 9-11       | Haus 02    | Turnhalle                              |   |   |   |  | x |   | x |
| Lobeckstr. 76               | Haus 01    | Cafeteria                              |   |   |   |  |   |   | x |
| Lobeckstr. 76               | Haus 03-05 |  | x |   |   |  |   |   |   |
| Loschmidtstr. 19            | Haus 01    |  |   | x | x |  | x |   | x |
| Loschmidtstr. 19            | Haus 02    | Sporthalle                             |   | x | x |  |   |   | x |
| Mandelstr. 6-8              | Haus 01    | Schule                                 |   |   |   |  |   |   |   |
| Marktstr. 2-3               | Haus 03    | Schule                                 | x | x | x |  | x |   |   |
| Marzahner Chaussee 231      | Haus 01    | Schule                                 | x |   |   |  |   |   |   |
| Marzahner Chaussee 231      | Haus 02    | Sporthalle Altbau                      | x | x |   |  |   |   | x |
| Marzahner Chaussee 231      | Haus 03    | Sporthalle                             | x | x | x |  | x |   | x |
| Naglerstr. 1-3              | Haus 02    | Altbau Schule                          |   |   |   |  |   |   |   |
| Naglerstr. 1-3              | Haus 04    | Sporthalle                             |   |   |   |  |   |   |   |
| Niederwallstr. 6-7          | Haus 03    |  |   |   |   |  |   |   |   |
| Nonnendammallee 140-143     | Haus 01    |  | x | x | x |  | x |   | x |
| Nonnendammallee 140-143     | Haus 02    |  | x | x | x |  | x |   | x |
| Nonnendammallee 140-143     | Haus 03    | Sporthalle                             | x |   |   |  | x |   | x |
| Nonnendammallee 140-143     | Haus 04    |  | x |   |   |  |   |   |   |
| Oschatzer Ring 13           | Haus 01    | Platzgebäude                           |   | x | x |  | x |   | x |
| Osloer Str. 23-26           | Haus 01    | Mittelbau                              |   |   | x |  | x |   | x |
| Osloer Str. 23-26           | Haus 03    | Schulgebäude (Ostflügel mit Turnhalle) |   |   |   |  |   |   | x |
| Osloer Str. 23-26           | Haus 04    | Sporthalle groß                        | x | x |   |  |   |   |   |
| Osloer Str. 23-26           | Haus 06    | Sporthalle                             |   |   |   |  |   |   | x |
| Peter-Weiss-Gasse 8         | Haus 01    | Sporthalle                             |   |   |   |  |   |   |   |
| Pfalzburger Str. 22-23      | Haus 01    | Schulgebäude                           |   |   |   |  |   |   | x |
| Pfalzburger Str. 30         | Haus 03    | Turnhalle                              |   | x |   |  | x |   | x |
| Prinzregentenstr. 35        | Haus 01    | Turnhalle                              |   |   |   |  | x |   | x |
| Prinzregentenstr. 60        | Haus 01    | Turnhalle                              |   | x | x |  | x |   |   |
| Rudower Str. 184            | Haus 01    | Hauptgebäude                           |   | x |   |  |   |   |   |
| Rudower Str. 184            | Haus 02    | Sporthalle                             |   |   |   |  |   |   |   |
| Scharfenberg (Insel)        | Haus 04    | Mensa / Küche                          |   |   |   |  |   |   |   |
| Scharfenberg (Insel)        | Haus 05    | Sporthalle                             |   |   |   |  | x |   | x |
| Scharfenberg (Insel)        | Haus 06    | Schule                                 | x | x | x |  |   |   |   |
| Scharfenberg (Insel)        | Haus 08    | Wohnheim Blumenhaus                    |   | x |   |  | x |   | x |
| Scharfenberg (Insel)        | Haus 10    | Internat                               |   |   |   |  |   |   |   |
| Scharfenberg (Insel)        | Haus 11    | Wohnheim                               | x | x | x |  | x |   |   |
| Scharfenberg (Insel)        | Haus 12    | Wohnheim                               | x | x | x |  | x |   | x |
| Scharfenberg (Insel)        | Haus 13    | Wohnheim                               | x | x | x |  | x |   | x |
| Scharfenberg (Insel)        | Haus 14    | Wohnheim                               |   |   |   |  |   |   |   |
| Scharfenberg (Insel)        | Haus 16    | Internat                               |   |   |   |  | x |   | x |
| Scharfenberg (Insel)        | Haus 17    | Internat                               | x |   |   |  |   |   |   |
| Schillerstr. 120            | Haus 02    | Sporthalle                             |   | x | x |  | x |   | x |
| Schwyzler Str. 6-8          | Haus 01    | Schule                                 | x | x | x |  | x |   | x |
| Schwyzler Str. 6-8          | Haus 03    | Sporthalle                             |   |   | x |  | x |   | x |
| Steinmetzstr. 79            | Haus 01    |  |   | x | x |  | x |   | x |
| Straßmannstr. 14-16         | Haus 02    | Schule                                 |   |   |   |  |   |   | x |
| Teltower Damm 87-93, 95-101 | Haus 01    | Schulgebäude                           |   |   |   |  |   |   |   |
| Teltower Damm 87-93, 95-101 |            | Schwimmhalle                           |   |   |   |  |   | x |   |
| Teltower Damm 87-93, 95-101 |            | Kita + Hort                            |   |   |   |  |   | x |   |
| Wollenberger Str. 1         | Haus 01    | Sporthalle                             |   |   |   |  |   |   |   |
| Wrangelstr. 98              | Haus 01    | Hauptgebäude Nord                      | x |   | x |  | x |   | x |
| Wrangelstr. 98              | Haus 02    | Sporthalle                             | x |   | x |  |   |   |   |
| Wrangelstr. 98              | Haus 03    | Hauptgebäude                           | x |   | x |  | x |   | x |

Anlage 5: Legionellenbefall an Schulen in Mitte

|       | Schule                           | Anschrift                 |
|-------|----------------------------------|---------------------------|
| 01G01 | Grundschule am Arkonaplatz       | Ruppiner Straße 47-48     |
| 01G02 | Papageno-Grundschule             | Bergstraße 58             |
| 01G04 | Kastanienbaum-Grundschule        | Gipsstraße 23A            |
| 01G07 | GutsMuths-Grundschule            | Singerstr. 8              |
| 01G08 | Grundschule am Brandenburger Tor | Wilhelmstr. 51/52         |
| 01G10 | City-Grundschule                 | Sebastianstr. 57          |
| 01G11 | Kurt-Tucholsky-Grundschule       | Rathenower Str. 18        |
| 01G15 | Anne-Frank-Grundschule           | Paulstr. 20 b-c           |
| 01G16 | Moabiter-Grundschule             | Paulstr. 28/33            |
| 01G24 | Gottfried-Röhl-Grundschule       | Ungarnstr. 75             |
| 01G25 | Rudolf-Wissell-Grundschule       | Ellerbeker Str. 7-8       |
| 01G28 | Brüder-Grimm-Grundschule         | Tegeler Str.18/19         |
| 01G29 | Wilhelm-Hauff-Grundschule        | Gotenburger Str.8         |
| 01G31 | Wedding-Grundschule              | Antonstr. 10-17           |
| 01G36 | Andersen-Grundschule             | Kattegatstr. 26           |
| 01G38 | Gustav-Falke-Grundschule         | Strelitzer Str. 42        |
| 01G39 | Vineta-Grundschule               | Demminer Str. 27          |
| 01G40 | Möwensee-Grundschule             | Afrikanische Str. 123-125 |
| 01G41 | Erika-Mann-Grundschule           | Utrechter-Str. 25-27      |
| 01G42 | Anna-Lindh-Grundschule           | Guineastr. 17-18          |
| 01G44 | Allegro-Grundschule              | Lützowstr. 82-86          |
| 01G47 | Miriam-Makeba-Grundschule        | Zinzendorferstr. 15-16    |
| 01K01 | Willy-Brandt-Schule              | Grüntaler Straße 5        |
| 01K03 | Ernst-Reuter-Schule              | Stralsunder Str. 56-57    |
| 01K04 | Heinrich-von-Stephan-GemS        | Neues Ufer 6              |

|       |                          |                  |
|-------|--------------------------|------------------|
| 01K06 | Herbert-Hoover-Schule    | Wiesenstr. 56-58 |
| 01K07 | Hemmingway-Schule        | Gartenstr.10-15  |
| 01K08 | Schule am Schillerpark   | Ofener Str. 6    |
| 01K10 | Theodor-Heuss-GemS       | Siemensstr. 20   |
| 01S07 | Charlotte-Pfeffer-Schule | Berolinastr. 8   |
| 01Y08 | Lessing-Gymnasium        | Schöningstr. 17  |
| 01Y11 | Max-Planck-Gymnasium     | Singerstr. 8A    |
| 01Y12 | Gymnasium-Tiergarten     | Altonaer Str. 26 |