Abgeordnetenhaus BERLIN

Drucksache 18 / 18 018
Schriftliche Anfrage

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Tommy Tabor (AfD)

vom 26. Februar 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 27. Februar 2019)

zum Thema:
Mitte: Abgasabsauganlagen

und **Antwort** vom 14. März 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 20. Mrz. 2019)

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen.
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Herrn Abgeordneten Tommy Tabor (AfD)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/18018
vom 26. Februar 2019
über Mitte: Abgasabsauganlagen

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie viele der Feuerwehren (Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr) verfügen in den Fahrzeughallen über eine Abgasabsauganlage?

Zu 1.:
Die Feuerwachen (FW) Schillerpark und Tiergarten verfügen über eine Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle. In den Antworten auf die Schriftlichen Anfragen Nr. 18/17243 und 18/17310 wurde versehentlich davon ausgegangen, dass die FW Tiergarten über keine Abgasabsauganlage verfügt.

2. Wie viele der Feuerwehren (Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr) verfügen in Feuerwehr-Häusern oder Feuerwehr-Wachen über eine Abgasabsauganlage?

Zu 2.:
Weder die Berufsfeuerwehren noch die Freiwilligen Feuerwehren (FF) verfügen in den Feuerwehr-Häusern über eine Abgasabsauganlage.

3. Welche der Feuerwehren (Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr) verfügen über keine Abgasabsauganlagen?

Zu 3.:
Die FW Moabit, FW Wedding und Lehrrettungswache Mitte sowie die FF Mitte verfügen über keine Abgasabsauganlagen.

4. Welche Feuerwehren (Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr) sind mit veralteten Abgasabsauganlagen ausgestattet?
4.1. Wie alt sind diese Anlagen?

Zu 4. und 4.1.:
Als veraltet werden Abgasabsauganlagen angesehen, die älter als 14 Jahre sind. Die Baujahre sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

Feuerwache	**Baujahr**
FW Schillerpark	ca. 1973
FW Tiergarten	ca. 2004

Berlin, den 14. März 2019

In Vertretung

Torsten Akmann
Senatsverwaltung für Inneres und Sport