Abgeordnetenhaus BERLIN

Drucksache 18 / 19 967
Schriftliche Anfrage

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Jürn Jakob Schultze-Berndt (CDU)

vom 18. Juni 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 20. Juni 2019)

zum Thema:
Hydranten und iPads bei der Feuerwehr

und **Antwort** vom 28. Juni 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 02. Jul. 2019)

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen.
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Herrn Abgeordneten Jürn Jakob Schultze-Berndt (CDU)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/19967
vom 18. Juni 2019
über Hydranten und iPads bei der Feuerwehr

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wer ist für die regelmäßige Pflege und Wartung der Hydranten in Berlin zuständig?

Zu 1.:
Für die Wartung und Instandhaltung der im Eigentum der Berliner Wasserbetriebe befindlichen Hydranten sind die jeweiligen Instandhaltungsgruppen in den Rohrnetzbetriebsstellen zuständig. Die Berliner Feuerwehr kann diese Hydranten im Falle eines Brandes auch nutzen. Die Hydranten, die durch die Berliner Wasserbetriebe betrieben werden, sind aber nicht zur Deckung des Löschbedarfes der Berliner Feuerwehr angelegt. Die dafür installierten Hydranten stehen zu großen Teilen auf Privatgeländen. Hierfür sind die Eigentümer der betroffenen Flächen zuständig.

2. Welcher Wartungsturnus ist für die Hydranten vorgesehen?

Zu 2.:
Der Wartungsturnus (Funktion, Kennzeichnung, Wasserdurchfluss, Wasserdruck) beträgt in der Regel 8 Jahre.

3. Wie vielen Hydranten gibt es im öffentlichen Straßenland?

Zu 3.:
Derzeit befinden sich 70.553 Hydranten im Eigentum der Berliner Wasserbetriebe.

4. Wie viele Hydranten wurden in den Kalenderjahren 2017 und 2018 gewartet?

Zu 4.:
Durchschnittlich werden jedes Jahr ca. 8.800 Hydranten funktionsgeprüft. In 2017 wurden 879 Hydranten und in 2018 wurden 875 Hydranten eingebaut oder ausgewechselt.

5. Wie deckt die Feuerwehr den Bedarf an Löschwasser in den Einfamilienhausgebieten?

Zu 5.:
Eine Beteiligung der Berliner Feuerwehr im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu Einfamilienhäusern sieht das Berliner Baurecht (BauO Bln) in der Regel nicht vor, es sei denn, die Gebäude weisen eine Höhe über 7 Meter auf (sog. Gebäudeklassen 4 und 5). In Einfamilienhausgebieten wird der Grundschutz des Löschwasserbedarfs daher im Wesentlichen durch die öffentliche Wasserversorgung der Berliner Wasserbetriebe sichergestellt.

6. Der Senat hat darüber informiert, dass alle Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit Navigationsgeräten ausgestattet sind. Für wie viele dieser Fahrzeuge erfolgt ein regelmäßiges Update des Straßennetzes?

Zu 6.:
Insgesamt sind 678 Einsatzfahrzeuge mit einem Navigationssystem ausgestattet. Das Kartenmaterial wird ca. alle drei Jahre aktualisiert.

7. Wie viele dieser Navigationsgeräte zeigen vorhandene Staus auf den Straßen an und berücksichtigen diese bei der Berechnung der schnellsten Route?

Zu 7.:
Die Routenberechnung des Navigationssystems erfolgt rein statisch. Aktuelle Verkehrseinschränkungen und Straßensperrungen werden nicht berücksichtigt.

8. Wie hoch ist mittlerweile die iPad-Ausstattungsquote der Löschfahrzeuge in %?

Zu 8.:
Die iPad- Ausstattungsquote der Löschfahrzeuge beträgt ca. 25%.

9. Wie hoch ist die Ausstattungsquote der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit der „Fire App“?

Zu 9.:
Die Ausstattungsquote der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit der Fire-App beträgt ca. 18%.

Berlin, den 28. Juni 2019

In Vertretung

Torsten Akmann
Senatsverwaltung für Inneres und Sport