Abgeordnetenhaus BERLIN

Drucksache 18 / 26 722
Schriftliche Anfrage

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Christian Gräff (CDU)

vom 17. Februar 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 18. Februar 2021)

zum Thema:

Biesdorfer Baggersee — ein Notauslass des Abwasserpumpwerks der Berliner Wasserbetriebe

und **Antwort** vom 25. Februar 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 25. Feb. 2021)

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen.
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28.

Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Herrn Abgeordneten Christian Gräff (CDU)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/26722
vom 17. Februar 2021
über Biesdorfer Baggersee - ein Notauslass des Abwasserpumpwerks der Berliner Wasserbetriebe

---

Der Senat ist sich des Stellenwerts des Fragerechts der Abgeordneten bewusst, und die Beantwortung Schriftlicher Anfragen der Mitglieder des Abgeordnetenhauses nach Artikel 45 Absatz 1 der Verfassung von Berlin hat stets eine sehr hohe Priorität. Gegenwärtig konzentriert der Senat seine Arbeit und seinen Ressourceneinsatz aber auf die Bekämpfung der infektionsschutzrechtlichen Gefährdungslage für die Berliner Bevölkerung und setzt die zwischen Bund und Ländern verabredeten Maßnahmen zur Reduzierung von Kontakten um. Vor diesem Hintergrund beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage im Namen des Senats von Berlin wie folgt:

Frage 1:

Trifft es zu, dass die Berliner Wasserbetriebe nicht nur eine Bodenfilteranlage am Biesdorfer Baggersee betreiben, sondern der See an sich als ein Notauslass des Abwasserpumpwerks für Starkregenereignisse bei Stromausfällen dient?

Frage 2:

Was hat diese eventuelle Notsituation für Folgen für die Qualität des Wassers im See?

Frage 3:

Wären damit auch gesundheitliche Beeinträchtigungen von Besuchern, die den See nach dem Einleiten des Abwassers aus dem Abwasserpumpwerk verbunden?

Antwort zu 1, 2 und 3:

Nein. In den Biesdorfer Baggersee erfolgt ausschließlich die Einleitung von Niederschlagswasser. Ein Notauslass aus der Schmutzwasserkanalisation existiert am Biesdorfer Baggersee nicht.

Berlin, den 25.02.2021

In Vertretung

Stefan Tidow
Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz