

**19. Wahlperiode**

**Schriftliche Anfrage**

**des Abgeordneten Andreas Otto (GRÜNE)**

vom 16. Januar 2026 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 16. Januar 2026)

zum Thema:

**Brandschutz in Berliner Schulen**

und **Antwort** vom 5. Februar 2026 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 6. Februar 2026)

Senatsverwaltung für  
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Herrn Abgeordneten Andreas Otto (Grüne)

über

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19 / 24 893

vom 16. Januar 2026

über Brandschutz in Berliner Schulen

---

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf Ihre Frage zukommen zu lassen und hat daher alle für die Bau- und Wohnungsaufsicht und die für das Facility-Management bzw. Bauunterhaltung zuständigen Stellen der Bezirke zu den Fragen 1 bis 7, 9, 13 und 14 um eine Stellungnahme gebeten, die von dort in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat übermittelt wurden.

Frage 1:

Wann fanden letztmalig Brandsicherheitsschauen in den einzelnen Berliner Schulen statt? (Bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken)

Frage 2:

Bei welchen Schulen ist die letzte Brandsicherheitsschau länger als 5, länger als 10 und länger als 20 Jahre her?

Frage 3:

Aus welchen Gründen wurden die einzelnen Brandsicherheitsschauen nicht wie gesetzlich vorgesehen alle fünf Jahre durchgeführt?

Frage 4:

Welche Schulen wiesen keine Mängel beim baulichen Brandschutz in den letzten fünf Jahren bei durchgeföhrter Brandsicherheitsschau durch?

Frage 5:

Welche Schulen wiesen Mängel am 1. und 2. Baulichen Rettungsweg (mit Auflistung der jeweiligen Mängel) nach Durchführung der letzten Brandsicherheitsschau in den letzten fünf Jahren auf?

Frage 6:

Welche Kosten für die Behebung der Mängel werden jeweils veranschlagt?

Frage 7:

Welche Investitionsmittel und welche Mittel der Bauunterhaltung, die für die Behebung der festgestellten Mängel beim Brandschutz erforderlich sind, stehen im aktuellen Doppelhaushalt zur Verfügung?

Frage 9:

Wer sind die für die Schulen verantwortlichen Brandsicherheitsbeauftragten in den zwölf Berliner Bezirksämtern?

Antwort zu 1 -7 und 9:

Es wird auf die beiliegenden Stellungnahmen der Bezirke verwiesen. Ein Bezirk hat zur Beantwortung der Frage 09 eine Liste mit Klarnamen gesandt. Aus Datenschutzgründen kann diese Liste nicht weitergeleitet werden.

Frage 13:

In welchen Berliner Bezirken gibt es eine Berichtspflicht über Brandsicherheit an Schulen gegenüber deren Bezirksverordnetenversammlungen (BVV)?

Frage 14:

In welchen Berliner Bezirken mit Berichtspflichten gegenüber deren BVV unterblieben diese Berichte und für welchen Zeitraum?

Antwort zu 13 und 14:

Von den Bezirken wurde hier mehrheitlich Fehlanzeige gemeldet bzw. der Hinweis gegeben, dass eine Berichtspflicht nicht besteht. Darüber hinaus liegen dem Senat keine weiteren Erkenntnisse vor.

Frage 8:

Welche Änderungen rechtlicher Grundlagen und Anforderungen an den Brandschutz in Berliner Schulen sind seit 2023 zu verzeichnen?

Antwort zu 8:

Seit 2023 gab es keine Änderungen der rechtlichen Grundlagen Anforderungen an den Brandschutz in Berliner Schulen.

Frage 10:

Welche Unterstützung erhalten die Bezirksämter im Hinblick auf ausstehende Brandsicherheitsschauen bzw. bei festgestellten gravierenden Mängeln beim Brandschutz vom Senat?

Frage 11:

In welcher Weise stellt der Senat durch entsprechende Unterstützung sicher, dass Brandsicherheitsschauen gesetzeskonform nachgeholt werden? Welche Senatsverwaltung ist dabei federführend?

Antwort zu 10 und 11:

Die Bauaufsichtsbehörden führen die Brandsicherheitsschauen in eigener Zuständigkeit durch. Für die Behebung möglicher brandschutztechnischer Mängel sind die jeweils liegenschaftsverwaltenden Stellen zuständig. Die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung erarbeitet derzeit eine Verwaltungsvorschrift als Grundlage für eine gleichwertige bzw. weitestgehend einheitliche Vorgehensweise bei der Durchführung der Brandsicherheitsschauen. Eine Prüfcheckliste als Muster für ein Prüfschema steht den Bauaufsichtsbehörden über das „Elektronisches Bau- und Genehmigungsverfahren (eBG)“ zur Verfügung. Ein weiterer Fachausaustausch ist anberaumt.

Frage 12:

Sind die Bezirksämter dazu befähigt, fachlich qualifizierte externe Dienstleister mit Brandsicherheitsschauen zu beauftragen? Ist es eine hoheitliche Aufgabe, die nur von den Brandsicherheitsbeauftragten des Bezirkes durchgeführt werden kann, oder kann es extern vergeben werden? Welche externen Sachverständigen werden für derartige Aufgaben regelmäßig vertraglich gebunden?

Antwort zu 12:

Die Möglichkeit der Einbindung wird derzeit geprüft.

Berlin, den 05.02.2026

In Vertretung

Slotty

.....  
Senatsverwaltung für  
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

# Schriftliche Anfrage 19/24 893

## Anlage 01 Antworten Bezirksamt

### Charlottenburg-Wilmersdorf

Frage 1:

Wann fanden letztmalig Brandsicherheitsschauen in den einzelnen Berliner Schulen statt?  
(Bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken)

Zu Frage 1:

Insgesamt gibt es 47 Schulen, die seitens des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin verwaltet werden.

Das Bezirksamt ist bemüht, seiner gesetzlichen Pflicht nachzukommen und die Brandsicherheitsschauen an den bezirklichen Schulen regelmäßig in Abständen von höchstens fünf Jahren durchzuführen. Aktuell macht dies jedoch bei etwa einem Viertel der Schulen erst nach Beendigung umfangreicher Baumaßnahmen (Gesamtsanierungen) Sinn.

Frage 2:

Bei welchen Schulen ist die letzte Brandsicherheitsschau länger als 5, länger als 10 und länger als 20 Jahre her?

Zu Frage 2:

In vier bezirklichen Schulen liegt die letzte Brandsicherheitsschau länger als 10 Jahre, in sieben Schulen länger als 5 Jahre zurück.

Frage 3:

Aus welchen Gründen wurden die einzelnen Brandsicherheitsschauen nicht wie gesetzlich vorgesehen alle fünf Jahre durchgeführt?

Zu Frage 3:

Die gesetzlich vorgesehenen Brandsicherheitsschauen konnten in einzelnen Fällen nicht innerhalb des Fünfjahreszeitraums durchgeführt werden, da sich die betreffenden Schulstandorte in umfangreichen Baumaßnahmen, insbesondere Gesamtsanierungen, befanden.

Während dieser Baumaßnahmen sind fortlaufend fachkundige Expertinnen und Experten vor Ort tätig, die die brandschutzrelevanten Belange im Rahmen der Planung, Bauausführung und Bauüberwachung berücksichtigen und kontrollieren. Eine gesonderte Brandsicherheitsschau ist in diesen Fällen erst nach Abschluss der Baumaßnahmen sinnvoll und zielführend.

Frage 4: Welche Schulen wiesen keine Mängel beim baulichen Brandschutz in den letzten fünf Jahren bei durchgeföhrter Brandsicherheitsschau durch?

Zu Frage 4:

Größere bauliche Mängel im Brandschutz sind in den letzten fünf Jahren bei den durchgeföhrten Brandsicherheitsschauen nicht festgestellt worden. Die festgestellten Beanstandungen betrafen überwiegend Mängel geringeren Umfangs, insbesondere im Bereich der Beschilderung sowie organisatorische Aspekte des Brandschutzes.

Frage 5:

Welche Schulen wiesen Mängel am 1. und 2. Baulichen Rettungsweg (mit Auflistung der jeweiligen Mängel) nach Durchführung der letzten Brandsicherheitsschau in den letzten fünf Jahren auf?

Zu Frage 5:

Es wurden keine gravierenden Mängel am ersten oder zweiten baulichen Rettungsweg festgestellt. Das Vorliegen gravierender Mängel würde zwingend zur Schließung des jeweiligen Schulstandortes führen.

Frage 6:

Welche Kosten für die Behebung der Mängel werden jeweils veranschlagt?

Zu Frage 6:

Da hierzu keine Statistik geführt wird, ist keine verbindliche Aussage möglich. Die Kosten für die Behebung der Mängel sind je nach Schule und Mängelliste nach einer Brandsicherheitsschau sehr unterschiedlich, weswegen keine Kosten genannt werden können, meistens sind sie eher niedrig.

Frage 7:

Welche Investitionsmittel und welche Mittel der Bauunterhaltung, die für die Behebung der festgestellten Mängel beim Brandschutz erforderlich sind, stehen im aktuellen Doppelhaushalt zur Verfügung?

Zu Frage 7:

Die Behebung der Mängel wird über die Mittel der Bauunterhaltung (Ansatz ca. 16 Mio €/a) zeitnah veranlasst. Im Rahmen der Gesamtsanierung von Schulen stehen auch investive Mittel zur Verfügung.

Frage 9:

Wer sind die für die Schulen verantwortlichen Brandsicherheitsbeauftragten in den zwölf Berliner Bezirksämtern?

Zu Frage 9:

Im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist an jeder Schule ein Brandsicherheitsbeauftragter benannt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden diese jedoch nicht namentlich genannt.

Frage 13:

In welchen Berliner Bezirken gibt es eine Berichtspflicht über Brandsicherheit an Schulen gegenüber deren Bezirksverordnetenversammlungen (BVV)?

Zu Frage 13:

Im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin liegt keine Berichtspflicht gegenüber der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) vor.

Frage 14:

In welchen Berliner Bezirken mit Berichtspflichten gegenüber deren BVV unterblieben diese Berichte und für welchen Zeitraum?

Zu Frage 14:

Siehe Antwort zu Antwort 13.

# Schriftliche Anfrage 19/24 893

## Anlage 02 Antworten Bezirksamt

### Friedrichshain Kreuzberg

1. Wann fanden letztmalig Brandsicherheitsschauen in den einzelnen Berliner Schulen statt?  
(Bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken)

Die Bearbeitung der Anfrage ist in dem knappen Zeitfenster, das dem Bezirk zur Verfügung gestellt wurde (3 Tage von 3 Wochen) sowie unter Berücksichtigung der bestehenden Überlastungsanzeigen in Bezug auf alle Schulen in Friedrichshain-Kreuzberg ohne Vernachlässigung von Pflichtaufgaben durch die Mitarbeiter\*innen nicht zu schaffen. An dieser Stelle kann durch das Stadtentwicklungsamt Friedrichshain-Kreuzberg leider keine Zuarbeit in Aussicht gestellt werden.

Die Abteilung Schule, Sport und Facility Management teilt dazu mit, dass die letzte Brandsicherheitsschau am 23.01.26 in Grundschule am Traveplatz durchgeführt wurde.

2. Bei welchen Schulen ist die letzte Brandsicherheitsschau länger als 5, länger als 10 und länger als 20 Jahre her?

Die Bearbeitung der Anfrage ist in dem knappen Zeitfenster, das dem Bezirk zur Verfügung gestellt wurde (3 Tage von 3 Wochen) sowie unter Berücksichtigung der bestehenden Überlastungsanzeigen in Bezug auf alle Schulen in Friedrichshain-Kreuzberg ohne Vernachlässigung von Pflichtaufgaben durch die Mitarbeiter\*innen nicht zu schaffen. An dieser Stelle kann durch das Stadtentwicklungsamt Friedrichshain-Kreuzberg leider keine Zuarbeit in Aussicht gestellt werden.

3. Aus welchen Gründen wurden die einzelnen Brandsicherheitsschauen nicht wie gesetzlich vorgesehen alle fünf Jahre durchgeführt?

Die Bearbeitung der Anfrage ist in dem knappen Zeitfenster, das dem Bezirk zur Verfügung gestellt wurde (3 Tage von 3 Wochen) sowie unter Berücksichtigung der bestehenden Überlastungsanzeigen in Bezug auf alle Schulen in Friedrichshain-Kreuzberg ohne Vernachlässigung von Pflichtaufgaben durch die Mitarbeiter\*innen nicht zu schaffen. An dieser

Stelle kann durch das Stadtentwicklungsamt Friedrichshain-Kreuzberg leider keine Zuarbeit in Aussicht gestellt werden.

4. Welche Schulen wiesen keine Mängel beim baulichen Brandschutz in den letzten fünf Jahren bei durchgeföhrter Brandsicherheitsschau durch?

Die Bearbeitung der Anfrage ist in dem knappen Zeitfenster, das dem Bezirk zur Verfügung gestellt wurde (3 Tage von 3 Wochen) sowie unter Berücksichtigung der bestehenden Überlastungsanzeigen in Bezug auf alle Schulen in Friedrichshain-Kreuzberg ohne Vernachlässigung von Pflichtaufgaben durch die Mitarbeiter\*innen nicht zu schaffen. An dieser Stelle kann durch das Stadtentwicklungsamt Friedrichshain-Kreuzberg leider keine Zuarbeit in Aussicht gestellt werden.

Die Abteilung Schule, Sport und Facility Management teilt dazu mit, dass immer Mängel vorhanden sind, die meisten Mängel sind jedoch nicht schwerwiegend. Schwerwiegende Mängel werden priorisiert in Abstimmung mit der Bauaufsicht abgearbeitet.

5. Welche Schulen wiesen Mängel am 1. und 2. Baulichen Rettungsweg (mit Auflistung der jeweiligen Mängel) nach Durchführung der letzten Brandsicherheitsschau in den letzten fünf Jahren auf?

Die Bearbeitung der Anfrage ist in dem knappen Zeitfenster, das dem Bezirk zur Verfügung gestellt wurde (3 Tage von 3 Wochen) sowie unter Berücksichtigung der bestehenden Überlastungsanzeigen in Bezug auf alle Schulen in Friedrichshain-Kreuzberg ohne Vernachlässigung von Pflichtaufgaben durch die Mitarbeiter\*innen nicht zu schaffen. An dieser Stelle kann durch das Stadtentwicklungsamt Friedrichshain-Kreuzberg leider keine Zuarbeit in Aussicht gestellt werden.

6. Welche Kosten für die Behebung der Mängel werden jeweils veranschlagt?

Dies hängt von der Anzahl Mängel und der Komplexität und dem Umfang der Mängelbeseitigungsarbeiten sowie der Entscheidung, ob Problemstellungen organisatorisch gelöst werden können (akzeptable Nutzungseinschränkungen oder Teilschließung) ab und kann pauschal nicht beantwortet werden. Statistiken hierzu werden nicht gefördert. Häufig sind Beträge zwischen 5.000€ (z.B. Instandsetzung Brandschutztüren und Kleinreparaturen) und 500.000 € (z.B. Erneuerung Brandmelde-/Hausalarmanlage), je nach Sanierungsstau und Zusammenlegung mit anderen Baumaßnahmen, je Schule anzusetzen.

7. Welche Investitionsmittel und welche Mittel der Bauunterhaltung, die für die Behebung der festgestellten Mängel beim Brandschutz erforderlich sind, stehen im aktuellen Doppelhaushalt zur Verfügung?

Gesonderte Investmittel für die Behebung von Brandschutzmängeln stehen nicht zur Verfügung.

Die Abarbeitung der Mängel aus den Brandsicherheitsschauen erfolgt priorisiert im Rahmen der normalen Bauunterhaltung. Statistiken hierzu werden nicht erhoben.

8. Welche Änderungen rechtlicher Grundlagen und Anforderungen an den Brandschutz in Berliner Schulen sind seit 2023 zu verzeichnen?

9. Wer sind die für die Schulen verantwortlichen Brandsicherheitsbeauftragten in den zwölf Berliner Bezirksämtern?

Der Koordinator für Arbeits- und Brandschutz im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, angesiedelt bei der Serviceeinheit Personal, ist Ansprechpartner für die Schulhausmeister vor Ort.

10. Welche Unterstützung erhalten die Bezirksämter im Hinblick auf ausstehende Brandsicherheitsschauen bzw. bei festgestellten gravierenden Mängeln beim Brandschutz vom Senat?

11. In welcher Weise stellt der Senat durch entsprechende Unterstützung sicher, dass Brandsicherheitsschauen gesetzeskonform nachgeholt werden? Welche Senatsverwaltung ist dabei federführend?

12. Sind die Bezirksämter dazu befähigt, fachlich qualifizierte externe Dienstleister mit Brandsicherheitsschauen zu beauftragen? Ist es eine hoheitliche Aufgabe, die nur von den Brandsicherheitsbeauftragten des Bezirks durchgeführt werden kann, oder kann es extern vergeben werden? Welche externen Sachverständigen werden für derartige Aufgaben regelmäßig vertraglich gebunden?

13. In welchen Berliner Bezirken gibt es eine Berichtspflicht über Brandsicherheit an Schulen gegenüber deren Bezirksverordnetenversammlungen (BVV)?

Diese Berichtspflicht besteht in Friedrichshain-Kreuzberg nicht.

14. In welchen Berliner Bezirken mit Berichtspflichten gegenüber deren BVV unterblieben diese Berichte und für welchen Zeitraum?

Entfällt.

# Schriftliche Anfrage 19/24 893

## Anlage 03 Antworten Bezirksamt

### Lichtenberg

1. Wann fanden letztmalig Brandsicherheitsschauen in den einzelnen Berliner Schulen statt?  
(Bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken)

-2025  
11G08, 11G12, 11G35, 11K09, 11S08,

2. Bei welchen Schulen ist die letzte Brandsicherheitsschau länger als 5, länger als 10 und länger als 20 Jahre her?

- in allen Schulen fanden die BSS in den gesetzl. Vorgeschriebenen Fristen statt

3. Aus welchen Gründen wurden die einzelnen Brandsicherheitsschauen nicht wie gesetzlich vorgesehen alle fünf Jahre durchgeführt?

-entfällt wegen 2.

4. Welche Schulen wiesen keine Mängel beim baulichen Brandschutz in den letzten fünf Jahren bei durchgeführter Brandsicherheitsschau durch?

- bauliche Mängel keine, fehlende Rettungswegkennzeichnung, Beräumung der Flure, Beräumung Hausanschlussräume

5. Welche Schulen wiesen Mängel am 1. und 2. Baulichen Rettungsweg (mit Auflistung der jeweiligen Mängel) nach Durchführung der letzten Brandsicherheitsschau in den letzten fünf Jahren auf?

- keine

6. Welche Kosten für die Behebung der Mängel werden jeweils veranschlagt?

Auftretende Mängel werden aus den Bauunterhaltungsmitteln Schule beseitigt, sie werden nicht separat veranschlagt.

7. Welche Investitionsmittel und welche Mittel der Bauunterhaltung, die für die Behebung der festgestellten Mängel beim Brandschutz erforderlich sind, stehen im aktuellen Doppelhaushalt zur Verfügung?

Investitionsmittel sind nicht erforderlich, Bauunterhaltungsmittel stünden bei Bedarf in Höhe der Leitlinie zur Verfügung.

8. Welche Änderungen rechtlicher Grundlagen und Anforderungen an den Brandschutz in Berliner Schulen sind seit 2023 zu verzeichnen?

9. Wer sind die für die Schulen verantwortlichen Brandsicherheitsbeauftragten in den zwölf Berliner Bezirksämtern?

Jede Schule hat ihren eigenen Brandsicherheitsbeauftragten. Dies müsste über das Schulamt oder die Außenstelle der Senatsverwaltung abgefragt werden.

10. Welche Unterstützung erhalten die Bezirksämter im Hinblick auf ausstehende Brandsicherheitsschauen bzw. bei festgestellten gravierenden Mängeln beim Brandschutz vom Senat?

11. In welcher Weise stellt der Senat durch entsprechende Unterstützung sicher, dass Brandsicherheitsschauen gesetzeskonform nachgeholt werden? Welche Senatsverwaltung ist dabei federführend?

12. Sind die Bezirksämter dazu befähigt, fachlich qualifizierte externe Dienstleister mit Brandsicherheitsschauen zu beauftragen? Ist es eine hoheitliche Aufgabe, die nur von den Brandsicherheitsbeauftragten des Bezirkes durchgeführt werden kann, oder kann es extern vergeben werden? Welche externen Sachverständigen werden für derartige Aufgaben regelmäßig vertraglich gebunden?

13. In welchen Berliner Bezirken gibt es eine Berichtspflicht über Brandsicherheit an Schulen gegenüber deren Bezirksverordnetenversammlungen (BVV)?

Wir haben keine, jedenfalls ist sie bei FM nicht bekannt.

14. In welchen Berliner Bezirken mit Berichtspflichten gegenüber deren BVV unterblieben diese Berichte und für welchen Zeitraum?

Bei uns nicht wegen Antwort zu 13.

# Schriftliche Anfrage 19/24 893

## Anlage 04 Antworten Bezirksamt

### Marzahn-Hellersdorf

1. Wann fanden letztmalig Brandsicherheitsschauen in den einzelnen Berliner Schulen statt?  
(Bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken)

Die Antworten der Fragen 1-5 wurden durch das BWA beantwortet:

Es fanden Brandsicherheitsschauen (BSS) statt, leider aufgrund von permanentem Personalman-  
gel und Corona nicht in den erforderlichen Abständen.

Letztmalig wurden folgende BSS durchgeführt:

- Peter-Weiss-Gasse 8 in 12627 Berlin - OSZ II Gesundheit,
- Allee der Kosmonauten 123 in 12681 Berlin - Lomonossow-Schule Marzahn,
- Borkheider Str. 26/28 in 12689 Berlin - Ebereschen-Grundschule Marzahn 10G05.

2. Bei welchen Schulen ist die letzte Brandsicherheitsschau länger als 5, länger als 10 und  
länger als 20 Jahre her?

Eine Auflistung ist derzeit in Erarbeitung. In vielen Schulen liegt die BSS aus den o.g. Gründen  
mehr als 5 Jahre zurück.

Es gibt vereinzelt Schulen, in denen die BSS länger als 10 Jahre zurück liegt, niemals aber 20  
Jahre.

Es wird jedoch angestrebt, diesen Zeitraum wieder auf die 5-Jahres-Frist zu reduzieren.

3. Aus welchen Gründen wurden die einzelnen Brandsicherheitsschauen nicht wie gesetzlich  
vorgesehen alle fünf Jahre durchgeführt?

Aufgrund jahrelanger personeller Engpässe konnte die regelmäßige Durchführung von Brand-  
sicherheitsschauen in den Schulen nicht gewährleistet werden.

Dazu kommt, dass pandemiebedingt fast durchgängig 2 Jahre keine Brandsicherheitsschauen  
und Betriebsüberwachungen möglich waren.

Dadurch wurden die Überwachungsfristen insgesamt nicht mehr eingehalten und es hat sich ein „Stau“ hinsichtlich der geplanten Besichtigungen ergeben. Dieser Aufgabenstau konnte aufgrund des andauernden akuten Personalmangels bis heute nicht kompensiert werden.

4. Welche Schulen wiesen keine Mängel beim baulichen Brandschutz in den letzten fünf Jahren bei durchgeföhrter Brandsicherheitsschau durch?

In allen überprüften Schulen wurden betriebliche und manchmal auch bauliche Mängel festgestellt. Die Beseitigung der Mängel wurde einvernehmlich geregelt. Wesentlich ist, dass in den öffentlichen staatlichen Schulen meist die nach Betriebsstättenverordnung erforderlichen Überwachungsfristen durch Prüfsachverständige nicht eingehalten wurden (z.B. wegen fehlender Gelder). In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass in erster Linie der/die Betreiber/in einer Einrichtung für den Brandschutz und die sichere Nutzung der baulichen Anlage/n verantwortlich ist. Er/Sie muss sowohl die vorgeschriebenen Überprüfungen veranlassen als auch ihm/ihr bekannte Mängel beseitigen.

5. Welche Schulen wiesen Mängel am 1. und 2. Baulichen Rettungsweg (mit Auflistung der jeweiligen Mängel) nach Durchführung der letzten Brandsicherheitsschau in den letzten fünf Jahren auf?

Eine Auflistung ist in der Kürze der Zeit nicht möglich, da darüber keine Statistik geführt wird. Ein typischer Mangel, der festgestellt wurde, ist dass die baulichen Rettungswege nicht unverstellt in der erforderlichen Breite bis zum Ausgang ins Freie freigehalten wurden und sich manchmal auch unzulässige Brandlasten in den Fluren befanden (organisatorische Fehler in der Schule). Diese wurden bei der Begehung sofort abgestellt.

6. Welche Kosten für die Behebung der Mängel werden jeweils veranschlagt?

Kosten müssen im Einzelfall ermittelt werden. Eine pauschale Aussage dazu ist nicht möglich.

7. Welche Investitionsmittel und welche Mittel der Bauunterhaltung, die für die Behebung der festgestellten Mängel beim Brandschutz erforderlich sind, stehen im aktuellen Doppelhaushalt zur Verfügung?

Diese Mittel sind in der Regel Teil von größeren Maßnahmen; sie lassen sich nicht von den anderen Maßnahmen trennen, auch nicht kostenseitig.

8. Welche Änderungen rechtlicher Grundlagen und Anforderungen an den Brandschutz in Berliner Schulen sind seit 2023 zu verzeichnen?

9. Wer sind die für die Schulen verantwortlichen Brandsicherheitsbeauftragten in den zwölf Berliner Bezirksämtern?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie sind in den Schulen für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Organisation des Brandschutzes verantwortlich. Für die öffentlichen Schulen gibt es dementsprechend auch keinen bezirklichen Brandschutzbeauftragten.

10. Welche Unterstützung erhalten die Bezirksämter im Hinblick auf ausstehende Brandsicherheitsschauen bzw. bei festgestellten gravierenden Mängeln beim Brandschutz vom Senat?

Es gibt keine Unterstützung in dieser Hinsicht durch den Senat.

11. In welcher Weise stellt der Senat durch entsprechende Unterstützung sicher, dass Brandsicherheitsschauen gesetzeskonform nachgeholt werden? Welche Senatsverwaltung ist dabei federführend?

12. Sind die Bezirksämter dazu befähigt, fachlich qualifizierte externe Dienstleister mit Brandsicherheitsschauen zu beauftragen? Ist es eine hoheitliche Aufgabe, die nur von den Brandsicherheitsbeauftragten des Bezirks durchgeführt werden kann, oder kann es extern vergeben werden? Welche externen Sachverständigen werden für derartige Aufgaben regelmäßig vertraglich gebunden?

13. In welchen Berliner Bezirken gibt es eine Berichtspflicht über Brandsicherheit an Schulen gegenüber deren Bezirksverordnetenversammlungen (BVV)?

Eine Berichtspflicht besteht nicht.

14. In welchen Berliner Bezirken mit Berichtspflichten gegenüber deren BVV unterblieben diese Berichte und für welchen Zeitraum?

Siehe Antwort Frage 13

# Schriftliche Anfrage 19/24 893

## Anlage 05 Antworten Bezirksamt

### Mitte

1. Wann fanden letztmalig Brandsicherheitsschauen in den einzelnen Berliner Schulen statt?  
(Bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken)

[Antwort aus dem Schul- und Sportamt Mitte]:

Schulnr.	Schulname	Sicherheitsbegehung
01G01	GS am Arkonaplatz	13.03.2024
01G02	Papageno-GS	13.07.2015
01G04	Kastanienbaum-GS	22.03.2024
01G05	GS Neues Tor	19.02.2024
01G07	GutsMuths-GS	02.06.2025
01G08	GS am Brandenburger Tor	02.12.2015
01G10	City-GS	10.07.2023
01G11	Kurt-Tucholsky-GS	26.04.2023
01G15	Anne-Frank-GS	
01G16	Moabiter GS	25.02.2019
01G18	Carl-Bolle-GS	05.04.2017
01G19	Hansa GS	06.12.2017
01G24	Gottfried-Röhl-GS	02.02.2024
01G25	Rudolf-Wissell-GS	14.02.2024
01G27	Gesundbrunnen-GS	07.02.2023
01G28	Brüder-Grimm-GS	03.05.2023
01G29	Wilhelm-Hauff-GS	18.10.2018
01G31	Wedding-GS	22.04.2024
01G32	Carl-Kraemer-GS	28.04.2023
01G35	Humboldthain-GS	04.07.2025
01G36	Andersen-GS	10.11.2022
01G37	Heinrich-Seidel-GS	12.12.2019
01G38	Gustav-Falke-GS	24.04.2024
01G39	Vineta-GS	23.05.2025
01G40	Möwensee-GS	26.03.2024

01G41	Erika-Mann-GS	23.03.2023
01G42	Anna-Lindh-GS	
01G43	Albert-Gutzmann-Schule	06.03.2024
01G44	Allegro-GS	14.06.2017
01G45	Leo-Lionni-GS	13.12.2018
01G46	Grundschule am Koppenplatz	17.04.2023
		24.04.2023
		08.05.2023
01G47	Miriam-Makeba-GS	17.05.2017
01G48	Grundschule am Nordhafen	
01G49	Luisenstadt Grundschule	
01K04	Heinrich-von-Stephan-GemS	16.08.2017
01K10	Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule	16.08.2017
		16.08.2017
01K01	Willy-Brandt-Schule	17.10.2019
		17.10.2019
		17.10.2019
01K02	Ernst-Schering-Schule	18.10.2023
01K03	Ernst-Reuter-Schule	19.02.2024
01K06	Herbert-Hoover-Schule	15.12.2019
01K07	Hemingway-Schule	23.11.2022
01K08	Schule am Schillerpark	16.03.2023
01K09	Hedwig-Dohm-Schule	02.06.2023
01Y02	John-Lennon-Gymnasium	20.01.2025
01Y08	Lessing Gymnasium	28.06.2023
01Y09	Diesterweg Gymnasium	07.02.2023
01Y11	Max-Planck Gymnasium	04.06.2025
01Y12	Gymnasium Tiergarten	15.11.2023
01Y13	Rosalind-Franklin-Gymnasium	16.07.2008
01S01	Schule am Zille-Park	23.03.2023
01S05	Schule in der Charité	
01S06	Albert-Gutzmann-Schule	23.02.2022
01S07	Charlotte-Pfeffer-Schule	

2. Bei welchen Schulen ist die letzte Brandsicherheitsschau länger als 5, länger als 10 und länger als 20 Jahre her?

[Antwort aus dem Schul- und Sportamt Mitte]: In den nachfolgenden Schulen ist die letzte Brandsicherheitsschau länger als 5 Jahren:

- GS am Brandenburger Tor
- Moabiter GS
- Carl-Bolle-GS
- Hansa GS
- Wilhelm-Hauff-GS
- Heinrich-Seidel-GS
- Allegro-GS
- Leo-Lionni-GS
- Miriam-Makeba-GS
- Heinrich-von-Stephan-GemS
- Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule
- Willy-Brandt-Schule
- Herbert-Hoover-Schule
- Rosalind-Franklin-Gymnasium
- Schule am Zille-Park
- Schule in der Charité
- Albert-Gutzmann-Schule
- Charlotte-Pfeffer-Schule

In den nachfolgenden Schulen ist die letzte Brandsicherheitsschau länger als 10 Jahren:

- Papageno-Grundschule
- Grundschule am Brandenburger Tor
- Rosalind-Franklin-Gymnasium (damals noch Berlin Kolleg)

3. Aus welchen Gründen wurden die einzelnen Brandsicherheitsschauen nicht wie gesetzlich vorgesehen alle fünf Jahre durchgeführt?

[Antwort aus dem Schul- und Sportamt Mitte]: Grund dafür ist, dass die Brandsicherheitsschauen entsprechend Betriebssicherheitsverordnung in eigener Verantwortung durch die Bauaufsicht durchgeführt werden, welche das Schul- und Sportamt hier nur zu einlädt.

4. Welche Schulen wiesen keine Mängel beim baulichen Brandschutz in den letzten fünf Jahren bei durchgeführter Brandsicherheitsschau durch?

[Antwort aus dem Schul- und Sportamt Mitte]: Es gab keine Schule, die bei durchgeführten Brandsicherheitsschauen in den letzten fünf Jahren keine Mängel beim baulichen Brandschutz aufgewiesen hat.

5. Welche Schulen wiesen Mängel am 1. und 2. Baulichen Rettungsweg (mit Auflistung der jeweiligen Mängel) nach Durchführung der letzten Brandsicherheitsschau in den letzten fünf Jahren auf?

[Antwort aus dem Schul- und Sportamt Mitte]: Die nachfolgenden Schulen wiesen Mängel am 1. und 2. Baulichen Rettungsweg nach Durchführung der letzten Brandsicherheitsschau in den letzten fünf Jahren auf:

- G01-Grundschule am Arkonaplatz, baulicher 2. Rettungsweg fehlt es wurden Toiletten anstelle Treppenhauses verbaut
- G10- City-Grundschule, 2. Rettungsweg aus der Sporthalle fehlt
- G16-Moabiter-Grundschule, 2. Rettungsweg Sekretariat fehlt
- G19-Hansa-Grundschule, 2. Rettungsweg Bauteil 5 fehlt
- G37-Miriam-Makeba-Grundschule, 2.Rettungsweg aus der Sporthalle fehlt
- K07-Hemingway-Schule, 2-Rettungsweg aus der Sporthalle fehlt

6. Welche Kosten für die Behebung der Mängel werden jeweils veranschlagt?

7. Welche Investitionsmittel und welche Mittel der Bauunterhaltung, die für die Behebung der festgestellten Mängel beim Brandschutz erforderlich sind, stehen im aktuellen Doppelhaushalt zur Verfügung?

8. Welche Änderungen rechtlicher Grundlagen und Anforderungen an den Brandschutz in Berliner Schulen sind seit 2023 zu verzeichnen?

9. Wer sind die für die Schulen verantwortlichen Brandsicherheitsbeauftragten in den zwölf Berliner Bezirksämtern?

[Antwort aus dem Schul- und Sportamt Mitte]: Siehe Antwort auf Frage 3.

10. Welche Unterstützung erhalten die Bezirksamter im Hinblick auf ausstehende Brandsicherheitsschauen bzw. bei festgestellten gravierenden Mängeln beim Brandschutz vom Senat?

11. In welcher Weise stellt der Senat durch entsprechende Unterstützung sicher, dass Brandsicherheitsschauen gesetzeskonform nachgeholt werden? Welche Senatsverwaltung ist dabei federführend?

12. Sind die Bezirksamter dazu befähigt, fachlich qualifizierte externe Dienstleister mit Brandsicherheitsschauen zu beauftragen? Ist es eine hoheitliche Aufgabe, die nur von den Brandsicherheitsbeauftragten des Bezirkes durchgeführt werden kann, oder kann es extern vergeben werden? Welche externen Sachverständigen werden für derartige Aufgaben regelmäßig vertraglich gebunden?

13. In welchen Berliner Bezirken gibt es eine Berichtspflicht über Brandsicherheit an Schulen gegenüber deren Bezirksverordnetenversammlungen (BVV)?

[Antwort aus dem Schul- und Sportamt Mitte]: Fehlanzeige.

14. In welchen Berliner Bezirken mit Berichtspflichten gegenüber deren BVV unterblieben diese Berichte und für welchen Zeitraum?

[Antwort aus dem Schul- und Sportamt Mitte]: Fehlanzeige.

# Schriftliche Anfrage 19/24 893

## Anlage 06 Antworten Bezirksamt

### Neukölln

Zu 1.:

Siehe beigefügte Übersicht.

Zu 2.:

Siehe beigefügte Übersicht.

Zu 3.:

Die Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Zeitintervalle für Brandsicherheitsschauen (BSS) resultiert hauptsächlich aus der langfristigen Unterbrechung der Überwachung. Im Jahr 2010 wurde von der damaligen Fachbereichsleitung entschieden, die BSS wegen der unzureichenden Personalsituation auszusetzen. Personaleinsparungen hatten dazu geführt, dass die Bauaufsicht zeitweise nur noch über 5 technische Mitarbeitende verfügte. An eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung war damit nicht mehr zu denken. Mehrere zwischenzeitliche Versuche zur Wiederaufnahme der BSS mussten wegen der weiterhin nicht ausreichenden personellen Ausstattung aufgegeben werden. Erst mit der sukzessiven Aufstockung des technischen Personals in den letzten Jahren steht heute in Neukölln eine technische Vollzeitstelle für diese Aufgabe zur Verfügung. Seither erfolgen regelmäßige Brandsicherheitsschauen mit dem Ziel, schnellstmöglich für alle Einrichtungen wieder in den festgelegten Turnus zu kommen.

Zu 4.:

Keine.

Zu 5.:

Bei der Vielzahl der Schulen kann die Frage in der zur Verfügung gestellten Zeit nicht beantwortet werden. Hierzu müssten alle zu den Brandsicherheitsschauen angefertigten Mängelprotokolle gesichtet werden, was nicht leistbar ist.

Zu 6.:

Die verausgabten Mittel für die Behebung von Mängeln beim Brandschutz werden nicht separat aufgestellt, sondern sind Teil einer Gesamtmaßnahme. Mängel des baulichen Brandschutzes weisen oft Schnittstellen zu anderen Bereichen auf, weshalb sich diese Maßnahmen häufig nicht einzeln betrachten lassen können.

Zu 7.:

Bauliche Mängel, dazu zählen auch Mängel des baulichen Brandschutzes, werden entweder aus den Mitteln des baulichen Unterhalts unterjährig behoben und bezahlt, oder im Zuge von investiven Maßnahmen aus der I-Planung finanziert. Im Einzelfall werden auch Fördermittel verwendet.

Alle Mittel werden unter den genannten Hinweisen in Frage 6 eingesetzt.

Zu 9.:

Für den organisatorischen Brandschutz sind in der Regel die Einrichtungen über

sogenannte Brandschutzbeauftragte selbst verantwortlich.

Brandsicherheitsschauen sind gemäß § 5 Abs. 2 Betriebsverordnung von der Bauaufsichtsbehörde durchzuführen.

Zu 13.:

Im Bezirksamt Neukölln besteht keine Berichtspflicht über die Brandsicherheit an Schulen gegenüber der Bezirksverordnetenversammlung (BVV).

Zu 14.:

Nicht bekannt. Fehlanzeige.

## Übersicht

Objektbezeichnung	Typ	Straße	Hausnummer	Plz	letzte_BSS	Fälligkeit BSS	>=20, 10, 5 Jahre
Johann-Georg-Elser-Schule	Schule	Mahlower Straße	23	12049	01.09.2022	01.09.2027	
Clay-Schule	Schule	Neudecker Weg	22	12355		28.08.2028	
Schliemann-Schule	Schule	Groß-Ziethener Chaussee	81	12355	11.09.2023	11.09.2028	
Schule am Fliederbusch	Schule	Kornradenstraße	2	12357	11.09.2023	11.09.2028	
Schule am Zwickauer Damm	Schule	Zwickauer Damm	22	12353	11.09.2023	11.09.2028	
Ernst-Abbe-Schule	Schule	Sonnenallee	79	12045	16.10.2023	16.10.2028	
Elbe-Schule	Schule	Elbstraße	11	12045	13.11.2023	13.11.2028	
Rixdorfer Schule	Schule	Donaustraße	120	12043	15.11.2023	15.11.2028	
Katholische Schule Sankt Marien	Schule	Donaustraße	58	12043	20.11.2023	20.11.2028	
Hans-Fallada-Schule	Schule	Harzer Straße	73	12059	22.11.2023	22.11.2028	
Albert-Schweitzer-Schule	Schule	Karl-Marx-Straße	14	12043	29.11.2023	29.11.2028	
Theodor-Storm-Schule	Schule	Hobrechtstraße	76	12043	06.12.2023	06.12.2028	
Zuckmayer-Schule	Schule	Kopfstraße	55	12053	26.02.2024	26.02.2029	
Karlsgarten-Schule	Schule	Karlsgartenstraße	6	12049	22.04.2024	22.04.2029	
Regenbogen-Schule	Schule	Morusstraße	32	12053	29.04.2024	29.04.2029	
Hermann-Boddin-Schule	Schule	Boddinstraße	55	12053	06.05.2024	06.05.2029	
Hannah-Arendt-Schule	Schule	Elfriede-Kuhr-Straße	17	12355	13.05.2024	13.05.2029	
Rose-Oehmichen-Schule	Schule	Lieselotte-Berger-Straße	65	12355	13.05.2024	13.05.2029	
Michael-Ende-Schule	Schule	Neuhofer Straße	41	12355	13.05.2024	13.05.2029	
Gemeinschaftsschule Campus Efeweg	Schule	Efeweg	34	12357	27.05.2024	27.05.2029	
Leonardo-da-Vinci-Gymnasiums	Schule	Christoph-Ruden-Straße	3	12349		02.09.2029	
Jenaplan-Schule	Schule	Jonasstraße	15	12053	07.10.2024	07.10.2029	
Konrad-Agahd-Schule	Schule	Thomasstraße	39	12053	07.10.2024	07.10.2029	
Evangelische Schule Neukölln	Schule	Mainzer Straße	47	12053	09.10.2024	09.10.2029	
Hermann-von-Helmholtz-Schule (MS)	Schule	Wutzkyallee	68	12353	14.10.2024	14.10.2029	
Hermann-von-Helmholtz-Schule (GS)	Schule	Wutzkyallee	80	12353	14.10.2024	14.10.2029	
Adolf-Reichwein-Schule	Schule	Sonnenallee	188	12059	04.11.2024	04.11.2029	
Eduard-Mörike-Schule	Schule	Stuttgarter Straße	35	12059	04.11.2024	04.11.2029	
Sonnen-Schule	Schule	Dammweg	228	12057	11.11.2024	11.11.2029	
Schule in der Köllnischen Heide	Schule	Hänselstraße	6	12057	11.11.2024	11.11.2029	
Filiale der Fritz-Karsen-Schule (Filiale)	Schule	Backbergstraße	37	12359	25.11.2024	25.11.2029	
Alfred-Nobel-Schule	Schule	Britzer Damm	164	12347	25.11.2024	25.11.2029	
Fritz-Karsen-Schule	Schule	Onkel-Bräsig-Straße	76	12359	25.11.2024	25.11.2029	
Albert-Einstein-Oberschule	Schule	Parchimer Allee	109	12359	25.11.2024	25.11.2029	
Filiale Alfred-Nobel-Oberschule	Schule	Parchimer Allee	111	12359	25.11.2024	25.11.2029	
Lisa-Tetzner-Schule	Schule	Hasenhegerweg	12	12353	20.01.2025	20.01.2030	
Janusz-Korczak-Schule	Schule	Wildhüterweg	5	12353	20.01.2025	20.01.2030	
Matthias-Claudius-Schule	Schule	Köpenicker Straße	140	12355	27.01.2025	27.01.2030	
Gemeinschaftsschule Neukölln	Schule	Rütilstraße	41	12045	07.04.2025	07.04.2030	
Gemeinschaftsschule Neukölln	Schule	Weserstraße	12	12047	07.04.2025	07.04.2030	
Christoph-Ruden-Schule	Schule	An den Achterhöfen	9	12349	05.05.2025	05.05.2030	
Schule am Bienwaldring	Schule	Breitunger Weg	1	12349	05.05.2025	05.05.2030	
Heinrich-Mann-Schule	Schule	Gerlinger Straße	22	12353	05.05.2025	05.05.2030	
Schule am Sandsteinweg	Schule	Hornblendeweg	2	12349	05.05.2025	05.05.2030	
Kepler-Schule	Schule	Zwillingstraße	21	12057	22.10.2025	22.10.2030	
Walter-Gropius-Schule	Schule	Fritz-Erler-Allee	86	12351	19.11.2025	19.11.2030	
Katholische Schule Sankt Marien	Schule	Hugo-Heimann-Straße	2	12353	26.11.2025	26.11.2030	
Wetzlar-Schule	Schule	Tischlerzeile	34	12351	18.12.2025	18.12.2030	
Albrecht-Dürer-Schule	Schule	Emser Straße	134	12051	17.11.2021	17.11.2026	
Schule am Teltowkanal	Schule	Rungiusstraße	46	12347	23.01.2008	23.01.2013	>= 10 Jahre
Schilling-Schule	Schule	Paster-Behrens-Straße	81	12359	11.02.2009	11.02.2014	>= 10 Jahre
Hermann-Sander-Schule	Schule	Mariendorfer Weg	69	12051	27.02.2009	27.02.2014	>= 10 Jahre
Karl-Weise-Schule	Schule	Weisestraße	20	12049	28.10.2009	28.10.2014	>= 10 Jahre
Otto-Hahn-Schule	Schule	Buschkrugallee	63	12359	02.12.2009	02.12.2014	>= 10 Jahre
Heinrich-Mann-Oberschule Sporthalle	Schule	Buckower Damm	282	12349	09.12.2009	09.12.2014	>= 10 Jahre
Silberstein-Schule	Schule	Silbersteinstraße	42	12051	20.01.2010	09.12.2014	>= 10 Jahre
Hugo-Heimann-Schule	Schule	Hugo-Heimann-Straße	20	12353	17.02.2010	17.02.2015	>= 10 Jahre
Bruno-Taut-Schule	Schule	Bruno-Taut-Ring	9	12359	10.03.2010	10.03.2015	>= 10 Jahre
Schule an der Windmühle	Schule	Buckower Damm	176	12349	24.03.2010	24.03.2015	>= 10 Jahre
Zürich-Schule	Schule	Wederstraße	49	12347	14.04.2010	14.04.2015	>= 10 Jahre
OSZ Informations- und Medizintechnik	Schule	Haarlemer Straße	23	12359	24.11.2010	24.11.2015	>= 10 Jahre
OSZ Lise Meitner	Schule	Lipschitzallee	25	12351	01.12.2010	01.12.2015	>= 10 Jahre
Schule am Regenweiler	Schule	Johannisthaler Chaussee	328	12351	21.01.2015	21.01.2020	>= 10 Jahre
Oskar-Heinroth-Schule	Schule	Rohrdammelweg	1	12359	11.07.2016	11.07.2021	>= 10 Jahre
Richard-Schule	Schule	Richardplatz	14	12055	09.09.2019	09.09.2024	>= 5 Jahre
Löwenzahn-Schule	Schule	Drorystraße	3	12055	24.10.2019	24.10.2024	>= 5 Jahre
Hermann-Nohl-Schule	Schule	Hannemannstraße	68	12347	28.11.2019	28.11.2024	>= 5 Jahre

# Schriftliche Anfrage 19/24 893

## Anlage 07 Antworten Bezirksamt

### Pankow

1. Wann fanden letztmalig Brandsicherheitsschauen in den einzelnen Berliner Schulen statt? (Bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken)

Zur Beantwortung der Frage wurde als Betrachtungszeitraum die letzten 5 Jahre gewählt. Die in den zurückliegenden 5 Jahren durchgeführten Brandsicherheitsschauen in den Pankower Schulen sind der beigefügten *Tabelle 1* zu entnehmen.

2. Bei welchen Schulen ist die letzte Brandsicherheitsschau länger als 5, länger als 10 und länger als 20 Jahre her?

Die Brandsicherheitsschauen in den Pankower Schulen, „die länger als 5, länger als 10 und länger als 20 Jahre her“ sind, können der beigefügten *Tabelle 2* entnommen werden.

3. Aus welchen Gründen wurden die einzelnen Brandsicherheitsschauen nicht wie gesetzlich vorgesehen alle fünf Jahre durchgeführt?

In Pankow gibt es nach aktuellem Kenntnisstand 155 Schulen (alle Schultypen, wie Grundschulen, Gymnasien, Oberstufenzentren, Privatschulen etc.), die der Pflicht einer Brandsicherheitsschau unterliegen.

Die durch die Bauaufsichtsbehörde durchgeführten Brandsicherheitsschauen erfolgen nicht nur streng nach dem 5-Jahresrythmus, sondern auch auf Grund besonderer Veranlassungen. Veranlassungen sind bspw. an die Bauaufsichtsbehörde herangetragene Gefahrenanzeigen oder Stellungnahmeverfahren der die Betriebserlaubnis erteilenden Behörde, bspw. auch wenn vorgesehen ist, die Schülerzahl zu erhöhen.

Die derzeitig vorhandenen personellen Ressourcen bei der Bauaufsichtsbehörde zu Brandsicherheitsschauen beschränken sich jedoch nicht nur auf Schulen, denn gemäß der gesetzlichen Vorschrift, der Betriebsverordnung – BetrVo, sind im Bezirk Pankow nach

derzeitigem Stand insgesamt etwa 940 Einrichtungen, neben Schulen also auch Kitas, Heime, Beherbergungsstätten, Versammlungsstätten usw., zu begehen.

Die Bauaufsichtsbehörde im BA Pankow hat diesbezüglich weiteren Personalbedarf und zudem, aufgrund ausgeschiedener Mitarbeiter, aktuell unbesetzte Personalstellen neu zu besetzen.

Aufgrund der neuen Regeln der Senatsverwaltung für Finanzen, was die Zuweisung von Personalmitteln betrifft, findet nun ein systematischer Stellenabbau statt. Nicht-finanzierte Stellen können nicht mehr besetzt werden. Die Arbeitsfähigkeit der Bau- und Wohnungsaufsicht ist hiermit gefährdet.

4. Welche Schulen wiesen keine Mängel beim baulichen Brandschutz in den letzten fünf Jahren bei durchgeführter Brandsicherheitsschau durch?

Die im Zuge von Brandsicherheitsschauen begangenen Pankower Schulen weisen im Hinblick auf brandschutztechnische Mängel unterschiedliche Zustände auf, die sich dezidiert gemäß den Niederschriften zu den jeweiligen Brandsicherheitsschauen, also im Einzelfall, ergeben. Eine pauschale Aussage zu Mängeln kann somit nicht getroffen werden.

5. Welche Schulen wiesen Mängel am 1. und 2. baulichen Rettungsweg (mit Auflistung der jeweiligen Mängel) nach Durchführung der letzten Brandsicherheitsschau in den letzten fünf Jahren auf?

Brandschutzmängel in den angefragten Bereichen können sehr unterschiedlich sein (bauliche Brandschutzmängel, unzulässige Brandlasten in Rettungswegen, Mängel aufgrund nicht erfolgter Instandhaltungen etc.). Die Bauaufsichtsbehörde führt nach erfolgten Brandsicherheitsschauen auch diese Mängel dezidiert in ihren Niederschriften, also im jeweiligen Einzelfall, auf. Zur Beantwortung der Frage wären im Rückblick der letzten 5 Jahre alle Niederschriften zu durchgeführten Brandsicherheitsschauen bei Schulen zu sichten und auszuwerten. Dies ist kurzfristig, auch aufgrund nicht vorhandener Erfassungs- und Auswertungsfunktionen in der zur Verfügung stehenden computergestützten Fachanwendung/Datenbank der Bauaufsichtsbehörde (eBG), nicht leistbar.

6. Welche Kosten für die Behebung der Mängel werden jeweils veranschlagt?

Hierüber wird keine Statistik geführt. Eine händische Auswertung der zurückliegenden fünf Jahre war aufgrund fehlender personeller Kapazitäten nicht möglich und in der vorgegebenen Zeit nicht leistbar.

7. Welche Investitionsmittel und welche Mittel der Bauunterhaltung, die für die Behebung der festgestellten Mängel beim Brandschutz erforderlich sind, stehen im aktuellen Doppelhaushalt zur Verfügung?

Hierfür stehen grundsätzlich Mittel der Baulichen Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen aus Kapitel 3306/Titel 51902 zur Verfügung.

8. Welche Änderungen rechtlicher Grundlagen und Anforderungen an den Brandschutz in Berliner Schulen sind seit 2023 zu verzeichnen?

9. Wer sind die für die Schulen verantwortlichen Brandsicherheitsbeauftragten in den zwölf Berliner Bezirksämtern?

Die bezirkliche Bauaufsichtsbehörde ist zuständig für die Durchführung von Brandsicherheitsschauen. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie setzt Brandschutzbeauftragte ein, um die Sicherheit an Schulen zu gewährleisten. Bei der Organisation des Brandschutzes innerhalb der Schule unterstützt der Brandschutzbeauftragte der Senatsverwaltung die jeweilige Schulleitung. Die Frage, welche Beauftragten konkret verantwortlich sind, ist deshalb an die hierfür zuständige Senatsverwaltung zu richten.

10. Welche Unterstützung erhalten die Bezirksämter im Hinblick auf ausstehende Brandsicherheitsschauen bzw. bei festgestellten gravierenden Mängeln beim Brandschutz vom Senat?

11. In welcher Weise stellt der Senat durch entsprechende Unterstützung sicher, dass Brandsicherheitsschauen gesetzeskonform nachgeholt werden? Welche Senatsverwaltung ist dabei federführend?

12. Sind die Bezirksämter dazu befähigt, fachlich qualifizierte externe Dienstleister mit Brandsicherheitsschauen zu beauftragen? Ist es eine hoheitliche Aufgabe, die nur von den Brandsicherheitsbeauftragten des Bezirkes durchgeführt werden kann, oder kann es extern vergeben werden? Welche externen Sachverständigen werden für derartige Aufgaben regelmäßig vertraglich gebunden?

13. In welchen Berliner Bezirken gibt es eine Berichtspflicht über Brandsicherheit an Schulen gegenüber deren Bezirksverordnetenversammlungen (BVV)?

Aktuell besteht keine Berichtspflicht des Bezirksamtes Pankow von Berlin über Brandsicherheit an Schulen gegenüber der BVV Pankow von Berlin.

14. In welchen Berliner Bezirken mit Berichtspflichten gegenüber deren BVV unterblieben diese Berichte und für welchen Zeitraum?

Siehe Antwort zu Frage 13.

Drucksache S19-24893 / Tabelle 1 (Brandsicherheitsschauen in den letzten 5 Jahren)					
Nr.	Typ	Einrichtung	Straße	Haus-Nr.	Letzte Brandsicherheitsschau (Jahr)
03G24	Grundschule	Grundschule im Panketal	Achillesstraße	31	2023
03Y16 / 03K12	Gymnasium	Robert-Havemann-Gymnasium	Achillesstraße	79	2024
03P11	Förderschule	Stephanus-Schule	Albertinenstraße	20	2025
03E16	Berufsschule	Primus Bildungscentren GmbH - Schule für Handwerk und Gestaltung	Alt-Blankenburg	5	2025
03G21	Grundschule	Grundschule unter den Bäumen	Alt-Blankenburg	26	2023
03G40 // 03S06	Grundschule // Sekundarschule	Schule am Birkenhof	Arnouxstraße	18	2025
03G23	Grundschule	Grundschule Alt-Karow	Bahnhofstraße	32	2024
03G10	Grundschule	Grundschule am Hohen Feld	Bedeweg	1	2025
03P10	Gymnasium	Katholische Theresienschule (Gymnasium)	Behaimstraße	29	2024
03P28	Gemeinschaftsschule	Platanus Schule Berlin (Gemeinschaftsschule)	Berliner Straße	12	2024
03P20	Gemeinschaftsschule	SchuleEins (ehem. Waisenhaus)	Berliner Straße	120	2025
03P20	Gemeinschaftsschule	SchuleEins (ehem. Speicher)	Berliner Straße	120	2025
03P18	Grundschule	dreieins-Grundschule Berlin-Pankow	Bizetstraße	64	2024
03G37	Grundschule	Kleck's-Grundschule	Brixener Straße	40	2025
03G20	Grundschule	Grundschule im Moselviertel	Brodenbacher Weg	31	2025
03G36	Grundschule	Elisabeth-Christinen-Grundschule	Buchholzer Straße	3	2024
	Kunstschule	Kunsthochschule Berlin Weißensee	Bühringstraße	20	2024
03B04	Berufsschule	Brillat-Savarin-Schule (OSZ Gastgewerbe)	Buschallee	23A	2025
03P03	Sekundarschule	Christburg Campus gGmbH	Christburger Straße	14	2024

03P36	Berufsschule	WETEK - Fachschule für Sozialpädagogik	Christinenstraße (Pfefferberg Haus 12)	18-19	2024
03G45	Grundschule	Grundschule im Hofgarten	Danziger Straße	50	2022
03Y04	Gymnasium	Heinrich-Schliemann-Gymnasium	Dunckerstraße	64	2022
03Y04	Gymnasium / Turnhalle	Heinrich-Schliemann-Gymnasium Turnh.	Dunckerstraße	64	2022
03Y03	Gymnasium	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Dunckerstraße	65-66	2024
03B02	Berufsschule	Berufliche Schule für Sozialwesen Pankow	Erbeskopfweg	6-10	2022
03K11	Gemeinschaftsschule	Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule	Erich-Weinert-Straße	70	2025
03B08	Berufsschule	Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik	Erich-Weinert-Straße	103	2025
03S10	Förderschule	Marianne-Buggenhagen-Schule (Übrige Förderschwerpunkte)	Ernst-Busch-Straße	29	2025
03G17	Grundschule	Grundschule am Weißen See	Falkenberger Straße	31	2025
03Y08	Gymnasium	Carl-von-Ossietzky-Gymnasium	Görschstraße	42-44	2023
03G18	Grundschule	Picasso-Grundschule	Gounodstraße	71	2023
03G27	Waldorfschule	Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg	Gürtelstraße	16	2024
03P30	Grundschule	Schule am Hamburger Platz (Grundschule)	Gustav-Adolf-Straße	21	2024
	Schule	Sporthalle	Puccini	6	2022
	Oberschule	Sporthalle	Gustav-Adolf-Straße	60	2021
03P21	Grundschule	Frei Integrative Montessori Grundschule Sternenwiese Pankow	Hadlichstraße	2	2025
03K04	Grundschule	Platanengrundschule	Hauptstraße	20	2025
03G35	Grundschule	Freie Naturschule Pankow	Hauptstraße	26	2024
03G33	Grundschule	Heinrich-Roller-Grundschule	Heinrich-Roller-Straße	18	2024
03P37	Berufsschule	Konrad-Zuse-Schule	Hermann-Hesse-Straße	34/36	2022
03S07	Grundschule	Bornholmer Grundschule	Ibsenstraße	17	2024
03E17	Berufsschule	S.K.O.U.T. - Fachschule für Sozialpädagogik	Immanuelkirchstraße	10	2024
03P38	Berufsschule	cimdata Bildungsakademie GmbH	Immanuelkirchstraße	14A/B	2025
03G13	Sprachenschule	GLS Sprachenzentrum	Kastanienallee	82	2025

03E15	Gymnasium	Rosa-Luxemburg-Gymnasium	Kissingenstraße	12	2023
03Y17	Gymnasium	Max-Delbrück-Gymnasium	Kuckhoffstraße	2	2024
03P13	Berufsschule / Fachoberschule	Klax Berlin gGmbH - berufl. Schulen	Langhansstraße	74B	2022
03P27	Sekundarschule	Heinz-Brandt-Schule	Langhansstraße	120	2024
03G36	Grundschule	Grundschule Wilhelmsruh	Lessingstraße	44	2024
03G43	Berufsschule	Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen)	Mandelstraße	6-8	2022
03B07	Förderschule	Helene-Haeusler-Schule ("Geistige Entwicklung")	Mendelssohnstraße	10	2022
03S03	Förderschule	Schule an der Strauchwiese (Übrige Förderschwerpunkte)	Mendelstraße	54	2024
03K02	Sekundarschule	Klax-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Neumannstraße	13A	2024
03E18	Berufsschule	AMD Akademie Mode & Design Berlin	Pappelallee	78/79	2024
03E22	Grundschule	Stephanus-Grundschule	Parkstraße	22	2024
03P39	Grundschule	Homer-Grundschule	Pasteurstraße	10-12	2024
03G12	Gymnasium	Primo-Levi-Gymnasium	Pistoriusstraße	133	2024
03K03	Lehrerhaus Haus B	Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule)	Rudi-Arndt-Straße	18	2022
03K03	Turnhalle	Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule)	Rudi-Arndt-Straße	18	2022
03K03	Oberschule HAus A	Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule)	Rudi-Arndt-Straße	18	2022
03P26	Grundschule	Carl-Humann-Grundschule	Scherenbergstraße	7	2024
03G25	Grundschule	Freie Grundschule Pfefferwerk	Schönfließer Straße	7	2024
03E07	Grundschule	Schule am Senefelderplatz	Schönhäuser Allee	165	2024
03G46	Grundschule	Mendel-Grundschule	Stiftsweg	3	2024
03G16	Grundschule	Grundschule am Wasserturm	Tino-Schwierzina-Straße	66	2025
03G22	Sekundarschule	Hufeland-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Walter-Friedrich-Straße	16-18	2024
03E04	Grundschule	Grundschule an den Buchen	Wilhelm-Wolff-Straße	19	2023
03G32	Grundschule	Grundschule Am Sandhaus	Wiltbergstraße	37-39	2025
03P32	Grundschule	Evangelische Schule Berlin Buch (Grundschule)	Wiltbergstraße	90 Haus 27	2024

03P33	Hort	Förderung und Betreuung von Schulkindern im Gartenhaus (Grundschule an der Marie)	Winsstraße	49	2025
	Grundschule	Arnold-Zweig-Grundschule	Wollankstraße	131	2024
	VHS-Schule	VHS-Willkommensklassen	Schönfließer Straße	7	2024
03P24	Sekundarschule	Ting-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Berliner Straße	21	2026
03P08	Kurt-Schwitters-Schule	Kurt-Schwitters-Schule	Greifswalder Straße 25 / Bötzowstraße 11	25	2025

Stand BWA: 23.01.2026

**Tabelle 2 zur Drucksache 19/24893****Schulen - Bezirk Pankow (Brandsicherheitsschau gem. BetrVO- länger als 5 Jahre überfällig)**

<b>Schule</b>	<b>Adresse</b>	<b>Nr.</b>		<b>Letzte Schau bzw. Nutzungsaufnahme</b>
Grundschule an der Marie	Christburger Straße	7	öffentlich	2003
Hasengrund-Schule (Grundschule)	Charlottenstraße	19	öffentlich	2006
Grundschule an der Marie	Christburger Straße	7	öffentlich	2003
Naturschule am Brosepark	Dietzgenstraße	49	privat // Freie Waldschule e.V.	2019
Janusz-Korczak-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Dolomitenstraße	94	öffentlich	2004
Abendgymnasium Prenzlauer Berg	Driesener Straße	22	öffentlich // Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie	2006
Grundschule am Planetarium	Ella-Kay-Straße	47	öffentlich	2016
Education GmbH	Erich-Weinert-Straße	145	privat // Education GmbH	2012
Trelleborg-Schule (Grundschule)	Eschengraben	40	öffentlich	2003
Felix-Mendelssohn-Bartholdy- Gymnasium	Eugen-Schönhaar-Straße	18	öffentlich	2013
Evangelische Schule Pankow (Grundschule)	Galenusstraße	60A	privat // Evangelische Schulstiftung in der EKPO	2006
Panke-Schule (Förderschwerp."Geistige Entwicklung")	Galenusstraße	64	öffentlich	2010
Schule am Falkplatz (Grundschule)	Gleimstraße	49	öffentlich	2017
Thomas-Mann-Grundschule	Greifenhagener Straße	58- 59	öffentlich	2008
Kurt-Schwitters-Schule	Greifswalder Straße	25	öffentlich	2013
Elizabeth-Shaw-Grundschule	Grunowstraße	17	öffentlich	2014
Hagenbeck-Schule	Gustav-Adolf-Straße	60	öffentlich	2011
Sporthalle	Gustav-Adolf-Straße	60	öffentlich	2021

Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten) Haus 1	Gustav-Adolf-Straße	66	öffentlich // Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie	2015
Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten) Haus 2	Gustav-Adolf-Straße	66	öffentlich // Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie	2015

Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten) Haus H	Gustav-Adolf-Straße	66	öffentlich // Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie	2015
Frei Integrative Montessori Grundschule (Hort)	Hadlichstraße	2	privat // Bund Deutscher PfadfinderInnen - Landesverband Berlin- e.V.	2007
Gustave-Eiffel-Schule	Hanns-Eisler-Straße	78-80	öffentlich	2004
Jeanne-Barez-Schule (Grundschule)	Hauptstraße	66	öffentlich	2003
SAfS - Spektrum Akademie für Sozialpädagogik	Herbert-Bayer-Straße	5	privat //	2015
Berlin Bilingual School (Integrierte Sekundarschule)	Herbert-Bayer-Straße	7	privat // Bund Deutscher PfadfinderInnen - Landesverband Berlin- e.V.	2019
Schule an der Heide (Auslagerungsstandort für Schulsanierungen)	Hermann-Hesse-Straße	48-52	Auslagerungsstandort für Schulsanierungen	2012
Schule für Bildende Kunst und Gestaltung, Andrei Krioukov GmbH	Immanuelkirchstraße	4	privat	2008
Bötzow-Grundschule	John-Schehr-Straße	38	öffentlich	2005
Hufeland-Oberschule	Karower Chaussee	97	öffentlich	2020
Grundschule in Rosenthal	Kastanienallee	59	öffentlich	2020
Hortgebäude der Grundschule am Kollwitzplatz	Knaackstraße	63	öffentlich	2006

Grundschule am Kollwitzplatz	Knaackstraße	67	öffentlich	2003
Gymnasium am Europasportpark	Kniprodestraße / Adresse Neu Conrad-BlenkleStraße 34	29	öffentlich	2015
47. Schule (Grundschule)	Mendelstraße	54	öffentlich	2018
Reinhold-Burger-Schule	Neue Schönholzer Straße	32	öffentlich	2012
Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Neumannstraße	9-11	öffentlich	2005
Grundschule Wolkenstein	Neumannstraße	65	öffentlich	2020
Paul-Lincke-Grundschule	Pieskower Weg	39	öffentlich	2014
Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Rolandstraße	35	öffentlich	2007
Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule)	Rudi-Arndt-Straße	18	öffentlich	2003
Freie Schule Pankow (Hort)	Rudolf-Baschant-Straße	1-2	privat //Bund Deutscher PfadfinderInnen - Landesverband Berlin- e.V.	2018
Lauder Beth-Zion Schule (Gemeinschaftsschule)	Rykestraße	53	privat // Jüdische schule // Lauder Yeshurun gGmbH	2008
Grundschule im Eliashof	Senefelderstraße	6	öffentlich	2003
Georg-Zacharias-Grundschule	Sulzfelder Straße	15	öffentlich	2016
Grundschule im Blumenviertel	Syringenplatz	30	öffentlich	2005
Grundschule am Teutoburger Platz	Templiner Straße	1-3	öffentlich	2010
Montessori-Gemeinschaftsschule Berlin-Buch	Wiltbergstraße (Ludwig Hoffmann Quartier, Haus 23 und 24)	50	privat // KARUNA Zukunft für Kinder und Jugendliche in Not Int. e. V.	2014
Arnold Zweig	Neue Schönholzer Straße	8-9	öffent	2021
Schulmensa Hortgebäude	Parkstraße	21A		2021
Paul-Lincke-Grundschule Mehrzweckraum	Pieskower Weg	39	öffent	2014

# Schriftliche Anfrage 19/24 893

## Anlage 08 Antworten Bezirksamt

### Reinickendorf

Zu 1.:

Im Bezirk Reinickendorf wurden die letzten Brandsicherheitsschauen an allen öffentlichen und privaten Schulen in den Jahren 2022 bis 2025 durchgeführt. Der Schwerpunkt der Begehungen lag in den Jahren 2023 und 2024. Weitere Brandsicherheitsschauen fanden im Jahr 2025 statt. Die einzelnen Termine sind der als Anlage beigefügten tabellarischen Übersicht zu entnehmen.

Zu 2.:

Im Bezirk Reinickendorf gibt es keine Schule, bei der die letzte Brandsicherheitsschau länger als fünf Jahre zurückliegt. Entsprechend liegen auch keine Fälle vor, bei denen der Zeitraum seit der letzten Brandsicherheitsschau mehr als zehn oder mehr als zwanzig Jahre beträgt.

Zu 3.:

Für den Bezirk Reinickendorf liegen keine Gründe für ein Abweichen vom gesetzlich vorgesehenen Fünfjahresrhythmus vor. Die Brandsicherheitsschauen wurden innerhalb der vorgesehenen Fristen durchgeführt.

Zu 4.:

Im Bezirk Reinickendorf wurde in den letzten fünf Jahren keine Schule begangen, bei der keinerlei organisatorische oder bauliche Mängel festgestellt wurden. Es handelte sich dabei ausschließlich um geringfügige Feststellungen. Zu keinem Zeitpunkt wurden gravierende Brandschutzmängel festgestellt, die eine Schulschließung erforderlich gemacht hätten.

Zu 5.:

Im Bezirk Reinickendorf wurden bei den in den letzten fünf Jahren durchgeführten Brandsicherheitsschauen keine Mängel am ersten oder zweiten baulichen Rettungsweg festgestellt.

Zu 6.:

Dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin liegen keine gesonderten finanziellen Ansätze für einzelne Brandschutzmängel vor. Die Behebung festgestellter Mängel im Brandschutz erfolgt aus bezirkseigenen Mitteln der baulich-technischen Unterhaltung (BTU) der Schulgebäude. Die in den Brandsicherheitsschauen festgestellten Mängel werden entsprechend ihrer Dringlichkeit abgearbeitet.

Zu 7.:

Im aktuellen Doppelhaushalt stehen dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt rund 16 Mio. Euro für die baulich-technische Unterhaltung der bezirklichen Schulgebäude zur Verfügung. Aus diesen Mitteln werden auch erforderliche Maßnahmen zur Behebung von Brandschutzmängeln finanziert.

Zu 9.:

Die Liste der Sicherheitsbeauftragten (zu Frage 9) habe ich mit folgendem Hinweis zuständigkeitsshalber von der SenBJF - Schulaufsicht Reinickendorf erhalten:

„Es sei hier darauf hingewiesen, dass es sich um die für die Sicherheit zuständigen Lehrkräfte handelt.

Die Personen, die an Schule für den Brandschutz zuständig sind, sind hier nicht erfasst.“

Zu 13. und 14.:

Fehlanzeige.

Übersicht letzte Brandsicherheitsschau in Reinickendorfer Schule

<b>Gymnasien</b>		
12Y01	Friedrich-Engels-Oberschule, 13407, Emmentaler Str. 67	<b>18.04.24</b>
12Y02	Europäische Schule Berta-von-Suttner 13409, Reginhardstr. 172	<b>23.04.24</b>
12Y03	Humboldt-Oberschule, 13509, Hatzfeldallee 2-4	<b>25.04.24</b>
12Y04	Gabriele-von-Bülow-Oberschule, 13509, Tile-Brügge-Weg 63	<b>30.04.24</b>
12Y05	Georg-Herwegh-Oberschule, 13467, Fellbacher Str. 18-19	<b>03.05.22</b>
12Y06	Schulfarm Insel Scharfenberg, 13505 Bln.- Tegelort	<b>04.05.22</b>
12Y07	Romain-Rolland-Oberschule, 13469, (Cité Foch) Place Molière 4 <u>Filiale</u> 13437, Hermsdorfer Str. 14	<b>05.05.22</b>
12Y08	Thomas-Mann-Oberschule, 13439, Königshorster Str. 10	<b>10.05.22</b>

<b>Sekundarschulen</b>		
12K01	Julius-Leber-Schule, (+13.G), 13507, Treskowstr. 26-31	<b>05.03.25</b>
12K02	Bettina-Von-Arnim- Schule, 13435, Senftenberger Ring 49	<b>13.06.24</b>
12K03	Max-Beckmann-Schule 13403; Auguste- Viktoria-Allee 37	<b>20.02.25</b>
12K04	Paul-Löbe-Oberschule 13407, Lindauer Allee 20-25	<b>25.02.25</b>
12K05	Gustav-Freytag-Schule, 13409; Breitkopfstr. 66- 80	<b>26.02.25</b>
12K06	Benjamin-Franklin- Schule, 13509; Sommerfelder Str. 5-7	<b>20.06.24</b>
12K07	Jean-Krämer-Schule 13437, Alt-Wittenau 8- 12	<b>19.02.25</b>
12K08	Greenwich-Oberschule, 13435, Finsterwalder Str. 52-54	<b>Siehe 12K12</b>
12K09	Carl-Benz-Schule, 13467; Heidenheimer Str. 53-54	<b>09.07.24</b>
12K10	Carl-Bosch-Oberschule, 13467, Frohnauer Str. 74	<b>13.11.24</b>
12K11	Albrecht-Haushofer- Obersch, 13503,	<b>10.07.24</b>

	Kurzebracker Weg 40-46	
Filiale 12K11	Albrecht-Haushofer-Obersch, 13503, Stolpmünder Weg 45	<b>08.10.25</b>
12K12	Campus Hannah-Höch 13435, Finsterwalder Stra. 52-56	<b>18.06.24</b>
	<b>Sonderschulen</b>	
12S01	Stötzner-Schule, 13509, Tietzstr. 26-28	<b>06.03.25</b>
12S02	Schule am Tegeler Forst (vorm. Richard-Keller-Schule), 13467; Frohnauer Straße 74-80	<b>13.11.24</b>
12S03	Lauterbach-Schule, 13435, Senftenberger Ring 41	<b>11.04.24</b>
12S04	Schule am Park, 13437, Eichborndamm 276- 284	<b>13.03.25</b>
12S05	WaldseeSchule, 13467, Olafstr. 32-34  Filiale: Dorfgartenschule Lübars, 13469, Alt-Lübars 12	<b>18.03.25</b>  <b>17.10.25</b>
12S06	Toulouse-Lautrec-Schule, 13509, Mirastr. 120-126	<b>02.04.25</b>
	<b>Grundschulen</b>	

12G01	Havelmüllergrundschule 13507, Namslaustr. 49-57	<b>14.02.23</b>
12G02	Grundschule am Schäfersee, 13407, Baseler Straß 2-6	<b>16.02.23</b>
12G03	Reginhard-Grundschule, 13409, Letteallee 39-41	<b>21.02.23</b>
12G04 BSS-058	Till-Eulenspiegel-Grundschule, 13409, Humboldtstr.8-13	<b>23.02.23</b>
12G05	Kolumbus-Grundschule 13409, Büchsenweg 23 a	<b>28.02.23</b>
12G06	Hausotter-Grundschule, 13409, Hausotterplatz 3-4	<b>02.03.23</b>
12G07	Mark-Twain-Grundschule, 13403, Auguste-Viktoria-Allee 95-96	<b>07.03.23</b>
12G09	Grundsch. an der Peckwisch, 13439, Tornower Weg 26-34	<b>15.10.24</b>
12G10	Peter-Witte-Grundschule, 13437, Rathauspromenade 75	<b>22.02.23</b>
12G11	Ringelnatz-Grundschule, 13437, Wilhelm-Gericke-Str. 7-13	<b>16.03.23</b>
12G12	Borsigwalder Grundschule, 13509, Mirastr. 100-118	<b>23.03.23</b>

12G13	Franz-Marc-Grundschule (+12K01), 13507, Treskowstr. 26-31	<b>05.03.25</b> <b>05.03.25</b>
12G14	Alfred-Brehm-Grundschule, 13507, Ascheberger Weg 8 a	<b>23.03.23</b>
12G15	Hoffmann-v.-Fallersleben-Grundschule, 13509, Ziekowstr. 80-88	<b>03.05.23</b>
12G17	Ellef-Ringnes-Grundschule, 13503, Im Erpelgrund 11-17	<b>04.05.23</b>
12G18	Grundsch. am Tegelschen Ort, 13505, Gerlindeweg 11-23	<b>10.05.23</b>
12G19	Münchhausen-Grundschule, 13469, Artemisstr.22-26 <u>Filiale</u> 13469, Place Molière 1 (BSS-116)  Horthaus Nimrodstr. 4 (BSS-120)	<b>24.11.25</b>
12G20	Grundschule am Vierrutenberg, 13469, Am Freibad 2	<b>17.05.23</b>
12G21	Grundsch. am Fließtal, 13467, Seebadstr. 42-43	<b>23.05.23</b>
12G22	Gust. -Dreyer-Grundsch. (+3.OH), 13467, Freiherr-vom-Stein-Str. 31	<b>24.05.23</b>

12G23	Victor-Gollancz-Grundschule, 13465, Gollanczstr. 18-24	<b>14.02.24</b>
12G24	Renée-Sintenis-Grundschule, 13465, Laurinsteig 39-45	<b>21.02.24</b>
12G26	Märkische Grundschule, 13439, Dannenwalder Weg 161-165	<b>22.02.24</b>
12G27	Chamisso-Grundschule, 13435, Senftenberger Ring 27	<b>28.02.24</b>
12G28	Grundsch. in den Rollbergen, 13469, Waldshuter Zeile 6	<b>29.04.24</b>
12G29	Hermann-Schulz-Grundschule, 13403, Kienhorststr. 67-79	<b>06.03.24</b>
12G30	Reinicke-Fuchs-Grundschule, 13403, Foxweg 15	<b>07.03.24</b>
12G32	Charlie-Chaplin-Grundschule, 13439, Wilhelmsruher Damm 90-94	<b>17.04.24</b>
12G33	Lauterbachschule (Grundsch.), 13435, Senftenberger R. 43-45	<b>11.04.24</b>
12G34	Otfried-Preußler-Grundschule 13503, Schulzendorfer Str. 99-101	<b>16.04.24</b>
	<b>Oberstufenzentren</b>	

12B01	Oberstufenz. Maschinen- u. Fertigungstechnik, Georg-Schlesinger- Schule 13469, Kühleweinstr. 5	<b>12.06.24</b>
12B02	Oberstufenz. Ernährung und Lebensmitteltechnik, Emil-Fischer-Schule 13437, Cyclopstr.1-7	<b>19.06.24</b>
12B03	Oberstufenz. Drucktechnik, Ernst-Litfaß-Schule 13437, Cyclopstr.1-7	<b>19.06.24</b>
	<b>Private Schulen</b>	
12P01 12P04	Kath. Schule Salvator, 13469, Fürst-Bismarck- Str. 11-14;  <u>Filiale</u> St. Martin, 13439, Königshorster Str. 4/ Wilhelmsruher D. 144- 146  Hort: Oraniendamm 51 Hort: Hubertusstraße 27	<b>20.03.25</b>   <b>24.11.25</b> <b>24.11.25</b>
12P02	Waldorfschule Märkisches Viertel, 13439, Treuenbritzener Str. 28	<b>23.11.22</b>
12P03	Evangelische Schule Frohnau, 13465, Benediktiner Str. 11-19	<b>19.03.25</b>

	<u>Filialen</u> Sigismundkorso 82 (An der Buche)	
12P06	Elisabethstift-Schule 13467, Falkentaler Steig 10	<b>11.07.24</b>
12P07	Goethe-Grundschule 13435, Wittenauer Str. 112	<b>2027</b>
12P10	Demokratische Schule X, 13503, Ruppiner Chaussee 209-211	<b>2027</b>
12P11	Alternativschule Berlin, 13469, Bondickstr. 8-9	<b>07.10.24</b>
12P14	Montessori Campus am Tegeler Forst	<b>07.06.23</b>

# Schriftliche Anfrage 19/24 893

## Anlage 09 Antworten Bezirksamt

### Spandau

1. Wann fanden letztmalig Brandsicherheitsschauen in den einzelnen Berliner Schulen statt?

(Bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken)

2. Bei welchen Schulen ist die letzte Brandsicherheitsschau länger als 5, länger als 10 und länger als 20 Jahre her?

3. Aus welchen Gründen wurden die einzelnen Brandsicherheitsschauen nicht wie gesetzlich vorgesehen alle fünf Jahre durchgeführt?

4. Welche Schulen wiesen keine Mängel beim baulichen Brandschutz in den letzten fünf Jahren bei durchgeföhrter Brandsicherheitsschau durch?

5. Welche Schulen wiesen Mängel am 1. und 2. Baulichen Rettungsweg (mit Auflistung der jeweiligen Mängel) nach Durchführung der letzten Brandsicherheitsschau in den letzten fünf Jahren auf?

Anfrage 1-5 wird durch die beiliegende Excel-Tabelle beantwortet.(Zuarbeit GB 4)

6. Welche Kosten für die Behebung der Mängel werden jeweils veranschlagt?

Antwort:

Die im Brandsicherheitsschau festgestellten Mängel sofern diese baulich sind werden vom Hochbauamt behoben.

Die Kosten sind unterschiedlich hoch, werden aus BU Mittel finanziert.

7. Welche Investitionsmittel und welche Mittel der Bauunterhaltung, die für die Behebung der festgestellten Mängel beim Brandschutz erforderlich sind, stehen im aktuellen Doppelhaushalt zur Verfügung?

Antwort:

Es werden nicht extra Mittel im Doppelhaushalt hierfür vorgesehen. Die zur Verfügung stehenden Mittel für die Bauunterhaltung werden hierfür genutzt.

8. Welche Änderungen rechtlicher Grundlagen und Anforderungen an den Brandschutz in Berliner Schulen sind seit 2023 zu verzeichnen?

9. Wer sind die für die Schulen verantwortlichen Brandsicherheitsbeauftragten in den zwölf Berliner Bezirksämtern?

Antwort:

Die Schulen sind selbstverantwortlich. Zuständigkeit nicht beim Bezirksamt.

Zuständig

10. Welche Unterstützung erhalten die Bezirksämter im Hinblick auf ausstehende Brandsicherheitsschauen bzw. bei festgestellten gravierenden Mängeln beim Brandschutz vom Senat?

11. In welcher Weise stellt der Senat durch entsprechende Unterstützung sicher, dass Brandsicherheitsschauen gesetzeskonform nachgeholt werden? Welche Senatsverwaltung ist dabei federführend?

12. Sind die Bezirksämter dazu befähigt, fachlich qualifizierte externe Dienstleister mit Brandsicherheitsschauen zu beauftragen? Ist es eine hoheitliche Aufgabe, die nur von den Brandsicherheitsbeauftragten des Bezirkes durchgeführt werden kann, oder kann es

extern vergeben werden? Welche externen Sachverständigen werden für derartige Aufgaben regelmäßig vertraglich gebunden?

13. In welchen Berliner Bezirken gibt es eine Berichtspflicht über Brandsicherheit an Schulen gegenüber deren Bezirksverordnetenversammlungen (BVV)?

14. In welchen Berliner Bezirken mit Berichtspflichten gegenüber deren BVV unterblieben diese Berichte und für welchen Zeitraum?

Antwort auf 13. Und 14:

Fehlanzeige.

Es gibt laut dem zuständigen Fachamt keine Berichtspflicht.

(EXCEL) TABELLE

<b>Schule</b>		<b>letzte Brandsicherheitsschau</b>
Paul - Moor - Schule Grundschule	Adamstr. 24 - 25	14.10.2021
Heinrich - Böll - Oberschule	Am Forstacker 9	10.04.2024
Zweigstelle des OSZ; Knobelsdorff - Schule	Am Fort 48	03.04.2023
Mary - Poppins - Grundschule	Am Flugplatz Gatow 20	09.03.2021
Grundschule am Windmühlen- berg	Am Kinderdorf 23 - 37	10.05.2023
Hans - Carrossa - Oberschule	Am Landschaftspark Gatow 40	23.02.2021
Schule am Grüngürtel Grundschule	Askanierring 42	03.05.2023
Erweiterungs- bau Kant - Gymnasium	Bismarckstr. 14 - 16, 13585 Berlin	19.06.2024
Kant - Gymnasium	Bismarckstr. 54 13585 Berlin	19.06.2024

Wolfgang - Borchert - Oberschule (ehem. Wilhelm - Leuschner - Oberschule)	Blumenstr. 13 13585 Berlin	28.12.2021
Askanier - Grundschule	Borkzeile 34	15.04.2024
Gartenarbeits- schule an der Kappe	Borkzeile 34	22.05.2024
Schule am Staakener Kleeblatt (ehem. Luise - Schröder - Oberschule)	Brunsbüttler Damm 431 13591 Berlin	22.02.2021
Grundschule am Weinmeister- horn	Daberkowstr. 17	05.06.2023
Bern - Ryke - Grundschule	Daumstr. 12 - 16	24.04.2024
Konkordia - Grundschule	Elsflether Weg 26 - 30	14.11.2022
Peter - Härtling - Grundschule	Flankenschanze 20	27.11.2024
Christoph - Földerich - Grundschule	Földerichstr. 29 - 33	21.02.2024
Grundschule am Eichenwald	Gaismannshofer Weg 2	29.05.2024
OSZ Energietechnik	Goldbeckweg 8 - 14	05.06.2025
Ernst - Ludwig - Heim - Grundschule	Grunewaldstr. 8	02.08.2021
Grundschule an der Pulvermühle	Grützmacherweg 7	13.07.2022
Carl - Schurz - Grundschule	Hakenfelder Str. 32	27.07.2021
SIS Swiss International School	Heerstr. 465	28.02.2024

Zeppelin - Grundschule	Heidebergplan 3 - 4	05.06.2024
Bernhard - Lichtenberg - Grundschule	Hohenzollernring 156 - 159	11.05.2023
Birken - Grundschule	Hügelschanze 8 - 9	20.06.2024
Grundschule am Beerwinkel	Im Spekfeld 31	19.10.2021
Schule an der Haveldünne	Jaczostr. 56 - 67	05.08.2021
Carl - Friedrich - von Siemens - Oberschule	Jungfernheideweg 79	15.08.2022
Berufsschule für sonderpädagogisc he Aufgaben	Krampnitzer Weg 83 - 87	20.03.2023
Schule an der Jungfernheide	Lenther Steig 1 - 3	30.07.2021
Lynar - Grundschule	Lutherstr. 19 - 21	26.06.2024
Carlo - Schmidt - Oberschule	Lutoner Str. 19	12.10.2021
Gartenarbeits- schule	Bernkastlerweg 26	04.08.2021
OSZ Bau- und Holztechnik	Nonnendammalle e 140 - 143	26.10.2022
Grundschule am Wasserwerk	Pionierstr. 197	03.07.2025
Christian - Morgenstern - Grundschule	Räcknitzer Steig 12	15.05.2025
B. Traven - Oberschule	Recklinghauser Weg 26 - 32	17.07.2025
Siegerland - Grundschule	Remscheider Str. 3 - 7 oder Westerwaldstr. 19- 21	02.07.2021
Siegerland - Grundschule	Westerwaldstr. 19 - 21	02.07.2021
Grundschule am Ritterfeld	Schallweg 31	29.03.2023

Grundschule am Birkenhain	Seeburger Str. 59	06.11.2025
Klosterfeld - Grundschule	Segefelder Str. 125 - 131	09.10.2023
Grundschule am Brandwerder	Spandauer Str. 86	28.07.2021
Lindengrund-schule	Staakener Feldstr. 8	16.11.2022
Immanuel - Schule	Stadstrandstr. 465	06.06.2024
Astrid - Lingren - Grundschule	Südeukumzeile 5	24.04.2024
Grundschule am Amalienhof	Weinmeisterhornweg 122	13.03.2024
Berthold - Brecht - Oberschule	Wilhelmstr. 9	19.01.2021
Freiherr - vom - Stein - Oberschule	Galenstr. 40 - 44	14.11.2025
Lily - Braun - Oberschule	Münsingerstr. 2	21.11.2022
Martin - Buber - Oberschule	Im Spekfeld 33	23.11.2022
Schule am Gartenfeld	Seecktstr. 2	14.01.2021
Robert - Reinick - Grundschule	Jungfernheideweg 32	20.01.2021
<b>Zu 2.</b>	Bei keiner.	
<b>Zu 3.</b>	siehe Zu 2.	
<b>Zu 4.</b>	Alle Schule weisen Mängel beim baulichen Brandschutz auf.	
<b>Zu 5.</b>		
Paul - Moor - Schule Grundschule	Adamstr. 24 - 25	Diverse T 30 - und Rauchschutztüren werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile) offen gehalten.
		In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten ins besondere auf Stahlschränken gelagerte Kartons, Stühle,

		Kisten, Regale, Dekorationsmaterialien und Mülleimer.
Heinrich - Böll - Oberschule	Am Forstacker 9	Der Rettungswegverlauf an der rückwärtigen Gebäudefront ist nicht sicher benutzbar. Er ist mit Sträuchern zugewachsen und es liegen Gegenstände (Stolpergefahr) auf dem Boden.
Zweigstelle des OSZ; Knobelsdorff - Schule	Am Fort 48	Keine Mängel die den 1. und/oder 2. Rettungsweg betreffen.
Mary - Poppins - Grundschule	Am Flugplatz Gatow 20	Im Flur stehen Pflanzen, diese sind Rettungswegeinengend.
		Die Treppenraumtür, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden schließt nicht selbsttätig, sie hackt.
		Im Flur der Sporthalle stehen Fundsachenkisten.
Grundschule am Windmühlenberg	Am Kinderdorf 23 - 37	Einige Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile) offen gehalten.
Hans - Carrossa - Oberschule	Am Landschaftspark Gatow 40	Im Eingangsbereich befinden sich Brandlasten insbesondere eine Fundsachenkiste, Mobiles, Wasserspender (elektrisches Gerät im Flucht- und Rettungsweg).
		Diverse Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile) offen gehalten.
		Die Gasleitung, die durch den Kellergang führt (Flucht- und Rettungsweg) ist nicht geschottet.
		Die Rauchschutztür wird mit einer unzulässigen Feststellvorrichtung offen gehalten.
		Der Notausgang aus der Küche ist nicht sicher benutzbar, es stehe Servicewagen und Gitterwagen im Rettungswegverlauf.

Schule am Grüngürtel Grundschule	Askaniering 42	Die Ausgangs- bzw. Rettungswegbeschilderung ist im gesamten Gebäude unzureichend.
		In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten insbesondere eine Fundsachkiste.
		Im „Hausmeistertreppenraum“ befinden sich Brandlasten (Baugenehmigungen
		B43/77 vom 24.03.1977 und B139/83 vom 15.08.1983)
		Diverse Türen, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigem Fessellvorrichtung offen gehalten.
		Der Notausgang aus dem Musikraum ist nicht sicher benutzbar, es stehen Musikinstrumente davor.
		Der Notausgang im Raum GG 5 ist nicht gekennzeichnet
		Der Notausstieg im Raum GG 2 ist nicht nutzbar, es stehen Kartons davor
		Im Dachgeschoss werden vor dem Aufzug Brandlasten gelagert
Kant - Gymnasium	Bismarckstr. 54 13585 Berlin	Einigen Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, schließen nicht selbsttätig
		Im Rettungswegverlauf aus der Mädchen- und Jungenumkleide stehen Schränke (Turnhalle).
		Die rechte T 30 - Tür neben der Tribüne wird mit einem Keil offen gehalten (Sporthalle).
		Der Notausgang aus dem Musikraum ist nicht sicher benutzbar, im Rettungswegverlauf befindet sich, direkt vor dem Tor, Schutt.
		Im Fitnessraum befinden sich direkt vor dem Notausgang Sportgeräte.
		Im Kellergang sind Wanddurchbrüche (Kabel- und Rohrdurchführungen) nicht entsprechend der vorhandenen Wandqualität verschlossen.

		Im Raum K 3 fehlt die Notausgangsbesciliderung.
Wolfgang - Borchert - Oberschule (ehem. Wilhelm - Leuschner - Oberschule)	Blumenstr. 13 13585 Berlin	In den Fluren befinden sich Brandlasten insbesondere Monitore, Terminals und Mülleimer.
		Einige T 30 - Türen, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile) offen gehalten.
		Einigen Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, wurde angesägt um eine Schließfolge zu installieren.
		Im Partykeller sind vor den Lichtschächten und dem Notausstieg Dekorationsmaterialien angebracht
		Der 2. Rettungsweg ist nicht sicher benutzbar, die Tür lässt sich nicht ohne Hilfsmittel öffnen.
		Der Rettungsweg aus dem Gebäude MEB ist nicht sicher benutzbar, es liegen Baumaterialien im Rettungswegverlauf.
Askanier - Grundschule	Borkzeile 34	Der Notausgang aus dem Kunstraum ist nicht gekennzeichnet.
		Vor dem Raum 15 befinden sich im Rettungswegverlauf Tische und Bänke.
		Der rechte Notausgang aus der Mensa ist nicht sicher benutzbar, es steht eine Fundsachenkiste davor.
		Der Notausgang aus der Sporthalle ist nicht sicher benutzbar, es stehen Sportgeräte im Rettungswegverlauf.
		Einige Anleiterflächen sind nicht sicher benutzbar, es stehen Büsche darauf.
Gartenarbeits- schule an der Kappe	Borkzeile 34	Keine Mängel die den 1. und/oder 2. Rettungsweg betreffen.

Schule am Staakener Kleeblatt (ehem. Luise - Schröder - Oberschule)	Brunsbüttler Damm 431 13591 Berlin	Keine Mängel die den 1. und/oder 2. Rettungsweg betreffen.
Grundschule am Weinmeisterhorn	Daberkowstr. 27	In den Fluren und Treppenräumen befinden sich diverse Brandlasten, insbesondere Tische, Stühle, Sitzkissen, ein Kopierer, Informations- und Dekorationsmaterial, Papierkörbe, ein Holzschrank, Kisten und Papierpiecker.
		Diverse Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen offen gehalten.
		Diverse T 30 - Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, schließen nicht selbstdämmend.
		Der Notausgang der Sporthalle ist nicht sicher benutzbar, es steht ein Barren im Rettungswegverlauf.
Bernd - Ryke - Grundschule	Daumstr. 12 - 16	Die Ausgänge aus der Turnhalle sind nicht sicher benutzbar, es stehen ein Tisch und Sportgeräte im Rettungswegverlauf.
		Die Mensa ist durch eine Schallschutzwand in zwei Bereiche unterteilt. Aus dem vorderen Bereich sind die Notausgänge, die direkt ins Freie führen, nicht mehr erreichbar.
		Die Anleiterflächen sind nicht sicher benutzbar, es stehen Fahrräder darauf und Büsche ragen hinein.
		Im Kellergang befinden sich Brandlasten insbesondere Kisten, Dekorationsmaterialien und andere Lagergüter.
		In der Keramikwerkstatt fehlt das Notausgangsschild.
Konkordia - Grundschule	Elsflether Weg 26 - 30	In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten, insbesondere Dekorations- und Informationsmaterial, Tische, Stühle, Fundsachenkiste, Garderobenständen mit den Westen der Schülerlotsen, Mülleimer, Regale, Schränke.

		Diverse Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile, Steine, Seile, Kisten, Stühle) offen gehalten.
		Im Kellergang befinden sich Brandlasten insbesondere Möbel, Kisten, Papier.
		Der Flur in der großen Mensa wird durch Metallschränke derart eingeengt, dass die erforderliche Rettungswegbreite nicht mehr gegeben ist.
		Im Flur der kleinen Mensa befinden sich Brandlasten insbesondere Tische, Stühle, Regale und eine Garderobe
		Im ersten Raum der kleinen Mensa fehlt die Notausgangsbeschilderung.
		Im zweiten Raum der kleinen mensa ist der Notausgangs nicht sicher benutzbar. Die Tür lässt sich nicht öffnen, der Griff ist defekt.
		Der Notausgang der Sporthalle ist nicht sicher benutzbar. Die Tür ist sehr schwergängig.
Peter - Härtling - Grundschule	Flankenschanze 20	Im 2. Obergeschoss steht im Flur ein Baum direkt vor der Notausgangsbeschilderung
		Im Kellergeschoss wird eine T30 - Tür, an die Brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, mit einer unzulässigen Feststellvorrichtung (Keil) offen gehalten.
		Die T 30 - Tür des Raumes 11 im Kellergeschoss, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, schließt nicht selbstdämmig, sie schleift am Boden.
		Die Ausgangsbeschilderung im Kellergeschoss neben dem Raum 11 fehlt.
Christoph - Földerich - Grundschule	Földerichstr. 29 - 33	In den Fluren (hierzu zählen auch die Flure im Kellergeschoss) und Treppenräumen befinden sich Brandlasten insbesondere Dekorationsmaterialien, Tische Stühle, Schränke, Fundsachen, Farbeimer, Monitore, Musikinstrumente und andere Lagergüter.

		Einige Türen an, die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile, Stühle) offen gehalten.
		Diverse Türen im Kellergeschoß, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, stehen offen.
		Im Eingangsbereich zum Kellergeschoß und den Kellergängen herrscht eine brandgefährliche Unordnung.
		Mit der Baugenehmigung Nr.: B 71/85 vom 11.06.1985 wurden Feuerwehrumfahrten und -zufahrten sowie Flächen für die Feuerwehr genehmigt. Diese Flächen sind nicht gekennzeichnet und auch nicht mehr nutzbar, z. B. durch den neu errichteten Spielplatz kann die Schleppkurve nicht eingehalten werden und zwischen der im Bau befindlichen Sporthalle und dem Schulgebäude, wurde auf der Fläche für die Feuerwehr ein Schacht installiert, durch den wahrscheinlich die erforderliche Traglast für die Fahrzeuge der Feuerwehr nicht mehr gegeben ist. Für die Fläche ist ein Nachweis über die Tragfähigkeit erforderlich. Bis dahin ist die Feuerwehr darauf hinzuweisen, dass diese Fläche nicht befahren werden darf
Grundschule am Eichenwald	Gaismannshofer Weg 2	Unter der Treppe (Haus 1) befinden sich Brandlasten insbesondere Pappkartons.
		Der Notausgang aus dem Turnhallengang ist nicht nutzbar. Er ist durch eine Absperrung derart eingeengt, dass ein Verlassen des Gebäudes im Gefahrenfall nicht möglich ist
		Der Notausgang zum Hof ist nicht nutzbar. Die Tür ist defekt und deshalb gesperrt.
OSZ Energietechnik	Goldbeckweg 8 - 14	Diverse Rauchschutztüren, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile, Türstopper) offen gehalten.

		Im Küchentreppenraum befinden sich unter der Treppe Brandlasten.
Ernst - Ludwig - Heim - Grundschule	Grunewaldstr. 8	Diverse Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile) offen gehalten.
		Diverse Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, schließen nicht selbsttätig.
		In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten insbesondere Tische, Stühle, Infotafeln und -material und Dekorationsmaterialien.
		Die Fenster, an die angeleitet werden soll, sind nicht gekennzeichnet, bzw. sind die Kennzeichnungen durch Außenjalousien verdeckt.
		Die Flächen für die Feuerwehr sind nicht gekennzeichnet. Diese sind der Baugenehmigung Nr. B86/71 vom 17.02.1971 zu entnehmen.
		Die Anleiterflächen sind nicht sicher benutzbar, es stehen Europaletten, ein Sonnenschirm, Blumenkästen davor und es wurden teilweise Beete angelegt.
		Die Notausgänge von der Bühne sind nicht sicher benutzbar, es stehen Dekorationsmaterialien vor den Notausgangstüren.
		Der Notausgang aus dem Umkleideraum für die Jungen ist nicht benutzbar. Vor der Tür wurden Tischtennisplatten aufgestellt.
		Die Notausgänge aus der Sporthalle sind nicht sicher benutzbar, es stehen Tische, Stühle, Schränke, Spielfeldabgrenzungen, Balken und Mülleimer im Rettungswegverlauf.
Grundschule an der Pulvermühle	Grützmacherweg 7	Diverse T 30 - Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Holzkeile, Plastikband) offen gehalten.

		Im Haus B befinden sich neben der Treppe der Garderobenständen mit den Fundsachen.
		In der Küche ist der Notausgang nicht gekennzeichnet.
		Die Ausgangsbeschilderung im Container ist nicht eindeutig.
		Die Notausgänge aus der Sporthalle sind nicht sicher benutzbar, es befinden sich Äste von Bäumen und Sträuchern genau vor der Tür.
Carl - Schurz - Grundschule	Hakenfelder Str. 32	In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten, insbesondere Dekorationsmaterialien an Wänden und Decken, Tische, Stühle, Mülleimer, Schränke, Schuhregale, Garderobenhaken, Tafeln, ein Aquarium und ein Monitor.
		Der Notausgang aus dem Keller ist nicht sicher benutzbar, im Rettungswegverlauf befindet sich hoher Bewuchs (Brennnesseln).
		Im rechten Notausgang aus der Turnhalle fehlt die Beschilderung.
		Im rechten und linken Notausgang aus der Turnhalle befinden sich Brandlasten, insbesondere Schränke, Tafeln und Zementsäcke.
Zeppelin - Grundschule	Heidebergplan 3 - 4	In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten insbesondere Garderobenhaken, Tische, Stühle und eine Bank.
		Die Anleitersymbole an beiden Häusern sind verblasst.
Birken - Grundschule	Hügelschanze 8 - 9	Im Flur (auch Kellergang) und Treppenraum befinden sich Brandlasten, insbesondere ein Tresen, Tische, Kanister, Farbeimer, Plastikmüllheimer und Kartons
		Einige Türen, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keil, Stuhl) gehalten

		Im Hauswirtschaftsraum wurde das Notausstiegsfenster deaktiviert (die Steigeisen wurden entfernt, Baugenehmigung Nr.: B45/85 vom 09.04.1985). Seitens der Schule wurde mitgeteilt, dass es hierfür eine schriftliche Begründung der SE Facility Management - Hochbau gibt. Diese Begründung ist herzureichen.
Grundschule am Beerwinkel	Im Spekfeld 31	In den Fluren befinden sich Brandlasten insbesondere Computertechnik, Tische, Stühle, Dekorationsmaterial, Fundsachen, Monitor. Die Vorräume vor den Unterrichtsräumen werden zu Unterrichtszwecken genutzt. Diese Nutzung ist unzulässig, da hier nur ein baulicher Rettungsweg zur Verfügung steht
		Diverse Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile) offen gehalten.
		Einige Notausgänge sind nicht ohne Hilfsmittel offenbar.
		An den Fenstern an die angeleitet werden soll, fehlen teilweise die Anleitersymbole
		Die Fenster an die angeleitet werden soll haben Außenjalousien.
		Die Anleiterflächen sind nicht sicher benutzbar, es stehen Büsche und Bäume davor.
		Der Zugang zu den Anleiterflächen an der Straßenfront ist nicht sicher benutzbar, es liegen (Balancierelemente) Baumstämme im Weg.
		Der Notausgang aus der Sporthalle ist nicht sicher benutzbar, es stehen Sportgeräte davor.
Schule an der Haveldünne	Jaczostr. 56 - 67	In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten insbesondere Tische, Stühle, Monitore, Garderoben, Mülleimer, Informations- und Dekorationsmaterial, Fundsachen und Baustromverteiler.

		Diverse T 30 - Türen, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Steine, Stühle, Keile) offen gehalten.
		Einige T 30 - Türen, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden schließen nicht selbsttätig.
		Diverse Türen im Rettungswegverlauf sind nicht ohne Hilfsmittel öffnbar.
		Der Notausgang aus der Sporthalle ist nicht sicher benutzbar, es stehen Sportgeräte im Rettungswegverlauf.
		Es handelt sich hier um zwei sogenannte Klassensterne, bei denen jeweils 3 Klassenräume an einer Pausenhalle und diese wiederum an einem Treppenraum liegen. Die Aufenthaltsräume in diesen Klassensternen verfügen somit jeweils nur über einen baulichen Rettungsweg. Die aneinandergrenzenden Klassensterne wurden über einen Vorbereitungsraum zwischen den beiden Klassenräumen direkt miteinander verbunden. Dadurch konnte eine 2. Fluchtmöglichkeit geschaffen werden. Dieser Rettungsweg ist nicht gekennzeichnet. Im Rettungswegverlauf stehen Tische und Stühle. Die Türen im Rettungswegverlauf sind nicht ohne Hilfsmittel öffnbar.
		In der Sozialstation fehlt die Rettungswegbeschilderung.
		Im Kellergang befinden sich Brandlasten.
Carl - Friedrich - von Siemens - Oberschule	Jungfernheideweg 79	Diverse T 30 - Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile, Steine, Stühle) offen gehalten.
		Die ehemaligen Toiletten, die sich in den einzelnen Geschossen direkt im Haupttreppenraum befinden, werden als Lagerräume genutzt. Es gibt keine feuerbeständige Abtrennung zum

		Treppenraum (Rettungsweg). Die Nutzung als Lagerraum ist sofort zu unterlassen.
		Über den Türen der Vorbereitungsräume befinden sich Wandöffnungen die mit einem Gitter versehen sind, es besteht eine direkte Verbindung zum Flur (Rettungsweg) und im Brandfall kann es zu einer Verrauchung des Rettungsweges kommen. Es war nicht erkennbar ob in diesen Öffnungen Klappen vorhanden sind die im Brandfall schließen. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass im Brandfall der Rettungsweg nicht verraucht.
		Die Notausgangstür aus dem Fachbereichehaus ist nicht sicher benutzbar, sie klemmt und lässt sich nicht öffnen.
		Im Eingangsbereich befindet sich Dekorationsmaterial an der Decke und in einem Fenster.
		Die ehemalige Pförtnerloge wird als Papierlager und Kopier- und Serverraum genutzt. Eine entsprechende brandschutztechnische Abschottung zum Eingangsbereich (Rettungsweg) ist nicht gegeben. Eine Baugenehmigung liegt nicht vor. Diese Nutzungen sind sofort zu unterlassen.
		Die Rettungswege aus der Mensa sind nicht sicher benutzbar, es stehen Stühle direkt vor den Notausgangstüren und Barhocker und Tische im Rettungswegverlauf.

		<p>Der rechte Türflügel der Ausgangstür der alten Sporthalle wurde, damit er nicht ständig offensteht, an den Rahmen geschweißt, sodass er sich nicht mehr öffnen lässt.</p> <p>Dadurch ist der Rettungsweg nicht mehr in vollem Umfang nutzbar. Die Tür ist wieder funktionsfähig herzurichten. (Die Sporthalle ist derzeit nicht in Betrieb. Vor Inbenutzungnahme ist der Mangel zu beseitigen.)</p>
		<p>Die Notausgangstüren von der Bühne der Aula sind nicht ohne Hilfsmittel offenbar. In der Brandschutzordnung Teil B ist festzuhalten, dass die Türen während der Nutzung offen sein müssen.</p>
Schule an der Jungfernheide	Lenthaler Steig 1 - 3	<p>In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten insbesondere Tische, Stühle, Plastikmüllbeimer und Garderoben.</p>
		<p>Einige Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile) offen gehalten.</p>
		<p>Im Kellergeschoss fehlt die Ausgangsbeschilderung.</p>
		<p>Der Notausgang ist nicht sicher benutzbar, es stehen Gegenstände im Rettungswegverlauf.</p>
Lynar - Grundschule	Lutherstr. 19 - 21	<p>In den Fluren und Treppenräume befinden sich Brandlasten insbesondere Tische, Stühle, Dekorationsmaterialien, Fahrradhelme (Flur im KG) und Fundsachentonnen.</p>
		<p>Einige T 30 - Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Steine, Draht, Bretter) offen gehalten.</p>

		<p>In den 3-geschossigen Häusern B und C befinden sich die Unterrichtsräume. Bei beiden Häusern handelt es sich um sogenannte Klassensterne, bei denen jeweils 3 Unterrichtsräume an einem Vorraum und diese jeweils an einem Treppenraum liegen, d. h. die Unterrichtsräume haben nur einen baulichen Rettungsweg. Die aneinander liegenden Klassensterne wurden über einen Durchgang innerhalb der Klassenräume miteinander verbunden, sodass für diese Unterrichtsräume ein 2. Rettungsweg geschaffen wurde. Für die verbleibenden Unterrichtsräume (insgesamt für beide Häuser je Geschoss 2 Unterrichtsräume) ist laut Berliner Feuerwehr ein Anleitern möglich. Hierzu ist in jedem Unterrichtsraum ein Fenster als Notausstiegsfenster von innen und von außen zu kennzeichnen und unter den jeweiligen Fenstern eine Anleiterfläche zu schaffen die entsprechend zu kennzeichnen ist.</p>
		<p>Die Kennzeichnung der Fenster von außen fehlt.</p>
		<p>Die Anleiterflächen für das Haus B sind nicht sicher benutzbar (Treppenpodest, abschüssiges Gelände).</p>
		<p>Das Rettungsfenster der Turnhalle im 2.OG ist nicht ohne Hilfsmittel offenbar.</p>
Carlo - Schmidt - Oberschule	Lutoner Str. 19	<p>In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten, insbesondere Aufstellwände im Eingangsbereich, Monitor, Plastikmüllleimer bzw. Alumülleimer mit Plastiktüte, Holzpodeste, Schränke, Tische, Stühle.</p>
		<p>Diverse T 30 - Türen und Brandschutztüren an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile) offen gehalten.</p>

		Der blaue Turm (einer der Rettungswege aus den Obergeschossen) ist derzeit eine Baustelle und als Flucht- und Rettungsweg nicht nutzbar. Die Rettungswegkennzeichnung ist, solange die Baustelle besteht, entsprechend zu ändern, sodass man im Gefahrenfall nicht in die Baustelle geraten kann.
		Die Notausgänge aus der Sporthalle sind nicht sicher benutzbar, es stehen Bänke, Handballnetze und Schuhe im Rettungswegverlauf.
		Im Kellergeschoss fehlt die Ausgangsbeschilderung.
		Der rechte Notausgang aus der Aula ist nicht sicher benutzbar, es stehen Gegenstände im Rettungswegverlauf.
		Die Notausgänge bzw. Ausgänge aus der Aula sind nicht gekennzeichnet.
Gartenarbeits-schule	Bernkastlerweg 26	Die Ausgangs- und Notausgangsbeschilderung im Hauptgebäude ist nicht vollständig. Von jedem Standort müssen die Ausgänge erkennbar sein.
OSZ Bau- und Holztechnik	Nonnendammallee 140 - 143	In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten insbesondere Infomaterial (Flyer), Bücher und Mülleimer.
		Diverse T 30 Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile) offen gehalten.
		Die Beleuchtung der Ausgangsbeschilderung funktioniert teilweise nicht.
		Vor dem Aufzug im Kellergang befinden sich Brandlasten insbesondere Wäsche, Plakate, Mülltonnen, ein Stuhl, Paletten und Möbel.
		Im „Küchentreppenraum“ befinden sich im Treppenraum selbst und direkt vor dem Aufzug Brandlasten.
Grundschule am Wasserwerk	Pionierstr. 197	Einige Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, schließen nicht selbsttätig.

		Einige Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile, Schirmständer, Türstopper) offen gehalten.
		Im Flur befinden sich Brandlasten insbesondere Tische, Stühle, Tischtennisplatten.
Christian - Morgenstern - Grundschule	Räcknitzer Steig 12	In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten insbesondere Tische, Stühle, Bänke, Dekorationsmaterialien, Garderoben, Lichterketten, Zaunelemente und teilweise werden die Vorräume als Unterrichtsräume genutzt.
		Diverse T 30- und Rauchschutztüren, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile, Türstopper) offen gehalten.
		Einige Treppenraumtüren, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, schließen nicht selbstdämmend.
		Die Notausgänge von der Bühne sind nicht sicher benutzbar, es stehen Instrumente im Rettungswegverlauf.
		In den Kellergängen befinden sich Brandlasten insbesondere Tische, Stühle, Matten, Kisten, Kartons und Palletten. Weiter wie 1.
		Durch die derzeit stattfindenden Baumaßnahmen werden diverse T 30 und Rauchschutztüren, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, u.a. und das Durchführen von Kabeln offen gehalten.
B. Traven - Oberschule	Recklinghauser Weg 26 - 32	Einige Treppenraumtüren, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, schließen nicht selbstdämmend.
		Einige Treppenraumtüren an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden durch Keile offen gehalten.

		Diverse T 30 - Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, schließen nicht selbstdämmend.
		Diverse T 30 - Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile, Stühle, Handtücher) offen gehalten.
		Im Altbau stehen im Raum 2006 Schränke, Tische und leichtentflammbare Farben im Rettungswegverlauf.
		Im Altbau stehen im Raum 2.1.12 Schränke, Tische und leichtentflammbare Farben im Rettungswegverlauf.
		Im Haus 1 ist im Flur eine kleine Teeküche mit Wasserkocher errichtet.
		Im Raum 1.1.07 fehlt die Notausgangsbeschilderung.
		Der Notausgang aus der Küche ist nicht gekennzeichnet.
		Der Notausgang aus der Küche ist nicht sicher benutzbar, es steht ein Einkaufswagen im Rettungswegverlauf.
		Die Notausgänge aus der Mensa sind nicht gekennzeichnet.
		Die Notausgänge aus der Mensa sind nicht sicher benutzbar, es stehen Tische und Stühle davor.
		Die Notausgänge aus der Mensa sind nicht sicher benutzbar, sind nicht ohne Hilfsmittel offenbar.
		In den Zugangsbereichen zum Kellergeschoss, auf dem Treppenpodest, stehen Schubkarren und andere Lagergüter.
		Beide Notausgänge aus der großen Sporthalle sind nicht sicher benutzbar, es stehen Regale und Kisten im Rettungswegverlauf.
		Der Notausgang aus der kleinen Sporthalle sind nicht sicher benutzbar, es stehen ein Rollbrett, eine Werkbank und eine Box im Rettungswegverlauf.

Siegerland - Grundschule	Westerwaldstr. 19 - 21	In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten insbesondere Dekorationsmaterial, ein Monitor, Informationsständer, ein Holzkorb mit Brennholz, Monitore, ein historisches Waffeleisen.
		Einige T 30 - Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen offen gehalten (Keile, Stuhl)
		Die Notausstiegsfenster sind von innen nicht gekennzeichnet.
		Die Notausstiegsfenster sind nicht sicher benutzbar, es befinden sich Außenjalousien davor.
		Vor den Notausstiegsfenstern, an die angeleitert werden soll, befinden sich Sträucher und es wurde ein Gemüsegarten angelegt.
		Die Flächen für die Feuerwehr sind nicht gekennzeichnet.
		Der Notausgang aus dem Verwaltungscontainer ist nicht sicher benutzbar, es steht ein Ahorn im Rettungswegverlauf.
		Das Notausstiegsfenster ist nicht sicher benutzbar, es ist schwergängig. (Hauptgebäude, OG)
		Das Notausstiegsfenster ist nicht sicher benutzbar, es steht ein kleiner Schrank davor. (Hauptgebäude, OG)
		Im Eingangsbereich befinden sich Taster zum Schließen der Türen, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden. Diese Taster sind nicht nutzbar, weil Garderobenschränke davor stehen.
		Der Notausgang aus der Küche ist nicht sicher benutzbar, es stehen Eimer und Wagen im Rettungswegverlauf.

Grundschule am Ritterfeld	Schallweg 31	In den Fluren und Treppenräumen befinden sich diverse Brandlasten, insbesondere Tische, Stühle, Garderobenhaken, Stell- und Pinnwände, Informations- und Dekorationsmaterial, Putzmittel, Möbel, ein Brezelverkaufsstand, ein Klavier, Sessel, eine Tafel und Fundsachen.
		Diverse Türen, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, schließen nicht selbsttätig.
		Diverse Türen, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile, Stuhl, Seil) offen gehalten.
		Direkt vor den Außentüren zum Sportplatz stehen im Rettungswegverlauf 2 Fußballtore.
		Der Notausgang aus dem Kellergeschoss ist nicht ohne Hilfsmittel offenbar
		Der Notausgang aus der Sporthalle ist nicht sicher benutzbar, es steht eine Bank davor.
Grundschule am Birkenhain	Seeburger Str. 59	Einige Türen, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile) offen gehalten.
		In den Fluren befinden sich Brandlasten, insbesondere ein Schuhregal, Tische, Stühle, Materialien von Verlegearbeiten, Fundsachenkisten. Der Notausgang aus der Mensa ist nicht sicher benutzbar. Im Rettungswegverlauf befinden sich Bodenhülsen und ein stark hervortretendes Fundament (Stolpergefahr). Der Rettungswegverlauf im Freien erscheint zu schmal für die Anzahl der Personen die ihn im Gefahrenfall nutzen müssen. Der rechnerische Nachweis ist zu erbringen, dass er ausreichend ist.
		Der Notausgang aus der Turnhalle ist nicht sicher benutzbar. Im Rettungswegverlauf stehen Matten.

		Der Notausgang von der Bühne führt über einen angrenzenden Raum der aktuell als Büro genutzt wird. Diese Nutzung ist unzulässig und sofort zu unterlassen. Letzter genehmigter Stand ist ein Abstellraum (Baugenehmigungs-Nr. 04/0360 vom 16.12.2004)
Klosterfeld - Grundschule	Seegfelder Str. 125 - 131	In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten, insbesondere Tische, Bänke und eine Pflanze.
		Der Notausgang aus der Küche ist nicht gekennzeichnet.
Grundschule am Brandwerder	Spandauer Str. 86	In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten insbesondere Dekorationsmaterialien an Wänden und Decken, Tische, Stühle, Infotafeln, ein Monitor, eine Lichterkette und Garderoben.
		Diverse Türen, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile, Stühle) offengehalten.
		Die Notausgänge aus dem Mehrzweckraum sind nicht sicher benutzbar, es stehen Gegenständedirekt davor.
		Im Kellergang befinden sich diverse Brandlasten insbesondere Toilettenpapier, Monitore, Fernseher, Farben, Europaletten, Tische, Stühle und Kartons.
		Die Ausgangsbeschilderung im Kellergeschoss fehlt.
		Der Notausgang aus der Sporthalle ist nicht sicher benutzbar, es stehen Sportgeräte davor.
		Der Notausgang aus der Mensa ist nicht sicher benutzbar, es steht von innen eine Couch davor und von außen ein Tisch.
Lindengrundschule	Staakener Feldstr. 8	In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten insbesondere Tische, Stühle, ein Kickertisch, ein Monitor, Dekorationsmaterialien und ein Billardtisch.

		Diverse Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden schließen nicht selbsttätig.
		Diverse Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile) offen gehalten.
		Die Notausgänge aus dem NAWI, Kunst und Musikraum sind nicht sicher benutzbar. Es besteht Stolpergefahr durch unebenen Boden.
		Im Kellergang befinden sich Brandlasten insbesondere Tische, Stühle, Werkbänke und andere Lagergüter.
		Auf der Kellertreppe befinden sich Brandlasten.
		Der Notausgang im Erzieherinnenzimmer ist nicht sicher benutzbar, es stehen ein Computertisch davor. (Hort)
		Im Obergeschoss befinden sich im Flur Brandlasten insbesondere Dekorationsmaterialien. (Hort)
		Der Notausgang aus der Sporthalle ist nicht sicher benutzbar. Lose Bodenplatten stellen eine Stolpergefahr dar.
Astrid - Lingren - Grundschule	Südekumzeile 5	In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten insbesondere Pflanzen, Mülleimer, Zaunteile, Vitrinen, ein Tisch mit Stuhl, eine Schubkarre, Farben und Lacke.
		Die Schule verfügt über keinen 2. baulichen Rettungsweg. Zwischen den einzelnen Räumen wurden Verbindungen geschaffen, sodass über andere Klassenräume ein 2. Treppenraum erreicht werden kann. Der Rettungswegverlauf in diesen Klassenräumen muss freigehalten werden. Tische, Stühle, Rucksäcke und Schränke sind zu entfernen.
Grundschule am Amalienhof	Weinmeisterhornweg 122	In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten insbesondere Dekorationsmaterialien, Garderobenschränke, Tische und Stühle.

		Der Rettungsweg (Halle) vor den Räumen 101-104 wird als Spielbereich genutzt.
		Diverse Türen, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile, Stühle, Mülleimer) offen gehalten.
		Auf und vor der Kellertreppe befinden sich Brandlasten.
		Der linke Notausgang aus der Sporthalle ist nicht sicher benutzbar, es stehen Matten, Garderobenschränke und eine Tischtennisplatte im Rettungswegverlauf.
		Der rechte Notausgang aus der Sporthalle ist nicht sicher benutzbar, es stehen ein Kühlschrank, ein Tisch, Plastikstühle und eine Liege im Rettungswegverlauf.
Berthold - Brecht - Oberschule	Wilhelmstr. 9	In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten, insbesondere Dekoration, Tische, Desinfektionsstationen, Lagergüter auf Stahlschränken, Berliner Zukunftssäule (elektrische Anlage), Informationsmaterialien, Stühle, Plastiktonnen, Kartons und Tischtennisplatten.
		Diverse T 30 - Türen und Brandschutztüren an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile, Tische, Stahlseile, Lagergütern) offen gehalten.
		Im Lehrer-Fitnessraum ist der Notausgang nicht gekennzeichnet.
		Der Notausgang aus der Bücherei ist nicht sicher benutzbar, der Bereich wird als Stillarbeitsraum genutzt.
Freiherr - vom - Stein - Oberschule	Galenstr. 40 - 44	In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten insbesondere Luftreinigungsgeräte, Medienschränke, Holzpaletten.
		Im gesamten Gebäude ist die Ausgangsbeschilderung zu ergänzen. Nicht

		von jedem Standpunkt ist erkennbar wo sich die Ausgänge befinden.
		Der Notausgang der Aula ist nicht sicher benutzbar, hier befinden sich im Rettungswegverlauf Brandlasten insbesondere Rettungswegeinengende Stahlschränke.
		Der Eingang in die Turnhalle ist nicht sicher benutzbar hier befindet sich im Eingangsbereich ein Mülleimer und ein Handdesinfektionsständer im Rettungsweg.
		Der Notausgang aus der Turnhalle ist nicht sicher benutzbar hier befindet sich im Rettungswegverlauf ein Behälter für Bälle der den Rettungsweg einengt.
		Im Treppenraum (Falkenseer Damm) steht vor der Ausgangstür, im Rettungswegverlauf eine Tafel, die gleichzeitig den Rauchabzugstaster verdeckt.
		Im Eingangsbereich zum Kellergeschoß stehen Putzmittelwagen.
		Auf den Stahlschränken im Kellergeschoß befinden Brandlasten.
		Im Kellergang befinden sich Brandlasten insbesondere Tische, Stühle, Tafeln und andere Lagergüter.
		Der Zugang zum Computerraum (ehemalige Hausmeisterwohnung) ist nicht sicher benutzbar. Es steht ein Schrank Rettungswegeinengend vor der Tür.
Lily - Braun - Oberschule	Münsingerstr. 2	Diverse T 30 Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden schließen nicht selbstdämmend.
		Diverse T 30 Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Steine, Keile) offen gehalten.
		In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten insbesondere Plastikmüllbeutel, Holzvitrine.

		Im gesamten Kellerbereich fehlt die Ausgangsbeschilderung.
		In einigen T30-Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden fehlen Blindzylinder o.Ä..
		Der Notausgang aus der Turnhalle ist nicht benutzbar, es stehen Sportgeräte im Rettungswegverlauf.
		Der Notausgang aus der Herrenumkleide ist nicht sicher benutzbar, es stehen Sträucher davor.
		Der Notausgang aus der Damenumkleide ist nicht gekennzeichnet.
		Genau vor der Ausgangstür der Sporthalle, im Rettungswegverlauf, liegen Schuhe.
		Der Rettungsweg der Aula führt durch einen angrenzenden Raum der mit Baugenehmigung Nr. B 90 vom 03.05.1960 als Gesangssaal ohne Möblierung genehmigt wurde. Derzeit wird der Raum als Unterrichtsraum mit Tischen und Stühlen genutzt. Hier ist entweder der genehmigte Zustand wieder herzustellen oder bei der zuständigen Sachbearbeiterin ein Antrag auf Nutzungsänderung zu stellen
		Der Notausgang im Raum 322 ist nicht gekennzeichnet.
		Der Notausgang im Raum 322 ist nicht sicher benutzbar, er ist verschlossen
Martin - Buber - Oberschule	Im Spekfeld 33	Einigen Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Keile) offen gehalten.
		In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten insbesondere ein Monitor, Mülleimer mit Plastiktüten, Tische und Stühle.
		Im gesamten Kellerbereich fehlt die Ausgangsbeschilderung.
		Der Kellergang wurde durch Regale abgetrennt, um ein Aktenarchiv zu schaffen.
		Der Notausgang aus der Sporthalle ist nicht sicher benutzbar, es steht eine Bank davor.

		Der Notausgang aus der Gymnastikhalle ist nicht sicher benutzbar, es liegen Matten davor.
Schule am Gartenfeld	Seecktstr. 2	In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten insbesondere Maskenabfallkörbe mit Plastiktüten direkt vor den Aufzügen und Evakuierungsmatratzen im Treppenraum, teilweise auch vor dem Anschluss der Steigleitung trocken.
		Diverse T 30 - Türen an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, werden mit unzulässigen Feststellvorrichtungen (Stühle, Tische usw.) offen gehalten.
		Im gesamten Kellerbereich befinden sich diverse Brandlasten im Rettungsweg.
		Der Notausgang aus der Sporthalle ist nicht sicher benutzbar, es stehen ein Sportgerät und Stühle davor.
Robert - Reinick - Grundschule	Jungfernheideweg 32	In den Fluren und Treppenräumen befinden sich Brandlasten insbesondere Dekorations- und Informationsmaterial, Papierkörbe mit Plastiktüten, Tafeln und eine Fundsachenkiste.

# Schriftliche Anfrage 19/24 893

## Anlage 10 Antworten Bezirksamt

### Steglitz-Zehlendorf

1. Wann fanden letztmalig Brandsicherheitsschauen in den einzelnen Berliner Schulen statt? (Bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken)

Die letzten Brandsicherheitsschauen haben 2020 stattgefunden.

2. Bei welchen Schulen ist die letzte Brandsicherheitsschau länger als 5, länger als 10 und länger als 20 Jahre her?

Es gibt bisher keine statistische Erhebung dazu. Die BWA ist damit beschäftigt eine neue gesamte Übersichtsliste mit den betroffenen Objekten aufzustellen und die jeweiligen Situationen zu erfassen. Dazu findet derzeit ein intensiver Austausch mit der Schulverwaltung statt.

Es sind keine Objekte vorhanden, bei denen die letzte Brandsicherheitsschau mehr als 20 Jahre zurückliegt.

3. Aus welchen Gründen wurden die einzelnen Brandsicherheitsschauen nicht wie gesetzlich vorgesehen alle fünf Jahre durchgeführt?

Es fehlte an Führungskräften, Sachbearbeitern und an einer koordinierten Zusammenarbeit mit Schulamt und Objektmanagement. Dies wird seit Herbst 2025 schrittweise aufgearbeitet. Die BWA ist für die Organisation und Durchführung der Brandsicherheitsschauen zuständig. Die Brandsicherheitsschauen wurden organisatorisch jedoch zwischen 2020 und 2026 zurückgestellt.

4. Welche Schulen wiesen keine Mängel beim baulichen Brandschutz in den letzten fünf Jahren bei durchgeföhrter Brandsicherheitsschau durch?

Dies kann statistisch bisher nicht erfasst werden

5. Welche Schulen wiesen Mängel am 1. und 2. Baulichen Rettungsweg (mit Auflistung der jeweiligen Mängel) nach Durchführung der letzten Brandsicherheitsschau in den letzten fünf Jahren auf?

Dies kann statistisch bisher nicht erfasst werden

6. Welche Kosten für die Behebung der Mängel werden jeweils veranschlagt?

Die Kosten für die Behebung von Brandschutzmängeln werden nicht separat ermittelt.

7. Welche Investitionsmittel und welche Mittel der Bauunterhaltung, die für die Behebung der festgestellten Mängel beim Brandschutz erforderlich sind, stehen im aktuellen Doppelhaushalt zur Verfügung?

Im Rahmen des baulichen Unterhalts werden jedes Jahr Mittel für die Beseitigung von Brandschutzmängeln eingesetzt, die Kosten werden nicht separat ermittelt. Bei zahlreichen Sanierungsmaßnahmen ist der Brandschutz Teil der Planung, z.B. beim Einbau eines Aufzuges.

8. Welche Änderungen rechtlicher Grundlagen und Anforderungen an den Brandschutz in Berliner Schulen sind seit 2023 zu verzeichnen?

9. Wer sind die für die Schulen verantwortlichen Brandsicherheitsbeauftragten in den zwölf Berliner Bezirksämtern?

Kann von BU/TGA nicht beantwortet werden.

10. Welche Unterstützung erhalten die Bezirksämter im Hinblick auf ausstehende Brandsicherheitsschauen bzw. bei festgestellten gravierenden Mängeln beim Brandschutz vom Senat?

11. In welcher Weise stellt der Senat durch entsprechende Unterstützung sicher, dass Brandsicherheitsschauen gesetzeskonform nachgeholt werden? Welche Senatsverwaltung ist dabei federführend?

12. Sind die Bezirksamter dazu befähigt, fachlich qualifizierte externe Dienstleister mit Brandsicherheitsschauen zu beauftragen? Ist es eine hoheitliche Aufgabe, die nur von den Brandsicherheitsbeauftragten des Bezirkes durchgeführt werden kann, oder kann es extern vergeben werden? Welche externen Sachverständigen werden für derartige Aufgaben regelmäßig vertraglich gebunden?

13. In welchen Berliner Bezirken gibt es eine Berichtspflicht über Brandsicherheit an Schulen gegenüber deren Bezirksverordnetenversammlungen (BVV)?

Kann von BU/TGA nicht beantwortet werden, da TGA nicht bekannt.

14. In welchen Berliner Bezirken mit Berichtspflichten gegenüber deren BVV unterblieben diese Berichte und für welchen Zeitraum?

Kann von BU/TGA nicht beantwortet werden, da TGA nicht bekannt.

# Schriftliche Anfrage 19/24 893

## Anlage 11 Antworten Bezirksamt

### Treptow-Köpenick

1. Wann fanden letztmalig Brandsicherheitsschauen in den einzelnen Berliner Schulen statt?

(Bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken)

2. Bei welchen Schulen ist die letzte Brandsicherheitsschau länger als 5, länger als 10 und länger als 20 Jahre her?

Zu 1. und 2.

Zu den Fragen nach dem Zeitpunkt der letzten durchgeführten Brandsicherheitsschauen (BraSi) sowie zu den Schulen, bei denen die letzte Brandsicherheitsschau länger als fünf, zehn bzw. zwanzig Jahre zurückliegt, wird eine separate Übersicht übersandt, siehe Anlage.

In dieser Liste sind sämtliche absolvierten sowie überfälligen Brandsicherheitsschauen aller Schulen des Bezirks Treptow-Köpenick aufgeführt.

3. Aus welchen Gründen wurden die einzelnen Brandsicherheitsschauen nicht wie gesetzlich vorgesehen alle fünf Jahre durchgeführt?

Aufgrund personeller Engpässe konnten Brandsicherheitsschauen und Betriebsüberwachungen über Jahre nur einzelfallbezogen/ im Rahmen der Gefahrenabwehr durchgeführt werden. Die Einhaltung der maximalen Überprüfungspflicht von einem Jahr (Betriebsüberwachungen) bzw. fünf Jahren (Brandsicherheitsschauen) konnte durch die Bauaufsichtsbehörde Treptow-Köpenick nicht gewährleistet werden. Derzeit sind im Bezirk Treptow-Köpenick insgesamt 317 Brandsicherheitsschauen relevante Objekte (BraSi-relevante Objekte) zu bearbeiten. Zusätzlich kommen 40 betriebsüberwachungspflichtige Objekte hinzu, die im Gegensatz

zu Brandsicherheitsschauen jährlich zu überwachen sind. In den Jahren 2013-2022 konnten im Bezirk Treptow-Köpenick lediglich 144 BraSis durchgeführt werden. Es entstand ein hoher Rückstau, vgl. die Zuarbeiten zu den Schriftlichen Anfragen 18/10527, 18/10621. Nunmehr ist es gelungen, die Zahl der technischen Sachbearbeiter\*innen in der Bauaufsicht zu konsolidieren. Seit 2024 arbeitet die Bauaufsicht Treptow-Köpenick daran, den entstandenen Rückstau aufzuarbeiten. Zunächst wurde eine Kategorisierung und Priorisierung aller BraSi- pflichtiger Einrichtungen in Treptow-Köpenick erarbeitet. 6 Mitarbeitende wurden qualifiziert und führen nunmehr mindestens 6 Brandsicherheitsschauen im Monat durch.

4. Welche Schulen wiesen keine Mängel beim baulichen Brandschutz in den letzten fünf Jahren bei durchgeführter Brandsicherheitsschau durch?

Rückblickend auf die letzten drei Jahre kann festgestellt werden, dass es keine Schule gibt, bei der im Rahmen einer durchgeführten Brandsicherheitsschau keine Mängel festgestellt wurden.

Grundsätzlich ist dabei zwischen organisatorischen und baulichen Mängeln zu unterscheiden: (beispielhafte Aufzählung)

Organisatorische Mängel (verhaltensbedingte Mängel) sind z. B.: aufgehängte Basteleien in Flucht- und Rettungswegen, das Zustellen von Flucht- und Rettungswegen, das Verstellen oder Manipulieren brandschutzrelevanter Anlagen, unzureichend ausgeführte oder fehlende Brandschutzordnungen und fehlende oder unzureichende Unterweisungen im Brandschutz.

Bauliche Mängel umfassen u. a.: defekte oder verschlissene brandschutzrelevante Bauteile, fehlerhaft oder gar nicht ausgeführte Brandschutzmaßnahmen, nicht fachgerecht verschlossene Durchbrüche und Brandschutztüren ohne funktionsfähige Dichtungen.

5. Welche Schulen wiesen Mängel am 1. und 2. Baulichen Rettungsweg (mit Auflistung der jeweiligen Mängel) nach Durchführung der letzten Brandsicherheitsschau in den letzten fünf Jahren auf?

Die überwiegende Anzahl der festgestellten Mängel betrifft die Flucht- und Rettungswege, insbesondere den 1. und 2. baulichen Rettungsweg.

Häufige Mängel sind mangelhafte Rauchabschlüsse, z. B. defekte Türen oder Obertürschließer, absichtlich offen gehaltene Rauchabschlüsse, das Zustellen von Treppenräumen mit Schulmobilien, Unterrichtsnutzung in Flucht- und Rettungswegen aufgrund zu kleiner Klassenräume bei zu hohen Schüler\*innenzahlen, das Anbringen von Bastelarbeiten und Kartonagen in Treppenräumen.

Erforderliche bauliche Rettungswege sind grundsätzlich nach dem Stand der jeweiligen Baugenehmigung zu beurteilen.

In vielen Schulen stammen die genehmigten brandschutztechnischen Maßnahmen aus den 1970er- bzw. 1980er-Jahren. Diese entsprechen zwar nicht dem heutigen Stand der Technik, sind jedoch aufgrund des Bestandsschutzes weiterhin als genehmigt anzusehen.

## 6. Welche Kosten für die Behebung der Mängel werden jeweils veranschlagt?

Es ist jeweils ein Ansatz zum Thema Brandschutz im Doppelhaushalt enthalten.

Die tatsächlichen Kosten werden erst nach den Begehungen erkennbar. Geplant werden für Brandschutzmaßnahmen in Schulen:

Planungsleistungen 60.000,-€

Mangelbeseitigung 110.000,-€

## 7. Welche Investitionsmittel und welche Mittel der Bauunterhaltung, die für die Behebung der festgestellten Mängel beim Brandschutz erforderlich sind, stehen im aktuellen Doppelhaushalt zur Verfügung?

Die Investitionskosten können nicht benannt werden und sind Bestandteil der Gesamtbaumaßnahmen bei komplexen Instandsetzungen.

Die Mittel baulicher Unterhalt siehe Frage 6.

8. Welche Änderungen rechtlicher Grundlagen und Anforderungen an den Brandschutz in Berliner Schulen sind seit 2023 zu verzeichnen?

Die rechtlichen Anforderungen an den Brandschutz in Schulen ergeben sich maßgeblich aus der Musterbauordnung bzw. der Muster-Schulbaurichtlinie (Stand 2009). In Bestandsgebäuden wurden in Teilen Anpassungen am baulichen Brandschutz vorgenommen. Im Übrigen gilt hier weiterhin der Bestandsschutz.

Bei Neubauten werden die brandschutzrechtlichen Anforderungen nach aktuellem Stand der Technik und der geltenden Vorschriften umgesetzt und geprüft.

9. Wer sind die für die Schulen verantwortlichen Brandsicherheitsbeauftragten in den zwölf Berliner Bezirksämtern?

Gemäß § 5 Absatz 2 der Betriebs-Verordnung (BetrVO) werden Brandsicherheitsschauen durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde durchgeführt. Die in den Schulen benannten Brandsicherheitsbeauftragten stehen den Einrichtungen sowie den zuständigen Stellen beratend zur Seite. Eine eigenständige Durchführung von Brandsicherheitsschauen durch die Brandsicherheitsbeauftragten ist nicht vorgesehen und rechtlich nicht zulässig.

In den Bezirksämtern sind keine Brandschutzbeauftragte für den organisatorischen Brandschutz in den Schulen verankert. Bei der regionalen Schulaufsicht ist ein Brandschutzbeauftragter für die Schulen verortet.

Den baulichen Brandschutz betreuen die FM Bereiche (Facility Management). An den Brandsicherheitsschauen nimmt FM / bezirkliche Brandschutzbeauftragte immer teil.

10. Welche Unterstützung erhalten die Bezirksämter im Hinblick auf ausstehende Brandsicherheitsschauen bzw. bei festgestellten gravierenden Mängeln beim Brandschutz vom Senat?

11. In welcher Weise stellt der Senat durch entsprechende Unterstützung sicher, dass Brandsicherheitsschauen gesetzeskonform nachgeholt werden? Welche Senatsverwaltung ist dabei federführend?

12. Sind die Bezirksamter dazu befähigt, fachlich qualifizierte externe Dienstleister mit Brandsicherheitsschauen zu beauftragen? Ist es eine hoheitliche Aufgabe, die nur von den Brandsicherheitsbeauftragten des Bezirkes durchgeführt werden kann, oder kann es extern vergeben werden? Welche externen Sachverständigen werden für derartige Aufgaben regelmäßig vertraglich gebunden?

Die Durchführung von Brandsicherheitsschauen stellt eine hoheitliche Aufgabe dar und obliegt gemäß (§ 5 Abs. 2 BetrVO) der Bauaufsichtsbehörde. Eine Übertragung dieser Aufgabe auf externe Dienstleister\*innen oder Sachverständige ist daher nicht möglich. Fachlich qualifizierte, externe Dienstleister\*innen können die Bauaufsichtsbehörde lediglich unterstützend und beratend begleiten, beispielsweise im Rahmen fachlicher Stellungnahmen oder gutachterlicher Bewertungen, jedoch nicht mit der eigenständigen Durchführung von Brandsicherheitsschauen beauftragt werden.

Darüber hinaus ist aus fachlicher Sicht zu berücksichtigen, dass externe Dienstleister\*innen in einem potenziellen Interessenkonflikt stehen können, da ein konsequentes ordnungsrechtliches Vorgehen regelmäßig gegen den eigenen Auftrag- bzw. Geldgeber gerichtet wäre. Eine unabhängige und hoheitlich gebotene Bewertung kann daher nur durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde gewährleistet werden.

13. In welchen Berliner Bezirken gibt es eine Berichtspflicht über Brandsicherheit an Schulen gegenüber deren Bezirksverordnetenversammlungen (BVV)?

14. In welchen Berliner Bezirken mit Berichtspflichten gegenüber deren BVV unterblieben diese Berichte und für welchen Zeitraum?

Zu 13. und 14.

Fehlmeldung.

Einrichtung	Kategorie - ALT	Straße	HausNr.	Postleitzahl	Letzte BraSi (Datum)	Letzte BraSi (vor ... Jahren)
31. Grundschule -- Wildbienen-Grundschule	7.1- Grundschule	Keplerstraße	10	12459	10.01.2024	2
Ahorn-Schule	7.1- Grundschule	Peter-Hille-Straße	118	12587	16.09.2024	1
Albatros-Schule	7.0- Schulen	Treskowallee	222	12459	28.05.2025	0
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Berlin	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Oberspreestraße	173	12555	17.05.2017	8
Amtsfeld-Schule	7.1- Grundschule	Pablo-Neruda-Straße	8	12559	19.06.2024	1
Amtsfeldschule (Schul- und Hortgebäude)	7.1- Grundschule	Salvador-Allende-Straße	93	12559	19.06.2024	1
Anna-Seghers-Schule	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Radickestraße	43	12527	15.03.2017	8
Anne-Frank-Gymnasium	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Uranusstraße	15	12524	23.10.2019	6
Archenhold-Gymnasium	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Rudower Straße	7	12557	07.12.2016	9
Berufsschule "Berlin Chemie"	7.5- Berufsschule/ 2. Bildungsweg	Adlergestell	333	12489	30.10.2013	12
BEST-Sabel Gymnasium	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Lindenstraße	42	12555	01.01.2000	26
BEST-Sabel Gymnasium und Integrierte Sekundarschule	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Lindenstraße	1	12555	04.07.2007	18
Bewegte Schule Köpenick	7.1- Grundschule	Lindenstraße	26	12555	01.09.2025	0
BIP Kreativitätsschule mit Horteinrichtung und	7.1- Grundschule	Hartriegelstraße	77	12439	11.09.2024	1
Bouche Schule	7.1- Grundschule	Bouchéstraße	5	12435	22.05.2024	1
Edison-Grundschule	7.1- Grundschule	Wattstraße	69	12459	25.09.2024	1
Emmy-Noether-Gymnasium	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Pablo-Neruda-Straße	6	12559	07.11.2018	7
Evangelische Grundschule	7.1- Grundschule	Peter-Hille-Straße	36	12587	11.03.2025	0
Evangelische Schule Köpenick	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Grüne Trift	169	12557	01.03.2006	19
Flatow-Oberschule	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Birkenstraße	11	12559	19.11.2008	17
Friedrichshagener Grundschule	7.1- Grundschule	Peter-Hille-Straße	7	12587	12.10.2016	9
Fritz-Kühn-Schule	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Dahmestraße	36-45	12526	04.12.2019	6
G20, Müggelheimer Grundschule	7.1- Grundschule	Odernheimer Straße	28	12559	03.06.2024	1
Gbr.- Montgolfier-Schule (Gymnasium)	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Ellernweg	20	12487	04.11.2021	4
Gbr.- Montgolfier-Schule (Gymnasium)	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Ellernweg	20	12487	09.11.2016	9
Gehart-Hauptmann-Gymnasium	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Bruno-Wille-Straße	37	12587	06.10.2021	4
Gemeinschaftsschule Grünau	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Regattastraße	84	12527	13.01.2025	1
Grundschule	7.1- Grundschule	Stillerzeile	100	12587	06.05.1999	26
Grundschule	7.1- Grundschule	Springbornstraße	250	12487	15.05.2024	1
Grundschule	7.1- Grundschule	Waldstraße	7	12489	31.01.2024	1
Grundschule	7.1- Grundschule	Adlergestell	133	12439	15.09.2008	17
Grundschule am Mohnweg	7.1- Grundschule	Mohnweg	20	12524	03.07.2024	1
Grundschule an den Püttbergen	7.1- Grundschule	Fürstenwalder Allee	182	12589	02.11.2020	5
Grundschule in der Köllnischen	7.1- Grundschule	Rudower Straße	201	12557	30.04.2025	0
Hans-Grade-Oberschule	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Heubergerweg	37	12557	11.09.2019	6
Hauptmann-von-Köpenick	7.1- Grundschule	Borgmannstraße	3	12555	13.03.2019	6
Heide Schule	7.1- Grundschule	Florian-Geyer-Straße	87	12489	03.03.2025	0
Hermann-Scheer-Schule/ OSZ Wirtschaft	7.0- Schulen	Helmholtzstraße	37	12459	17.11.1999	26
Hermann-Scheer-Schule/ OSZ Wirtschaft	7.0- Schulen	Helmholtzstraße	37	12459	05.11.2008	17
Hochschule für Schauspielkunst	7.6- Hochschule	Schnellerstraße	104	12439	10.02.2012	13
Jugend-Kunst-Schule Treptow-	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Menzelstraße	28a	12555	22.07.2000	25
Kiehholz-Grundschule	7.1- Grundschule	Kiehholzstraße	45	12435	27.01.2025	0
Melli-Beese-Grundschule	7.1- Grundschule	Engelhardtstraße	18	12487	05.06.2019	6
Merian-Oberschule	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Mittelheide	49	12555	30.09.2020	5
Merian-Oberschule (Standort)	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Hoernlestraße	80	12555	30.09.2020	5
Montessori Campus Berlin Köpenick	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium + 7.1- Grundschule	Köpenzeile	125	12557	02.11.2004	21
Mosaik Grundschule	7.1- Grundschule	Adlergestell	133	12439	23.12.2024	1
Müggelheimer Grundschule	7.1- Grundschule	Odernheimer Straße	28	12559	03.06.2024	1
Müggelschlößchen-Grundschule	7.1- Grundschule	Alfred-Randt-Straße	56	12559	28.02.2007	18
Müggelsee-Schule	7.1- Grundschule	Aßmannstraße	63	12587	06.03.2024	1
Müggelsee-Schule (Filiale)	7.1- Grundschule	Rahnsdorfer Straße	35	12587	02.04.2025	0
Schmöckwitzer Schule	7.1- Grundschule	Adlergestell	776	12527	22.01.2025	1
Schule am Altglienicker Wasserturm	7.1- Grundschule	Sachsenstraße	22	12524	24.04.2024	1
Schule am Berg	7.1- Grundschule	Köpenicker Straße	31	12524	18.09.2024	1

Schule am Buntzelberg	7.1- Grundschule	Schulzendorfer Straße	112	12526	09.10.2024	1
Schule am Heidekampgraben	7.1- Grundschule	Hänselstraße	14	12437	13.11.2024	1
Schule am Pegasuseck	7.1- Grundschule	Pegasuseck	5	12524	24.02.2025	0
Schule am Wildgarten	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Köpenicker Landstr. (B)	185a	12437	15.11.2006	19
Schule an der alten Feuerwache	7.1- Grundschule	Schnellerstraße	31	12439	05.05.2025	0
Schule an der Dahme	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Glienicker Straße	24	12557	26.09.2018	7
Schule an der Wuhlheide	7.1- Grundschule	Kottmeierstraße	2	12459	16.11.2022	3
Sonnenblumen-Schule	7.1- Grundschule	Radenzers Straße	16	12437	28.02.2024	1
Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule - Filiale	7.2 Sekundarschule/ Gymnasium	Willi-Sänger-Straße	1	12437	26.06.2024	1
Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule - Klasse 5 bis 13	7.2 Sekundarschule/ Gymnasium	Am Plänterwald	17	12435	09.05.2018	7
Uhlenhorst-Grundschule	7.1- Grundschule	Wongrowitzer Steig	37	12555	14.05.2025	0
VHS Treptow-Köpenick Zweiter Bildungsweg	7.5- Berufsschule/ 2. Bildungsweg	Zeppelinstraße	76	12459	16.01.2019	7
VHS Treptow-Köpenick Zweiter Bildungsweg	7.5- Berufsschule/ 2. Bildungsweg	Zeppelinstraße	76	12459	29.09.1999	26
Volkshochschule	7.6- Hochschule	Plönzeile	7	12459	30.06.1999	26
Wendenschloß-Grundschule	7.1- Grundschule	Köpenzeile	123	12557	10.04.2024	1
Wilhelm-Bölsche-Oberschule	7.2- Sekundarschule/ Gymnasium	Aßmannstraße	11	12587	13.06.2016	9
WIR Grundschule	7.1- Grundschule	Friedrichshagener	8P	12555	01.05.2000	25
W-I-R Grundschule Pfefferwerk	7.1- Grundschule	Grüne Trift	23 D	12557	21.08.2019	6

# Schriftliche Anfrage 19/24 893

## Anlage 12 Antworten Bezirksamt

### Tempelhof-Schöneberg

1. Wann fanden letztmalig Brandsicherheitsschauen in den einzelnen Berliner Schulen statt? (Bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken)

Siehe Anlage "Brandsicherheitsschauen in Schulen Bezirk Tempelhof/ Schöneberg"

Erläuterung: unter der Spalte "letzte BRASI " ist das angefragte Datum für die jeweilige Schule genannt.

2. Bei welchen Schulen ist die letzte Brandsicherheitsschau länger als 5, länger als 10 und länger als 20 Jahre her?

Siehe Anlage " Brandsicherheitsschauen in Schulen Bezirk Tempelhof/ Schöneberg"

Erläuterung: in der handschriftlich angefügten letzten Spalte "Antwort Frage 2 sind die jeweiligen Jahreszahlen verschriftlicht.

3. Aus welchen Gründen wurden die einzelnen Brandsicherheitsschauen nicht wie gesetzlich vorgesehen alle fünf Jahre durchgeführt?

Grund für die Nichteinhaltung vorgeschriebener Zeitintervalle ist vorrangig die unzureichende Personalausstattung gepaart mit anderer Prioritätensetzungen für die Arbeit der bezirklichen Bauaufsicht.

4. Welche Schulen wiesen keine Mängel beim baulichen Brandschutz in den letzten fünf Jahren bei durchgeführter Brandsicherheitsschau durch?

Grundsätzlich sind sämtliche Schulen bauaufsichtlich genehmigt und errichtet. Sie genießen in dieser Form, unabhängig vom Errichtungszeitraum Bestandschutz. Die

baulichen Rettungswege sind in allen Schulen hergestellt und ihrer Lage nach funktionsfähig.

5. Welche Schulen wiesen Mängel am 1. und 2. Baulichen Rettungsweg (mit Auflistung der jeweiligen Mängel) nach Durchführung der letzten Brandsicherheitsschau in den letzten fünf Jahren auf?

In ca. 80 % der Brandsicherheitsschauen werden verhaltensbedingte Mängel, wie beispielsweise

Brandlasten durch unzulässige Einbauten, in Gestalt von offenen Garderoben, Mobiliar, Deko- Material etc.,

fehlende Hinweisschilder, verschlossenen Türen oder veraltete Flucht- und Rettungswegpläne festgestellt.

Diese Mängel werden jeweils in kurzer Zeit behoben.

Eine Einzelaufstellung kann in Anbetracht des zur Verfügung gestellten Zeitfensters nicht erfolgen.

6. Welche Kosten für die Behebung der Mängel werden jeweils veranschlagt?

In der Regel werden festgestellte Mängel im Rahmen der Bauunterhaltung (hier: Gefahrenabwehr), sofern möglich, sofort abgearbeitet. Ist eine Mängelbeseitigung nur im Zuge umfassender Sanierungen möglich, werden entweder provisorische Kompensationen umgesetzt und/oder die Beseitigung kann nur im Rahmen einer Gesamtmaßnahme erfolgen. Die Umsetzung von Gesamtmaßnahmen ist von finanziellen und personellen Kapazitäten abhängig. Eine gesonderte Aufstellung der Kosten der einzelnen Mängelbeseitigungen im Rahmen von Brandsicherheitsschauen erfolgt nicht.

7. Welche Investitionsmittel und welche Mittel der Bauunterhaltung, die für die Behebung der festgestellten Mängel beim Brandschutz erforderlich sind, stehen im aktuellen Doppelhaushalt zur Verfügung?

Mit Verweis auf die Beantwortung der Frage 6, erfolgt keine Ausweisung der Kosten für die Beseitigung einzelner Brandsicherheitsmängel. Vielmehr handelt es sich immer um komplexe Sachverhalte, die verschiedene bauliche Aspekte berücksichtigen. Für den baulichen Unterhalt der Schulen stehen dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg 16.361.936,00 € aufgeteilt auf die Einzelpläne 33 und 37 zur Verfügung.

8. Welche Änderungen rechtlicher Grundlagen und Anforderungen an den Brandschutz in Berliner Schulen sind seit 2023 zu verzeichnen?

9. Wer sind die für die Schulen verantwortlichen Brandsicherheitsbeauftragten in den zwölf Berliner Bezirksämtern?

Es gibt einen Brandschutzbeauftragten für den Bezirk. Einen gesonderten Brandsicherheitsbeauftragten für die bezirklichen Schulen gibt es im Bezirksamt nicht.

10. Welche Unterstützung erhalten die Bezirksämter im Hinblick auf ausstehende Brandsicherheitsschauen bzw. bei festgestellten gravierenden Mängeln beim Brandschutz vom Senat?

11. In welcher Weise stellt der Senat durch entsprechende Unterstützung sicher, dass Brandsicherheitsschauen gesetzeskonform nachgeholt werden? Welche Senatsverwaltung ist dabei federführend?

12. Sind die Bezirksämter dazu befähigt, fachlich qualifizierte externe Dienstleister mit Brandsicherheitsschauen zu beauftragen? Ist es eine hoheitliche Aufgabe, die nur von den Brandsicherheitsbeauftragten des Bezirks durchgeführt werden kann, oder kann es extern vergeben werden? Welche externen Sachverständigen werden für derartige Aufgaben regelmäßig vertraglich gebunden?

13. In welchen Berliner Bezirken gibt es eine Berichtspflicht über Brandsicherheit an Schulen gegenüber deren Bezirksverordnetenversammlungen (BVV)?

In der zurückliegenden Legislatur gab es in der BVV Tempelhof-Schöneberg die Drucksache 1064/XX „Prüfung des Brandschutzes in öffentlichen Gebäuden: Brandsicherheitsschauen in Bildungseinrichtungen (Schulen, Hochschulen, Kitas)“, die entsprechend vom Bezirksamt beantwortet wurde.

14. In welchen Berliner Bezirken mit Berichtspflichten gegenüber deren BVV unterblieben diese Berichte und für welchen Zeitraum?

Fehlanzeige.

# Übersicht Brandsicherheitsschauen und feuersicherheitliche Überprüfung - Bezirk Tempelhof

Stand: 06.12.2022, Änderung Ref

Auftrag  
Frage 1:  
↓

Auftrag  
Frage 2:  
(in Jahren)

Art	Ortsteil	Objekt	Straße	PLZ	Letzte Brasi	nächste
Integ. Sekundarschule	Marienfelde	Solling-Schule	Alt-Marienfelde 52	12277	26.03.2014	2019
Integ. Sekundarschule	Tempelhof	Schule am Berlinickeplatz ehem. Werner-Stephan-OS	Alt-Tempelhof 53-57	12103	04.12.2013	2018
Grundschule	Lichtenrade	Grundschule am Dielingsgrund	Dielingsgrund 35	12305	20.03.2013	2018
Grundschule	Mariendorf	Carl-Sonnenschein-Grundschule	Am Hellespont 4/6	12109	05.01.2026	2031
Integ. Sekundarschule	Lichtenrade	Carl-Zeiss-Schule	Barnetstr. 12-14	12305	24.05.2017	2022
Grundschule	Tempelhof	Tempelherren-Grundschule	Boelckeestr. 58-60	12101	11.06.2025	2030
Integ. Sekundarschule	Tempelhof	Hugo-Gaudig-Schule	Boelckeestr. 58-60	12101	01.10.2025	2030
Sonderschulen, OSZ	Tempelhof	OSZ Lotis	Dudenstr. 35-37	10965	28.05.2014	2019
Grundschule	Marienfelde	Marienfelder-Grundschule	Erbendorfer Weg 13	12279	12.12.2012	2017
Grundschule	Tempelhof	Paul-Simmel-Grundschule	Felixstr. 26-58	12099	16.05.2018	2023
Grundschule	Mariendorf	Rudolf-Hildebrand-Grundschule	Friedenstr. 23-25	12107	13.11.2024	2029
Grundschule	Tempelhof	Maria-Montessori-Grundschule	Friedrich-Wilhelm-Str. 72-74	12103	02.05.2018	2023
Gymnasium	Mariendorf	Luise-Henriette-Schule	Germaniastr. 4-6	12099	05.06.2013	2018

# Übersicht Brandsicherheitsschauen und feuersicherheitliche Überprüfung - Bezirk Tempelhof

Stand: 06.12.2022, Änderung Ref

Art	Ortsteil	Objekt	Straße	PLZ	Letzte Brasi	nächste
Integ. Sekundarschule	Lichtenrade	Theodor-Haubach-Schule	Grimmstr. 9 u. 11	12305	24.04.2013	2018
Grundschule	Lichtenrade	Annedore-Leber-Grundschule	Halker Zeile 137-149	12305	09.04.2014	2019
Sonderschulen, OSZ	Marienfelde	Steinwald-Schule "Geistige Entwicklung"	Hanielweg 7-9	12277	01.01.2011	2016
Sonderschulen, OSZ	Tempelhof	Marianne-Cohn-Schule "Geistige Entwicklung"	Holzmannstr. 7	12099	21.06.2017	2022
Gymnasium	Tempelhof	Askanisches Gymnasium	Kaiserin-Augusta-Str. 19-20	12103	07.05.2014	2019
Gymnasium	Mariendorf	Eckener-Gymnasium	Kaiserstr. 17-21	12105	17.09.2025	2030
Grundschule	Mariendorf	Ludwig-Heck-Grundschule Mascha-Kaléko-Grundschule	Königstr. 32	12105	11.04.2018	2023
Grundschule	Tempelhof	Paul-Klee-Grundschule	Konradinstr. 15-16	12105	23.04.2024	2028
Grundschule	Mariendorf	Ikarus-Grundschule	Körtingstr. 45	12107	16.07.2025	2030
Gymnasium	Lichtenrade	Georg-Büchner-Gymnasium	Lichtenrader Damm 224-230	12305	11.12.2013	2018
Privatschulen	Mariendorf	Bilinguale Deutsch-Skandinavische Gemeinschaftsschule	Machonstr. 54	12105	13.12.2017	2022
Privatschulen	Marienfelde	Kath. Schule St. Hildegard Grund- u. Hauptschule, gesundheitsgesch. Kinder	Malteserstr. 171	12277	12.07.2017	2022

# Übersicht Brandsicherheitsschauen und feuersicherheitliche Überprüfung - Bezirk Tempelhof

Antwort

Frage 1:

Stand: 06.12.2022, Änderung Ref

Art	Ortsteil	Objekt	Straße	PLZ	Letzte Brasi	nächste
Integ. Sekundarschule	Marienfelde	Solling-Schule	Alt-Marienfelde 52	12277	26.03.2014	2019
Integ. Sekundarschule	Tempelhof	Schule am Berlinickeplatz ehem. Werner-Stephan-OS	Alt-Tempelhof 53-57	12103	04.12.2013	2018
Grundschule	Lichtenrade	Grundschule am Dielingsgrund	Dielingsgrund 35	12305	20.03.2013	2018
Grundschule	Mariendorf	Carl-Sonnenschein-Grundschule	Am Hellespont 4/6	12109	05.01.2026	2031
Integ. Sekundarschule	Lichtenrade	Carl-Zeiss-Schule	Barnetstr. 12-14	12305	24.05.2017	2022
Grundschule	Tempelhof	Tempelherren-Grundschule	Boelckestr. 58-60	12101	11.06.2025	2030
Integ. Sekundarschule	Tempelhof	Hugo-Gaudig-Schule	Boelckestr. 58-60	12101	01.10.2025	2030
Sonderschulen, OSZ	Tempelhof	OSZ Lotis	Dudenstr. 35-37	10965	28.05.2014	2019
Grundschule	Marienfelde	Marienfelder-Grundschule	Erbendorfer Weg 13	12279	12.12.2012	2017
Grundschule	Tempelhof	Paul-Simmel-Grundschule	Felixstr. 26-58	12099	16.05.2018	2023
Grundschule	Mariendorf	Rudolf-Hildebrand-Grundschule	Friedenstr. 23-25	12107	13.11.2024	2029
Grundschule	Tempelhof	Maria-Montessori-Grundschule	Friedrich-Wilhelm-Str. 72-74	12103	02.05.2018	2023
Gymnasium	Mariendorf	Luise-Henriette-Schule	Germaniastr. 4-6	12099	05.06.2013	2018

Antwort  
Frage 2:  
(in Jahren)

> 10

> 10

> 5

> 10

> 10

> 5

> 5

> 10

# Übersicht Brandsicherheitsschauen und feuersicherheitliche Überprüfung - Bezirk Tempelhof

Stand: 06.12.2022, Änderung Ref

Art	Ortsteil	Objekt	Straße	PLZ	Letzte Brasi	nächste
Grundschule	Lichtenrade	Käthe-Kollwitz-Grundschule	Mellener Str. 38-42	12307	13.03.2013	2018
Grundschule	Lichtenrade	Nahariya-Grundschule	Nahariyastr. 13	12309	27.11.2013	2018
Grundschule	Marienfelde	Kiepert-Grundschule	Prechtstr. 21/23	12277	25.04.2018	2023
Grundschule	Lichtenrade	Bruno-H.-Bürgel-Grundschule	Rackebüller Weg 70	12305	20.11.2013	2018
Gymnasium	Lichtenrade	Ulrich-v.-Hutten-Gymnasium	Rehagener Str. 35-37	12307	17.10.2018	2023
Integ. Sekundarschule	Tempelhof	Johanna-Eck-Schule	Ringstr. 103-106	12105	22.05.2013	2018
Grundschule	Tempelhof	Grundschule auf dem Tempelhofer Feld	Schulenburgstr. 7-11	12101	16.10.2024	2029
Grundschule	Tempelhof	Offene Ganztagsbetrieb (OGB) Schulburg an der Grundschule auf dem Tempelhofer Feld	Schulenburgstr. 7-11	12101	16.10.2024	2029
Privatschulen	Marienfelde	Kath. Schule St. Alfons Grundschule	Tennstedter Str. 1	12249	05.07.2017	2022
Privatschulen	Tempelhof	Freie Schule in Berlin e.V.	Viktoriastr. 13-18	12105	28.03.2018	2023
Integ. Sekundarschule	Marienfelde	Gustav-Heinemann-Schule	Waldsassener Str. 62	12279	17.04.2013	2018
Grundschule	Lichtenrade	Grundschule im Taunusviertel	Wiesbadener Str. 20	12309	19.02.2025	2030

## Übersicht Brandsicherheitsschauen und feuersicherheitliche Überprüfung - Bezirk Tempelhof

Stand: 06.12.2022, Änderung Ref

Art	Ortsteil	Objekt	Straße	PLZ	Letzte Brasi	nächste
Grundschule	Mariendorf	Schätzberg-Grundschule	Wolfsburger Weg 13-19	12109	08.07.2024	2028

# Übersicht Brandsicherheitsschauen und feuersicherheitliche Überprüfung - Bezirk Schöneberg

Letzte Sicherungskopie 21.01.2026

*Aufwert  
Frage 1: ✓*

*Antwort  
Frage 2  
(in Jahren)*

Art	Ortsteil	Objekt	Straße	PLZ	Letzte Brasi	nächste
Privatschulen	Schöneberg	Campus Berufsbildung eV	Alboinstr. 38-42	12106	05.11.2025	2030
Grundschule	Schöneberg	Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg Barbarossaplatz 5	Barbarossaplatz 5	10781	31.05.2023	2028
Grundschule	Schöneberg	Grundschule am Barbarossaplatz (07 G 18)	Barbarossaplatz 5-6	10781	31.05.2023	2028
Integ. Sekundarschule	Schöneberg	Gustav-Langenscheidt-Schule (07 K 09)	Belziger Straße 43/51	10823	26.09.2024	2029
Grundschule	Schöneberg	Löcknitz-Grundschule (07 G 14)	Berchtesgadener Straße 10	10779	28.04.2025	2030
Grundschule	Schöneberg	Campus Schöneberg Luise- und Wilhelm-Teske-Schule (bisherige Fritz-Haber-	Ella-Barowsky-Str. 62 ehem. Tempelhofer Weg 62	12347	14.06.2023	2028
Integ. Sekundarschule	Schöneberg	Sophie-Scholl-Schule (07 K 01)	Elßholzstr. 34-37	10781	04.06.2025	2030
Grundschule	Schöneberg	Teltow-Grundschule (07 G 10)	Feurigstraße 57 (Ebersstraße 9,)	10827	04.03.2024	2029
Privatschulen	Schöneberg	Campus Berufsbildung eV (07 P 10)	Geneststr. 5	10829	29.10.2025	2030
Grundschule	Schöneberg	Spreewald-Grundschule (07 G 01)	Gleditschstraße 15/23, Pallasstraße 15	10781	02.07.2025	2030
Gymnasium	Schöneberg	Paul-Natorp-Gymnasium (07 Y 04)	Goßlerstr. 13/15	12161	04.09.2023	2028
Integ. Sekundarschule	Schöneberg	Friedenauer Gemeinschaftsschule (07 K 12) Standort 2	Grazer Platz 1-3	12157	19.12.2022	2027
Privatschulen	Schöneberg	Freie Schule Schöneberg Grundschule (07 P 19)	Hauptstraße 27	10827	05.05.2025	2030

## Übersicht Brandsicherheitsschauen und feuersicherheitliche Überprüfung - Bezirk Schöneberg

Letzte Sicherungskopie 21.01.2026

Art	Ortsteil	Objekt	Straße	PLZ	Letzte Brasi	nächste
Integ. Sekundarschule	Schöneberg	Georg-von-Giesche-Schule (07 K 06 )	Hohenstaufenstr. 47-48	10779	20.04.2023	2028
Privatschulen	Schöneberg	Katholische Schule St.-Franziskus (07 P 01 )	Hohenstaufenstraße 1-2 (Goltzstraße 31 /)	10781	02.10.2024	2029
Grundschule	Schöneberg	Scharmützelsee-Grundschule (07 G 12 )	Hohenstaufenstraße 49	10779	26.04.2023	2028
Grundschule	Friedenau	Fläming-Grundschule (07 G 15 )	Illstraße 4-6/ Dickhardtstr. 17-22	12161	12.05.2025	2030
Privatschulen	Schöneberg	Pestalozzi-Fröbel-Haus (07 P 02 )	Karl-Schrader-Straße 7-8	10781	08.01.2026	2031
Gymnasium	Schöneberg	Robert-Blum-Gymnasium (07 Y 01 )	Kolonnenstr. 21	10829	28.11.2024	2029
Grundschule	Schöneberg	Havelland-Grundschule (07 G 05 ) Haus 1, Haus 2, Haus 3,	Kolonnenstraße 30-30a	10829	22.02.2024	2029
Grundschule	Schöneberg	Werbellinsee-Grundschule (07 G 03 )	Luitpoldstr. 38	10781	03.06.2025	2030
Gymnasium	Schöneberg	Rückert-Gymnasium (01 Y 02 )	Mettestraße 8	10825	27.06.2024	2029
Grundschule	Schöneberg	Sternberg-Grundschule (07 G 06 )	Mettestraße 8	10825	27.06.2024	2029
Privatschulen	Schöneberg	Johannes-Schule Berlin (07 P 18 )	Monumentenstr.13 A	10829	01.11.2016	2021

55

# Übersicht Brandsicherheitsschauen und feuersicherheitliche Überprüfung - Bezirk Schöneberg

Letzte Sicherungskopie 21.01.2026

Art	Ortsteil	Objekt	Straße	PLZ	Letzte Brasi	nächste
Privatschulen	Schöneberg	Rudolf-Steiner-Bildungszentrum gGmbH (07 P 20)	Monumentenstr.13 B	10829	01.11.2016	2021
Grundschule	Friedenau	Ruppin-Grundschule (07 G 16)	Offenbacher Straße 5 A	14197	29.05.2024	2029
Integ. Sekundarschule	Schöneberg	Friedenauer Gemeinschaftsschule (07 K 12) Standort 3 40. Grundschule	Otzenstr. 16-17	12159	19.12.2022	2027
Integ. Sekundarschule	Friedenau	Friedrich-Bergius-Schule (07 K 10)	Perelsplatz 6-8	12159	08.10.2025	2030
Sonderschule	Schöneberg	Prignitz-Schule – Sonderschule (07 S 01)	Pöppelmannstraße 2	12157	19.12.2022	2027
Grundschule	Schöneberg	Lindenhof-Grundschule (07 G 07)	Reglinstr. 29	12105	18.06.2025	2030
Grundschule	Friedenau	Stechlinsee-Grundschule (07 G 17)	Rheingaustraße 7	12161	25.04.2024	2029
Integ. Sekundarschule	Schöneberg	Friedenauer Gemeinschaftsschule (07 K 12) Standort 1	Rubensstr. 63	12157	19.12.2022	2027
Gymnasium	Friedenau	Rheingau-Gymnasium (07 Y 03)	Schwalbacher Str. 3-4	12161	01.10.2025	2030
Grundschule	Schöneberg	Neumark-Grundschule (07 G 13)	Steinmetzstraße 46/50	10783	02.05.2024	2029
Integ. Sekundarschule	Schöneberg	Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule (07 B 02)	Steinmetzstraße 79 (Kurfürstenstraße 160,)	10783	17.05.2023	2028
Privatschulen	Schöneberg	Lette-Verein Stiftung des öffentl. Rechts (07 P 03)	Viktoria-Luise Platz 6, Geisbergstraße 34	10777	23.03.2023	2028

## Übersicht Brandsicherheitsschauen und feuersicherheitliche Überprüfung - Bezirk Schöneberg

Letzte Sicherungskopie 21.01.2026

Art	Ortsteil	Objekt	Straße	PLZ	Letzte Brsi	nächste
Grundschule	Schöneberg	Finow-Grundschule (07 G 02)	Welserstraße 16 – 22	10777	16.05.2024	2029